



EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA
NOTIFICACION DE INSPECCION TECNICA

Fecha : 17/07/2020

Hora : 07:55:14

Usuario Ingreso Orden HERCILIA MURGAS

No. 348203
NIS 5023632
RECLAMO

Codigo Orden 0720028468
Teléfono 63163684
Fecha Hora 14/07/2020 09:04:07

Cliente CORINA GUERRERO DE VASQUEZ
Dirección CIUDAD REAL RES VALLADOLID POL 12 CASA 1 SAN SEBASTIAN SALITRILLO SANTA ANA

Anomalia

MOTIVO VISITA

verificar funcionamiento de medidor

RESULTADO VISITA

Consumo Cero / Cambio de medidor.

DESCRIPCION SITUACION

Se le Realizo la inspección al medidor # A20196 con una lectura de 4468 kWh con una $I = 3,5 A$ y un $V = 120V$, sellos en buen estado y colocados

ACOMETIDA T-00265
MEDIDOR A20196

TABLERO
TESION 120V
CORRIENTE 3,5 A 120

MATERIAL UTILIZADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
	Metros	CABLE DUPLEX No. 6
	Metros	CABLE TRIPLEX No. 6
	Metros	ALAMBRE DE COBRE No.
	Pieza	MEDIDOR
	Pieza	CONECTOR YPC26AU2
	Pieza	CONECTOR YPC2U3
	Pieza	CONECTOR YPC2A8U
	Pieza	SELLO COLOR
	Pieza	SELLO COLOR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
	Pieza	ANCLA
	Pieza	TORNILLO
	Rollo	CINTA AISLANTE

OBSERVACIONES

el medidor presenta problema en pantalla, centometro de cable es por eso que no refleja consumo. para generar orden de cambio de medidor

FECHA & HORA INICIO DE EJECUCION 08:15
BODEGA O EQUIPO E923

FECHA & HORA FINAL DE EJECUCION 08:35

CLIENTE
FIRMA
NOMBRE

EDESAL
FIRMA
NOMBRE

lect: 4468 kWh.

M. Rodriguez
04/08/20

EDDESAL	OT FINALIZADA
Usuario Actualizador:	
Código Actualizador:	CT-EDE-001
Fecha:	04/08/20
Firma:	