

Cuadro Oficina

Denominación	U (V)	L (m)	P (W)	FP	Conductor	% cdt Acum	Ical	Itab	F _c	Imax	Calibre Aut.	Icc	SECCION	
													comercial	
Línea General	400	50	83.968	0,80	0,6/1kV Cu 4x120+PE	0,42	151,50	284,0	0,90	256	250,00	19,52	120,00	
ALO1	230	70	1.512	1,00	450/750V Cu 2x4+PE	2,35	6,57	27	0,90	24	16	0,81	4,00	
ALO2	230	70	1.512	1,00	450/750V Cu 2x4+PE	2,35	6,57	27	0,90	24	16	0,81	4,00	
TCO1	230	70	1.440	1,00	450/750V Cu 2x2,5+PE	3,36	6,26	21	0,90	19	16	0,51	2,50	
ALO3	230	70	1.080	1,00	450/750V Cu 2x2,5+PE	2,62	4,70	21	0,90	19	16	0,51	2,50	
ALO4	230	70	1.224	1,00	450/750V Cu 2x2,5+PE	2,92	5,32	21	0,90	19	16	0,51	2,50	
TCO2	400	120	44.100	0,80	450/750V Cu 4x190+PE	0,76	79,57	180	0,90	162	100	38,42	190,00	
TCS	400	120	33.100	0,80	450/750V Cu 4x190+PE	0,67	59,72	180	0,90	162	80	38,42	190,00	