| Обозначение кабеля, провода | Трасса | | Проход через | | | | Кабель, провод | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начало | конец | трубу, металлорукав | | | протяж-ной ящик № | по проекту | | | проложен | | |
| | | | Обозначние | диаметр по стандарту, мм | длина, м | | марка | кол., число и сечение жил | длина, м | марка | кол., число и сечение жил | длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Распределительные панели ВРУ** | | | | | | | | | | | | |
| Распределительная панель РП-1 | | | | | | | | | | | | |
| К11.1 | UZ1 | Но1.1 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х1,5 | 5 | | | |
| К11.2 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ1 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х1,5 | 45 | | | |
| К11.3 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ1 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 45 | | | |
| К11.4 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ1 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 45 | | | |
| К12 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB3 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 45 | | | |
| К13.1 | UZ2 | Но1.2 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х1,5 | 5 | | | |
| К13.2 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ2 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х1,5 | 45 | | | |
| К13.3 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ2 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 45 | | | |
| К13.4 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ2 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 45 | | | |
| К14 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB3.1 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 45 | | | |
| К32.1 | UZ3 | Но2.1 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х1,5 | 5 | | | |
| К32.2 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ3 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х1,5 | 36 | | | |
| К32.3 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ3 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 36 | | | |
| К32.4 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ3 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 36 | | | |
| К33 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB8 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 36 | | | |
| К53.1 | UZ4 | Но3.1 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х1,5 | 5 | | | |

Примечания:

1. Кабельный журнал составлен на основании планов расположения оборудования и проводок;
2. Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки кабеля;
3. Длину кабеля принимать по фактически промеренной трассе.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | | Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | | | | | | Р | 1 | 7 |
| Нач. отд. | | | | | | Кабельный журнал | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

| Обозначение кабеля, провода | Трасса | | Проход через | | | | Кабель, провод | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начало | конец | трубу, металлорукав | | | протяж-ной ящик № | по проекту | | | проложен | | |
| | | | Обозначние | диаметр по стандарту, мм | длина, м | | марка | кол., число и сечение жил | длина, м | марка | кол., число и сечение жил | длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| К53.2 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ5 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х1,5 | 36 | | | |
| К53.3 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ5 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 36 | | | |
| К53.4 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ5 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 36 | | | |
| К54 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB14 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 36 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| К55.1 | UZ6 | Но3.2 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х1,5 | 5 | | | |
| К55.2 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ6 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х1,5 | 30 | | | |
| К55.3 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ6 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 30 | | | |
| К55.4 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ6 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 30 | | | |
| К56 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB15 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 30 | | | |
| К72.1 | UZ7 | Нг1.1 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х1,5 | 5 | | | |
| К72.2 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ2 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х1,5 | 30 | | | |
| К72.3 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ2 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 30 | | | |
| К72.4 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ2 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 30 | | | |
| К73 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB19 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 30 | | | |
| К75.1 | UZ8 | Нг1.2 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х1,5 | 5 | | | |
| К75.2 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ8 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х1,5 | 10 | | | |

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

| Обозначение кабеля, провода | Трасса | | Проход через | | | | Кабель, провод | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начало | конец | трубу, металлорукав | | | протяж-ной ящик № | по проекту | | | проложен | | |
| | | | Обозначние | диаметр по стандарту, мм | длина, м | | марка | кол., число и сечение жил | длина, м | марка | кол., число и сечение жил | длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| K75.3 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ8 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 10 | | | |
| K75.4 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ8 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 10 | | | |
| K76 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB20 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 10 | | | |
| K85.1 | UZ9 | Нг2.1 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х1,5 | 5 | | | |
| K85.2 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ9 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х1,5 | 25 | | | |
| K85.3 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ9 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 25 | | | |
| K85.4 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ9 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 25 | | | |
| K86 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB22 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 25 | | | |
| K88.1 | UZ10 | Нг2.2 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х1,5 | 5 | | | |
| K88.2 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ10 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х1,5 | 25 | | | |
| K88.3 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ10 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 25 | | | |
| K88.4 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ10 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 25 | | | |
| K89 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB23 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 25 | | | |
| K98.1 | UZ11 | Нг3.1 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х1,5 | 5 | | | |
| K98.2 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ11 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х1,5 | 35 | | | |
| K98.3 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ11 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 35 | | | |
| K98.4 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ11 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 35 | | | |

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Обозначение кабеля, провода | Трасса | | Проход через | | | | Кабель, провод | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начало | конец | трубу, металлорукав | | | протяж-ной ящик № | по проекту | | | проложен | | |
| | | | Обозначние | диаметр по стандарту, мм | длина, м | | марка | кол., число и сечение жил | длина, м | марка | кол., число и сечение жил | длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| К99 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB25 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 35 | | | |
| К101.1 | UZ12 | Нг3.2 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х1,5 | 5 | | | |
| К101.2 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ12 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х1,5 | 35 | | | |
| К101.3 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ12 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 35 | | | |
| К101.4 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ12 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 35 | | | |
| К102 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB26 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 35 | | | |
| К113.1 | UZ13 | Нв1.1 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х4 | 5 | | | |
| К113.2 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ13 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х4 | 55 | | | |
| К113.3 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ13 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 55 | | | |
| К113.4 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ13 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 55 | | | |
| К114 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB29 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 55 | | | |
| К115.1 | UZ14 | Нв1.2 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х4 | 5 | | | |
| К115.2 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ14 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х4 | 55 | | | |
| К115.3 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ14 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 55 | | | |
| К115.4 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ14 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 55 | | | |
| К116 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB30 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 55 | | | |
| К117.1 | UZ15 | Нв1.3 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х4 | 5 | | | |

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

ЭОМ.КЖ

| Обозначение кабеля, провода | Трасса | | Проход через | | | | Кабель, провод | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начало | конец | трубу, металлорукав | | | протяж-ной ящик № | по проекту | | | проложен | | |
| | | | Обозначние | диаметр по стандарту, мм | длина, м | | марка | кол., число и сечение жил | длина, м | марка | кол., число и сечение жил | длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| К117.2 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ15 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х4 | 56 | | | |
| К117.3 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ15 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 56 | | | |
| К117.4 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ15 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 56 | | | |
| К118 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB31 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 56 | | | |
| К135.1 | UZ16 | Нв2.1 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х4 | 5 | | | |
| К135.2 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ12 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х4 | 51 | | | |
| К135.3 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ12 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 51 | | | |
| К135.4 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ12 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 51 | | | |
| К136 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB36 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 51 | | | |
| К137.1 | UZ17 | Нв2.2 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х4 | 5 | | | |
| К137.2 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ12 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х4 | 51 | | | |
| К137.3 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ12 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 51 | | | |
| К137.4 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ12 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 51 | | | |
| К138 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB37 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 51 | | | |
| К139.1 | UZ18 | Нв2.3 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х4 | 5 | | | |
| К139.2 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ18 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х4 | 51 | | | |
| К139.3 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ18 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 51 | | | |
| К139.4 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | UZ18 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 51 | | | |

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Обозначение кабеля, провода | Трасса | | Проход через | | | | Кабель, провод | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начало | конец | трубу, металлорукав | | | протяж-ной ящик № | по проекту | | | проложен | | |
| | | | Обозначние | диаметр по стандарту, мм | длина, м | | марка | кол., число и сечение жил | длина, м | марка | кол., число и сечение жил | длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| К140 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB38 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 51 | | | |
| К141.1 | UZ19 | Нв2.4 | | | | | ППГЭнг(А)-HF | 4х4 | 5 | | | |
| К141.2 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ19 | | | | | ППГнг(А)-HF | 4х4 | 51 | | | |
| К141.3 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ19 | | | | | МКШнг(А)-HF | 3х0,75 | 51 | | | |
| К141.4 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | UZ19 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 51 | | | |
| К142 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB39 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 51 | | | |
| К17.1 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | Нзо1.1 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 45 | | | |
| К18 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB4 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 45 | | | |
| К19.1 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | Нзо1.2 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 45 | | | |
| К20 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB5 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 45 | | | |
| К38.1 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | Нзо2.1 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 40 | | | |
| К39 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB10 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 40 | | | |
| К40.1 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | Нзо2.2 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 40 | | | |
| К41 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB11 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 40 | | | |
| К59.1 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | Нзо3.1 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 35 | | | |
| К60 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB16 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 35 | | | |
| К61.1 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | Нзо3.2 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 35 | | | |
| К62 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB17 | | | | | ППГнг(А)-HF | 2х1,5 | 35 | | | |

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Обозначение кабеля, провода | Трасса | | Проход через | | | | Кабель, провод | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начало | конец | трубу, металлорукав | | | протяж-ной ящик № | по проекту | | | проложен | | |
| | | | Обозначние | диаметр по стандарту, мм | длина, м | | марка | кол., число и сечение жил | длина, м | марка | кол., число и сечение жил | длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| К120.1 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | Нзв1.1 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 45 | | | |
| К121 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB32 | | | | | ПГПнг(А)-HF | 2х1,5 | 45 | | | |
| К122.1 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | Нзв1.2 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 45 | | | |
| К123 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB33 | | | | | ПГПнг(А)-HF | 2х1,5 | 45 | | | |
| К144.1 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | Нзв2.1 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 45 | | | |
| К145 | Шкаф управления РШУ1-ИТП | SB40 | | | | | ПГПнг(А)-HF | 2х1,5 | 45 | | | |
| К146.1 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | Нзв2.2 | | | | | МКШнг(А)-HF | 2х0,75 | 45 | | | |
| К147 | Шкаф управления РШУ2-ИТП | SB41 | | | | | ПГПнг(А)-HF | 2х1,5 | 45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

ЭОМ.КЖ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | **Щитовое оборудование** | | | | | | | |
| 1. | Вводно-распределительное устройство 1200х1200х300мм, IP54 в соответствии со схемой. | ВРУ-ИТП | | Россия | компл. | 1 | | |
| 2. | Распределительный шкаф управления 1800х600х400мм, IP54 в соответствии со схемой. | РШУ1-ИТП | | Россия | компл. | 1 | | |
| 3. | Распределительный шкаф управления 1800х600х400мм, IP54 в соответствии со схемой. | РШУ2-ИТП | | Россия | компл. | 1 | | |
| 4. | Щит АВР 800х600х300мм, IP54 в соответствии со схемой. | ЩАВР-ИТП | | Россия | компл. | 1 | | |
| | **Электроустановочные изделия** | | | | | | | |
| 5. | Частотный преобразователь 15 кВт, IP54 | FDU 2.1 NGD 48-031-54DE 15кВт | | "Emotron" | шт. | 2 | | Или аналог |
| 6. | Частотный преобразователь 11 кВт, IP54 | FDU 2.1 NGD 48-026-54DE 11кВт | | "Emotron" | шт. | 4 | | Или аналог |
| 7. | Частотный преобразователь 1.5 кВт, IP54 | FDU 2.1 NGD 48-004-54DE 1,5кВт | 9675076 | "Emotron" | шт. | 4 | | Или аналог |
| 8. | Ящик с однофазным разделительным трансформатором на 220/12В | ЯТП-0,25-220/12 IP54 | | "Промэлектроавтоматика" | шт. | 1 | | |
| 9. | Ящик силовой ЯБ, IP54 | ЯБПВУ-250-54-У3-001-Узола | | ОАО"МЗЭМИ" | шт. | 1 | | |
| 10. | Плавкая вставка, 20А | ПН2-100-20А | | "Кореневский завод НВА" | шт. | 3 | | |
| 11. | Розетка штепсельная открытой установки, IP66 | Schuko | DIS1376407 | DKC | шт. | 2 | | |
| 12. | Переключатель одноклавишный настенный, IP66 | Schuko | DIS1375212 | DKC | шт. | 4 | | |
| 13. | Коробка ответвительная с кабельными вводами, 100х100х50мм, IP55 | | 53801 | DKC | шт. | 19 | | |
| 14. | Клеммная колодка | | 43112NY | DKC | шт. | 19 | | |
| 15. | Коробка огнестойкая пластиковая с кабельными вводами и клеммниками 4п., IP55, 100х100х50мм | | FSB11404 | DKC | шт. | 20 | | |
| 16. | Переключатель кулачковый 16А 3Р "ВКЛ-ВЫКЛ" IP54 | ПК-3-13 16А 3Р | pk-3-13-16 | "EKF" | шт. | 14 | | |
| | **Светотехнические изделия** | | | | | | | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док | Подпись | Дата | .СО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | .3 | | |
| Разраб. | | Агарков | | | 05.26 | Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | Р | 1 | 5 |
| Н.контроль | | | | | 05.26 | Спецификация оборудования, изделий и материалов | | | |
| ГИП | | | | | 05.26 | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Светильник для аварийного освещения, 4Вт, IP65, 220В, 50Гц, батарея RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd, Траб=1час | LYRA 6521-4 LED | 4502000010 | "Световые технологии" | шт. | 2 | | |
| *17.* | Пиктограмма для светильника аварийного освещения «ВЫХОД» | ПЭУ 010 Выход (335х165) PC-L LYRA | 2502000200 | "Световые технологии" | шт. | 2 | | |
| *18.* | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник, 33 Вт, IP65 | LZ.OPL ECO LED 1200 TH HFD 5000K | 1074000560 | "Световые технологии" | шт. | 23 | | |
| *19.* | **Монтажные материалы** | | | | | | | |
| *20.* | Лоток оцинкованный перфорированный 3000х400х50мм | | 35266 | DKC | шт. | 3 | | *Крепление* |
| *21.* | Крышка для лотка 3000х400мм | | 35526 | DKC | шт. | 3 | | *лотков* |
| *22.* | Угол CD 90 вертикальный внешний 90° 400/50 в комплекте | | 36786K | DKC | шт. | 1 | | *учтено в* |
| *23.* | Крышка на угол CD 90 вертикальный внеш. 90° осн.400 в комплекте | | 38246K | DKC | шт. | 1 | | *разделе АТМ.* |
| *24.* | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х50 в комплекте | | 36006K | DKC | шт. | 1 | | |
| *25.* | Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.400 в комплекте | | 38006K | DKC | шт. | 1 | | |
| *26.* | Ответвитесь Т-образный 50х400, 1,2 мм, в комплекте | | STN540K | DKC | шт. | 3 | | |
| *27.* | Крышка на Т-образный ответвитесь 400, 1,2 мм, в комплекте | | SKTN400K | DKC | шт. | 3 | | |
| *28.* | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 400х50 в комплекте | | 36126K | DKC | шт. | 1 | | |
| *29.* | Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.400 в комплекте | | 38046K | DKC | шт. | 1 | | |
| *30.* | Лоток оцинкованный перфорированный 3000х200х50мм | | 35264 | DKC | шт. | 24 | | |
| *31.* | Крышка для лотка 3000х200мм | | 35524 | DKC | шт. | 24 | | |
| *32.* | Угол горизонтальный 90 градусов 50х200, 1,2 мм, в комплекте | | SDN520K | DKC | шт. | 1 | | |
| *33.* | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов 200, 1,2 мм, в комплекте | | SKDN200K | DKC | шт. | 1 | | |
| *34.* | Ответвитель DL 50х50 в комплекте | | 36233K | DKC | шт. | 40 | | |
| *35.* | Крышка на ответвитель DL осн.50 в комплекте | | 38361K | DKC | шт. | 40 | | |
| | Ответвитель DL 100х50 в комплекте | | 36235K | DKC | шт. | 3 | | |
| *36.* | Крышка на ответвитель DL осн.100 в комплекте | | 38363K | DKC | шт. | 3 | | |
| *37.* | Лоток оцинкованный перфорированный 3000х100х50мм | | 35262 | DKC | шт. | 3 | | |
| *38.* | Крышка для лотка 3000х100мм | | 35522 | DKC | шт. | 3 | | |

*Взам. инв. №*

*Подпись и дата*

*Инв. № подл.*

| *Изм.* | *Кол.уч.* | *Лист* | *№док* | *Подпись* | *Дата* | .СО | *Лист* 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | Лоток оцинкованный неперфорированный 3000х50х50мм | | 35260 | DKC | шт. | 30 | | |
| 40. | Крышка для лотка 3000х50мм | | 35520 | DKC | шт. | 30 | | |
| | Угол вертикальный внешний CD 90, B=50мм | | 36780 | DKC | шт. | 30 | | |
| 41. | Крышка на угол вертикальный внешний CD 90, B=50мм | | 38240 | DKC | шт. | 30 | | |
| 42. | Ответвитель Т-образный DL, B=100мм | | 36235 | DKC | шт. | 2 | | |
| 43. | Крышка на ответвитель Т-образный DL, B=100мм | | 38363 | DKC | шт. | 2 | | |
| 44. | Ответвитель Т-образный DL, B=50мм | | 36233 | DKC | шт. | 20 | | |
| 45. | Крышка на ответвитель Т-образный DL, B=50мм | | 38361 | DKC | шт. | 20 | | |
| 46. | Лоток оцинкованный перфорированный 3000х100х50мм | | 35262 | DKC | шт. | 3 | | |
| 47. | Крышка для лотка 3000х100мм | | 35522 | DKC | шт. | 3 | | |
| 48. | Лоток оцинкованный неперфорированный 3000х50х50мм | | 35260 | DKC | шт. | 30 | | |
| 49. | Крышка для лотка 3000х50мм | | 35520 | DKC | шт. | 30 | | |
| 50. | Ответвитель Т-образный DL, B=100мм | | 36235 | DKC | шт. | 2 | | |
| 51. | Крышка на ответвитель Т-образный DL, B=100мм | | 38363 | DKC | шт. | 2 | | |
| 52. | Ответвитель Т-образный DL, B=50мм | | 36233 | DKC | шт. | 20 | | |
| 53. | Крышка на ответвитель Т-образный DL, B=50мм | | 38361 | DKC | шт. | 20 | | |
| 54. | Болт с шестигранной головкой М6х20 | | CM020620 | "DKC" | шт. | 900 | | |
| 55. | Гайка шестигранная М6 | | CM110600 | "DKC" | шт. | 900 | | |
| 56. | Шайба М6 кузовная DIN9021 | | CM120600 | "DKC" | шт. | 900 | | |
| 57. | Металлорукав в ПВХ изоляции Dn=15мм | | 6071R-015N | DKC | м | 155 | | |
| 58. | Пластиковый кабельный ввод D=6-12мм | PG-13.5 | | IEK | шт. | 150 | | |
| 59. | Хомут гибкий 2,6х160мм белый для жгутовки | | 25206 | DKC | упак. | 7 | | |
| 60. | Бирка маркировочная | | У136 | Фортифлекс | шт. | 400 | | |
| 61. | **Кабельная продукция** | | | | | | | |
| 62. | Кабель (5-ти жильный) | ППГнг(А)-HF 5х50 | | Россия | м | 5 | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | Кабель (5-ти жильный) | ППГнг(А)-HF 5х35 | | Россия | м | 5 | | |
| 64. | Кабель (5-ти жильный) | ППГнг(А)-HF 5х4 | | Россия | м | 68 | | |
| 65. | Кабель (5-ти жильный) | ППГнг(А)-HF 5х1,5 | | Россия | м | 115 | | |
| 66. | Кабель (4-х жильный) | ППГнг(А)-HF 4х4 | | Россия | м | 460 | | |
| 67. | Кабель (4-х жильный) | ППГЭнг(А)-HF 4х4 | | Россия | м | 35 | | |
| 68. | Кабель (4-х жильный) | ППГнг(А)-HF 4х1,5 | | Россия | м | 692 | | |
| 69. | Кабель (4-х жильный) | ППГЭнг(А)-HF 4х1,5 | | Россия | м | 60 | | |
| 70. | Кабель (3-х жильный) | ППГнг(А)-HF 3х1,5 | | Россия | м | 170 | | |
| 71. | Кабель (3-х жильный) | ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | | Россия | м | 230 | | |
| 72. | Кабель (2-х жильный) | ППГнг(А)-HF 2х1,5 | | Россия | м | 1184 | | |
| 73. | Кабель (3-х жильный) | МКШнг(А)-HF 3х0,75 | | Россия | м | 732 | | |
| 74. | Кабель (2-х жильный) | МКШнг(А)-HF 2х0,75 | | Россия | м | 732 | | |
| 75. | Провод (1-х жильный желто-зеленый) | ПуГПнг(А)-HF 1х4 мм | | Россия | м | 120 | | |
| 76. | **Защитные средства по технике безопасности** | | | | | | | |
| 77. | Указатель (индикатор) напряжения | 100-500 В мин-1 | | | шт. | 2 | | |
| | Диэлектрические перчатки до 1000В, бесшовные | 350*135*1,1-25мм | | | компл. | 2 | | |
| 78. | Диэлектрические калоши ДГ | | | | компл. | 2 | | |
| 79. | Диэлектрические коврики | 750*750-6мм | | | шт. | 4 | | |
| 80. | Защитные очки размером 03-6 (0-12) | | | | шт. | 2 | | |
| 81. | Плакаты и знаки безопасности “Не включать, работают люди” | | | | компл. | 2 | | |
| 82. | Огнетушитель углекислотный | ОУ-3 | | | шт. | 3 | | |
| 83. | Аптечка | | | | шт. | 2 | | |
| 84. | Лестница-стремянка h=2,5м | | | | шт. | 1 | | |
| 85. | Светильник ручной, 60Вт Е27, провод 12м | РВО-220/12м | | Ашасвет | шт. | 1 | | |
| 86. | Лампа накаливания местного освещения 12В, 60Вт, цоколь Е27 | МО 12-60 12В Е27 | | Россия | шт. | 1 | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|