

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора

ООО "Леноблтеплоснаб"

Плетежов С.И.



2020 г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

Котёл КВр1.25-95 на угле ст.№1

установленный в котельной по адресу: Н. Ладога ул. Северная 24
Волховского р-на Ленинградской области

№	Наименование величин	Размерн.	Режимы	
			Большое горение	Малое горение
1	Расход воды	т/ч	50	50
2	Теплопроизводительность котла	Гкал/ч	1,070	0,375
		МВт	1,250	0,432
3	Давление (разрежение) в топке котла	Па	20÷10	
4	Давление воды на входе в котёл/на выходе из котла	кгс/см2	4,0/3,5	
5	Температура воды на входе в котел	°C	60	
6	Температура воды на выходе из котла	°C	85	
10	Температура уходящих газов	°C	215	170
11	Давление вторичного воздуха	кгс/см2	50	20
12	Разряжение за котлом	кгс/см2	10	18
13	Состав уходящих газов:			
	углекислый газ (CO ₂)	%	14,0	12,0
	кислород (O ₂)	%	3,0	5,0
14	КПД котла "брутто"	%	60,0	56,00
15	Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла	<u>кг у.т.</u> Гкал	250	250

Наладка проводилась в январе 2020 г.

Инженер КИП и А

Шушлебин А.В.

Согласовано:

начальник котельного участка

Жельветр С.В.