

F-PR-03

REV:04

BAHMAN 93

شرکت نورد لوله قائم قم

شناسنامه محصول لوله اسپیرال

نورد لوله
قائم قم

شماره لوله : 36354		نام مشتری : آرون آب		جنس ورق : ST 37-2		شماره کوئل : 9104		استاندارد تولید : AWWA C200	
شماره اولین لوله سفارش : 36354		قطر اسمی : (mm) 609.6		ضخامت اسمی : (mm) 6		سازنده کوئل : فولاد مبارکه		شماره ذوب :	
مشخصات تولید	تاریخ و شیفت جوش :		سیم جوش DC تولید کننده و نوع : Ama 50-12	سیم جوش AC تولید کننده و نوع : Ama 50-12	نوع پودر جوش تولید کننده : KJF 610		ایپراتور جوش داخل محمدي	ایپراتور جوش خارج فریدونی	
	صبح 02.04.01				30 m				
	پیرامون		دو پلگی		ارتفاع جوش (mm)		آماده سازی سر و پخ لوله		
	طول (cm)		(mm)(Hi-Low)		داخل		خارج		پیشانی (mm)
بازرسی چشمی و ابعادی	1159	Min 1910	Min 1896	Min 1910	0	Max 3.25	Max 3.25	زاویه (درجه) 30 +5	1.6±1.6
	Max 1925	Max 1934	Max 1925	0	0	3.25	3.25	سر A 32	سر B 32
	Max 1925	Max 1934	Max 1925	0	0	3.25	3.25	سر A 32	سر B 32
تست های غیر مخرب	تعداد ایندیکشن ها		طول تقریبی (cm)		سر A (cm25)	سر B (cm25)	تست دستی بدنه		توضیحات :
	0		0		ok	ok	ok		
تعمیرات جوش	کد جوشکاران یا نام		شماره WPS		طول تعمیرات شکافتنی		تعمیرات اصلاحی		نتیجه بازرسی بعد از تعمیر
	214		3061		داخل (cm)		داخل (cm)		ok
					0		0		
تست هیدرو استاتیکی	فشار تست : (bar) 35		زمان نگهداری فشار : (Sec) 30		نتیجه تست : ok		شماره آزمایش مکانیکی مربوط به این لوله (۷۵ شاخه یا کمتر) : 36358		
نتیجه نهایی		وضعیت ظاهری جوش و پخ :		ok		عدم ناگونیایی Max: 3.2(mm)		سر A : 0	سر B : 0
بازرسی نهایی		طول نهایی : (cm) 1158		وزن نهایی : (kg) 1049		وضعیت نهایی :		لوله آب درجه یک	
تهیه کننده : پرنیان پور		تایید کننده : (مدیر QC) ابوالفضل نجفی		بازرس مشتری (شخص ثالث) پیاب گستران لیان					