

להלן רשימת תיג (Checklist) מפורטת לבדיקת תוכניות ברובע ז', אשדוד, המבוססת על הוראות תוכנית 603-0595660. רשימה זו מותאמת לשימושך כבודק תוכנית, ומומלץ להעבירה לעורכי הבקשות כדי לייעל את התהליך ולמנוע דחיות מיותרות.

[צ'ק ליסט לבדיקת בקשה להיתר / תוכנית עיצוב ופיתוח - רובע ז' \(תוכנית 603-0595660\)](#)

1. תנאי סף ומסמכים מחייבים

- [] תוכנית בינוי ועיצוב לכל המבנה: האם הוגשה תוכנית בינוי המציגה את כל המבנה (ולא רק את הדירה המבוקשת) על רקע מפת מדידה מעודכנת?
- [] אישור תשתיות: האם מוצגים פתרונות אשפה, ביוב, מים וחשמל המותאמים לתוספת?
- [] סקר עצים: האם סומנו עצים בוגרים במגרש והוצג נספח עצים בתיאום עם פקיד היערות?

2. זכויות בניה ושטחים (עבור כל יח"ד)

- [] שטח דירה מקסימלי: האם שטח הדירה לאחר ההרחבה אינו עולה על 160 מ"ר?
- [] מרפסות:
 - האם שטח מרפסת סוכה אינו עולה על 12 מ"ר?
 - האם שטח מרפסת שירות/אחרת אינו עולה על 5 מ"ר?
 - האם נמנעה בניית מרפסת גג מעל הרחבה של שכן (למעט בקומה העליונה ביותר)?
- [] חדרים על הגג (רלוונטי רק לקומה עליונה): האם השטח העיקרי בגג אינו עולה על 60 מ"ר? (שימו לב: שטח זה כלול בתוך סך ה-160 מ"ר המותרים לדירה, או בנוסף אם טרם נוצל, אך לא כתוספת מעבר לזכויות המקסימליות המוקנות). הערה: הניסוח במקור מציין ש-60 מ"ר אלו כלולים בסה"כ השטח להרחבה.
- [] איסור פיצול: האם הובטח שהכניסה לחדרי הגג היא מתוך הדירה בלבד (ללא כניסה מחדר מדרגות)?

3. בינוי ועיצוב (אסתטיקה והשתלבות)

- [] רצף אנכי (הוראת חובה): האם התוספת תוכננה בטור אנכי (מלמטה למעלה) ללא "חורים"?
- [] טיפול ב"דילוגים": במידה ושכן בטור אינו מעוניין להרחיב – האם מוצגת בניית מעטפת חיצונית מלאה (שלד + גמר חוץ) עבור הקומה שלו?
- [] אחידות חזיתות: האם חומרי הגמר תואמים לקיים או אושרו ע"י מהנדס העיר? האם החזיתות משופצות כמכלול אחד?
- [] שילוב בקיים: האם מוצגת השתלבות התוספת החדשה עם תוספות בניה שכבר אושרו בעבר?

4. העמדה וקווי בניין

- [] קו בניין קדמי: האם נשמר קו 0 (או יותר) לרחוב?
- [] קו בניין צידי/אחורי:
 - מבנה עד 3 קומות מעל עמודים: מינימום 4 מ"ר.
 - מבנה מעל 4 קומות: מינימום 4 מ"ר (או יותר בהתאם לתב"ע תקפה).
- [] הקלות בקווי בניין (אם מבוקש):
 - האם מבוקש קו 0 צידי/אחורי? (דורש הסכמת שכנים גובלים + אישור שאין היזק ראייה/אור).
 - האם מבוקש קו 0 לשצ"פ? (דורש הסכמת עירייה ושכנוע הוועדה שאין פתרון אחר).
- [] חלונות בקו בניין מצומצם: האם נמנעה פתיחת חלונות בחזיתות המרוחקות פחות מ-0.5 מ' מגבול המגרש?

5. דיורית / יחידת משנה (אם רלוונטי)

- [] מיקום: האם הדיורית ממוקמת בקומת קרקע (או בקומה מעל לדירה בקומה העליונה)?
- [] גודל: האם שטח הדיורית קטן מ-25 מ"ר?
- [] תשתית: האם הדיורית מחוברת לתשתיות הדירה העיקרית (מים/חשמל) ומבוססת על הממ"ד/מטבח שלה?
- [] שטחים משותפים: האם נשמר לפחות 50% מתכסית קומת הקרקע לרווחת הדיירים (מחסנים, עגלות)?

- [] חניה: האם הפתרון המוצע שומר על מקומות החניה הקיימים? (לא תותר פגיעה בחניה קיימת).
- [] חיזוק מבנים: למבנים ישנים (שלא נבנו לפי ת"י 413) – האם הוצג פתרון לחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה?

7. הערות משפטיות (לוודא שמופיע בבקשה/תוכנית)

- [] הערת אזהרה (תקנה 27): התחייבות לרישום הערה בטאבו על איסור פיצול הדיורית ואיסור בניה נוספת לאחר ניצול הזכויות.
 - [] שיפוי: המצאת כתב התחייבות ושיפוי לוועדה.
- הערה לעורך הבקשה: אי עמידה בסעיף "רצף אנכי" (סעיף 3) או אי הגשת תוכנית עיצוב לכלל המבנה (סעיף 1) תגרור החזרת התוכנית ללא בדיקה נוספת.