

Análise de Pedido de Aprovação de Materiais, PAM 011

Obra 2602 — Hotel JW Marriott Palmares · Ferreira Build Power · Análise da Fiscalização (MQT Fases 1.1/1.2 + CTE Esgotos Domésticos + CTE Esgotos Pluviais) · 17/07/2026

Parecer final: APROVADO CONDICIONADO — confirmado após cruzamento com o MQT e com as duas Memórias Descritivas de projeto (Igenaci, Nov. 2024, Rev.00). Material: tubagem PVC-U PN10 e acessórios (curvas, forquilhas, tês); marca em obra MONTALGARVE (distribuidor); fabricante: POLITEJO.

1. Artigos do MQT abrangidos pelo PAM 011

Artigo	Descrição	Ø (mm)	Quant. (m)	Norma
Fase 1.1 — Pisos -5/-6 (Rev.02, Dez 2025)				
1.3.3.1–.3	Residuais domésticas enterradas (área U)	125 / 160 / 200	74,05 / 30,25 / 43,45	EN ISO 1452 – PN10
1.4.4.1–.2	Pluviais enterradas (área U)	125 / 160	118,40 / 45,10	EN ISO 1452 – PN10
Fase 1.2 — Pisos -3/-4 (Rev.01, Fev 2026)				
1.3.3.1–.3	Residuais domésticas enterradas (área U)	125 / 160 / 200	42,00 / 87,60 / 61,00	EN ISO 1452 – PN10
1.4.2.1–.4	Pluviais enterradas (área U)	125 / 160 / 200 / 250	179,30 / 73,60 / 97,35 / 132,33	EN ISO 1452 – PN10
1.4.1.1–.2	Pluviais interiores (área B) — nota MQT: PN10	75 / 90	14,00 / 12,00	EN ISO 1452 – PN10

2. Secções dos CTE (Memórias Descritivas) aplicáveis ao PAM 011

CTE / Secção	Requisito de projeto	Verificação
Domésticos — 3.4.1 Tubagens e Acessórios	PVC-U área B (redes interiores); PVC-U área U classe "PN6" (redes enterradas); ligação por abocardamento com anel de borracha	CONFORME POR EXCESSO — MQT/PAM consideram PN10 (EN ISO 1452) > PN6. Juntas elásticas OR Politejo cumprem a exigência de anel de borracha
Domésticos — 3.2 / 3.4.7	Rede gravítica, inclinação mín. 1,0%; montagem de tubagens enterradas segundo boa prática	CONFORME — tubo PN10 admissível em rede gravítica; execução a controlar em obra
Pluviais — 1.4.1 Tubagens e Acessórios	Tubos e acessórios PVC-U classe "PN6"; anel de borracha; geodrenos em PVC corrugado	CONFORME POR EXCESSO — PN10 > PN6. Geodrenos = artigo MQT 1.4.5, fora do âmbito do PAM 011
Pluviais — 1.1 / 1.2 Traçado	Coletores enterrados gravíticos, ligação à rede pública ou poços de infiltração	CONFORME — classe de pressão não é impeditiva em rede gravítica
Ambos — Ensaio das Redes (4 / 2)	Ensaio segundo DR n.º 23/95; casos especiais acordados com a Fiscalização	A ACAUTELAR EM EXECUÇÃO — incluir no plano de inspeção e ensaio; não afeta a aprovação do material
Ambos — Considerações Finais (6 / 4)	RGSPPDADAR, recomendações LNEC, especificações dos fabricantes e entidades gestoras	CONFORME — certificação de terceira parte Politejo (AENOR/SGS) satisfaz a exigência de homologação

3. Documentos que suportam a aprovação

Certificado AENOR 001/006265 (EN ISO 1452-2, saneamento c/ pressão, PN10 Ø110–630, val. 02/2031) · Certificado AENOR 001/006264 (EN ISO 1452-2, água, PN10 Ø50–630, val. 02/2031) · Certificado SGS PT04/01297 (NP EN ISO 1452-1/-2, PN10: SDR21 Ø63–90 e SDR26 Ø110–630, val. 10/2027) · Catálogo Politejo HIDRABLOC CD51R04 (acessórios EN 1452-3, DN63–800) · Declaração Politejo reciclados (máx. 10%).

4. Documentos entregues sem aplicação ao PAM 011

Ferroplast, Plimat e FERSIL (EN 1329-1 Série B — evacuação no interior de edifícios; o WRAS Plimat exclui uso enterrado; a FERSIL remete enterrados para EN 1401) e Politejo SANICOL (EN 1401-1 — gravítico enterrado sem pressão, sem objeto dado o MQT fixar PN10). Nota: o CTE de domésticos admite área B (EN 1329) nas redes interiores — artigos 1.3.1 do MQT, EXCLUÍDOS do reorçamento e fora do âmbito deste PAM.

5. Condições da aprovação

a) Entrega da Ficha de Dados de Segurança; **b)** Declaração da Politejo confirmando classe PN10 dos acessórios HIDRABLOC nos diâmetros a aplicar (os certificados cobrem apenas tubos); **c)** Verificação de marcação na receção — EN ISO 1452 / PN10 / fabricante / lote; material marcado EN 1329 ou EN 1401 não será aceite na rede enterrada.