LAPORAN PEKERJAAN HARIAN

Dokumen Laporan Resmi Pengecekan & Aktivitas Harian

REF: REP-101
Cetak: 17/10/2026

Tanggal	: 16 Oktober 2026	**Nama Petugas**	: Fahmi Kurnia
Pekerjaan	: Maintenance Server & Ruang Panel	**Status Summary**	: 2 Normal / 1 Perbaikan / 1 Kendala

I. HASIL PENGECEKAN (CEKLIS)

No	Item Pengecekan	Status	Catatan / Keterangan
1	Pemeriksaan Kebersihan Rack Server	Ok	Kondisi bersih terawat
2	Kondisi Suhu AC Server (20°C)	Ok	Normal
3	Pengecekan Kabel Fiber Optic Back-Up	Perbaikan	Kabel patching kendor di Switch 3
4	Status indikator Battery UPS Main	Ada Kendala	Indikator alarm baterai berbunyi intermiten

II. RINCIAN AKTIVITAS WORKSHEET

No	Uraian Aktivitas	Durasi	Hasil / Catatan
1	Cleaning dust filter rack server #1 dan #2	45 Mins	Selesai
2	Re-terminasi kabel patching kendor di Switch 3	30 Mins	Koneksi stabil
3	Testing backup kelistrikan UPS	1 Jam	Perlu kalibrasi baterai

III. DOKUMENTASI FOTO PEKERJAAN

FOTO SEBELUM / AREA KERJA



FOTO SESUDAH / HASIL PEKERJAAN

