

Hipotesis de proyecto (potencia, racks, IP)

T21 . Documentacion . IEC 61439-1 datos del conjunto . placa de caracteristicas

Informe	CL-20260925-121936-a05b3a
Estado	En linea con el predisenio
Medido	24.0008 V
Diseno	24.0 V
Desvio	0.0008 (0.0 %)

Lectura

Las hipotesis son el contrato interno del predisenio. La 61439-1 te pide Ue, In, IP en la placa: este formulario es el borrador honesto de esa placa. Plantilla T21: V media del CSV 24.0008 frente a diseno 24 V. En linea con el predisenio.

Por que conviene la IEC 61439-1 y -2

IEC 61439-1 (reglas generales) e IEC 61439-2 (conjuntos de potencia) ordenan corriente asignada, IP, forma de separacion, calentamiento y cortocircuito en un solo expediente de conjunto. Eso es exactamente lo que un tablero TAN de telecomunicaciones agradece: numeros declarados, no intuicion de pasillo.

Comparacion grafica



Forma de onda (muestreo del CSV)



Sugerencias

- Las hipotesis son el contrato interno del predisenio. La 61439-1 te pide Ue, In, IP en la placa: este formulario es el borrador honesto de esa placa.
- IEC 61439-1 y -2 brillan cuando dejas In, IP, forma y calentamiento escritos. Este informe es una brujula de predisenio para el CFT, lista para crecer cuando el expediente profesional lo pida.

CSV anterior

Archivo	demo_09_gratten_ch1_ch2.csv
Dominio	dc_24v_scope
Muestras	400
fs	2000.0 Hz
V media	24.0008
Rizado	0.479 %
I RMS	1.2002
Canales	Time, Va, Ia

Informe de prediseño Snocomm. Marco legal, autorizaciones y validez comercial: pestana Legislacion de la aplicacion.