

REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 2019 - 6

Girardot, Enero 08 de 2019

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO	: Girardot - Cundinamarca	NIT	:	79612285-6
ENTIDAD	: ALEJANDRO MOLINA MORENO - AGUA TROPICAL	TELEFONO	:	8333198
DIRECCIÓN	: Carrera 12 N° 32-102 B / Rosablanca	CARGO	:	Gerente
DIRIGIDO A	: Alejandro Molina Moreno			

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA	: AGUA POTABLE TRATADA ENVASADA	FUENTE	:	Acueducto
PUNTO DE TOMA	: Agua Bolsa 600cc	LOTE	:	3
REG SANITARIO	: INVIMA RSAE 19I01500	VENCE	:	3/04/2019
TOMADA POR	: Patricia Molina	CARGO	:	Ing. De Alimentos
EN PRESENCIA DE	: Alejandro Molina Moreno	CARGO	:	Gerente
FECHA DE TOMA	: Enero 03 de 2018	HORA	:	9:45 a. m.
FECHA RECEPCIÓN LAB	: Enero 03 de 2018	HORA	:	9:55 a.m.
FECHA DE REPORTE	: Enero 08 de 2019			

FISICOQUIMICO	FECHA DE ANALISIS	NORMA AGUA TRATADA ENVASADA Resolucion 12186 de 1991	RESULTADOS
pH	02-01-19	6,5 - 9,0	7,02
CLORO RESIDUAL	02-01-19	0,5 - 1,0 mg/L	0,50

BACTERIOLOGICO	FECHA	VALORES ADMISIBLES	RESULTADOS
MESOFILOS TOTALES	02-01-19	Hasta 100 U.F.C / 100 ml	2 U.F.C / 100 ml.
COLIFORMES TOTALES	02-01-19	0 U.F.C / 100 ml	0 U.F.C / 100 ml.
ESCHERICHIA COLI (C.FECALES)	02-01-19	0 U.F.C / 100 ml	0 U.F.C / 100 ml.
PSEUDOMONA AERUGINOSA	02-01-19	0 U.F.C / 100 ml	0 U.F.C / 100 ml.

* UFC = Unidades Formadoras de Colonias.

METODO UTILIZADO Filtracion por membrana. Uso de medios cromogénicos

INTERPRETACION Valores por encima de los establecidos en la presente norma, no se aceptan.

CONCEPTO BACTERIOLOGICO La muestra analizada CUMPLE SANITARIAMENTE.

Elaboró: Laura Garcia


 FIRMA AUTORIZADA

El presente informe expresa los resultados obtenidos y confirmados unicamente para la muestra analizada en la fecha especificada.
 Los métodos usados son los establecidos por STANDARD METHODS y exigidos por EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Laboratorio afiliado al PICCAP