

REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 2019 - 0003

Girardot Enero 8 de 2019

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO	: Ricaurte - Cundinamarca	NIT	:
ENTIDAD	: CONDOMINIO PASEO DE LA PRADERA		
DIRECCIÓN	: Vía Agua de Dios Km 7	TELÉFONO	: 3112740789
DIRIGIDO A	: José Ignacio Cubillos Ramírez	CARGO	: Encargado

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA	AGUA RECREATIVA		FUENTE	: Acueducto
LUGAR DE MUESTREO	Jacuzzi			
FECHA DE MUESTREO	Enero 2 de 2019		HORA	: 1:30 PM
MUESTREO POR	Camilo Vasquez		CARGO	: Asistente de Laboratorio
FECHA RECEPCIÓN LAB	Enero 2 de 2019		HORA	: 2:04 p. m.
FECHA DE REPORTE	Enero 8 de 2019			

REPORTE DE RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS RECREATIVAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	EXPRESADA METODO	VALOR DE REFERENCIA RESOLUCION 1618 DEL 2010	UNIDADES	RESULTADOS
TEMPERATURA	TERMÓMETRO	De 26 - 30 °C	GRADOS °C	31°C
COLOR	VISUAL	ACEPTABLE		ACEPTABLE
MATERIAS FLOTANTES	VISUAL	ACEPTABLE		ACEPTABLE
OLOR	OLFATIVO	ACEPTABLE		ACEPTABLE
TRANSPARENCIA	VISUAL	FONDO VISIBLE		VISIBLE
			% IRAPI	0

CONCENTRACION DEL RESIDUAL DEL DESINFECTANTE DEL AGUA

ENSAYO	FECHA DE ANALISIS	METODO UTILIZADO	VALOR DE REFERENCIA RESOLUCION 1618 DEL 2010	UNIDADES	RESULTADOS
COLOR RESIDUAL - LIBRE	02-01-2019	COLORIMÉTRICO	1,0 A 3,0 CL2	mg/ L.	2,64
COLOR TOTAL	02-01-2019	COLORIMÉTRICO	1,0 A 3,0 CL2	mg/ L.	3,18
			% IRAPI		0

OTRAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL AGUA

ENSAYO	FECHA DE ANALISIS	METODO UTILIZADO	VALOR DE REFERENCIA RESOLUCION 1618 DEL 2010	UNIDADES	RESULTADOS
p.H.	02/01/2019	ELECTROMETRICO	7,0 a 8,0	UNIDADES	7,4
CONDUCTIVIDAD	02/01/2019	ELECTROMETRICO	Menor a 2400	uS / cm	543
POTENCIAL REDOX	02/01/2019	ELECTROMETRICO	Minimo 700	mV	564
TURBIEDAD	02/01/2019	NEFELOMETRICO	Menor a 2 NTU	UNIDADES	1,27
COLOR COMBINADO	02/01/2019	COLORIMÉTRICO	Menor a 0,3 Cl2	mg/ L.	0,54
ACIDO CIANÚRICO	02/01/2019	TURBIDIMETRICO	Menor a 100 CyA	mg/ L.	63
ALCALINIDAD TOTAL	02/01/2019	VOLUMETRICO	Hasta 140 CaCO3	mg/ L.	142
COBRE	02/01/2019	COLORIMÉTRICO	Menor a 1.0 CU	mg/ L.	0,04
DUREZA TOTAL	02/01/2019	VOLUMETRICO	Hasta 400 CaCO3	mg/ L.	82
			% IRAPI		5

OBSERVACIONES: El cloro combinado y el potencial redox se debe ajustar al valor de referencia.

REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 2019 - 0003

INDICE DE Langelier	ISL	ISL = Entre - 0,5 y + 0,5	UNIDADES	-0,286
---------------------	-----	---------------------------	----------	--------

% IRAPI	0
---------	---

INTERPRETACIÓN	ISL =	Menor a - 0,5	AGUA CON TENDENCIAS CORROSIVAS
INDICE DE SATURACION	ISL =	Entre -0,5 y + 0,5	AGUA TOTALMENTE BALANCEADA
LANGELIER ISL	ISL =	Mayor a + 0,5	AGUA CON TENDENCIAS INCRUSTANTES

OBSERVACIONES: AGUA TOTALMENTE BALANCEADA

REPORTE DE RESULTADOS ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUAS RECREATIVAS

PARÁMETROS ANALIZADOS	FECHA DE ANALISIS	VALORES VALOR MAXIMO ACEPTABLE	RESULTADOS
HETEROTROFOS (AEROBIOS)	2/01/2019	Menor a 200 / ml.	15 U.F.C / 1 ml.
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	2/01/2019	0 U.F.C. / 100 ml.	0 U.F.C / 1 ml.
ESCHERICHIA COLI	2/01/2019	0 U.F.C. / 100 ml.	0 U.F.C / 1 ml.
PSEUDOMONA AERUGINOSA	2/01/2019	0 U.F.C. / 100 ml.	0 U.F.C / 1 ml.

METODO UTILIZADO Filtración por membrana. Uso de medios cromogenicos.

U.F.C: Und. Formadoras de Colonias

% IRAPI	0
---------	---

OBSERVACIONES: CUMPLE SANITARIAMENTE.

INDICE IRAPI	5	AGUA RECREATIVA SIN RIESGO
--------------	---	----------------------------

INTERPRETACIÓN	DE	76 A 100 %	AGUA RECREATIVA DE RIESGO ALTO
INDICE DE RIESGO AGUAS DE	DE	36 A 75 %	AGUA RECREATIVA DE RIESGO MEDIO
PISCINAS Y ESTRUCTURA SIMILAR	DE	11 A 35 %	AGUA RECREATIVA DE RIESGO BAJO
IRAPI ABSOLUTO %	DE	0 A 10 %	AGUA RECREATIVA SIN RIESGO

OBSERVACIONES: La muestra analizada presenta AGUA SIN RIESGO. Se recomienda ajustar la alcalinidad entre 80-100mg/L.

Elaboró: Laura Garcia


CARMEN ADRIANA LÓPEZ MURCIA
Bacteriologa Control de Calidad
Reg: 63330875

PEDRO ANDRES CABALLERO
Ing Quimico
T.P 7303

El presente informe expresa los resultados obtenidos y confirmados unicamente para la muestra analizada en la fecha especificada.
Los métodos usados son los establecidos por STANDARD METHODS y exigidos por EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.