


**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



OFICIO No. 247/2017


**ING. FRHAVELL ISAAC MALDONADO
SUPERVISOR DE PROYECTOS
CITROJUGO S.A DE C.V
PRESENTE:**

Con relación a su escrito de fecha 01 de noviembre de 2017 mediante el cual presenta para revisión y opinión técnica, los planos y memoria de cálculo correspondientes al proyecto denominado LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES DE CITROJUGO HASTA DETECSA, le informo lo siguiente:

- 1.- Deberá utilizar tubería con empaque elastomérico que garantice la hermeticidad del sistema.
- 2.- Se recomienda la colocación de cintas de plástico al momento de estar rellenando las zanjas a una altura de 50 cm por encima del lomo de la tubería con la finalidad de prevenir la ruptura de la misma en caso de una excavación superior.
- 3.- Se recomienda la colocación de testigos en la superficie con una placa que contenga la información "CONDUCCION DE AGUA A PRESION.

Sin otro particular, me es grato enviar a Usted un atento y cordial saludo.

ATENTAMENTE
TECOMÁN, COLIMA A 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
DIRECCION GENERAL
COMAPAT



**ING. GILDARDO ALVAREZ PULIDO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMAPAT**

C.c.p. Archivo

