

Temp entrada de aire Evap	80.0 °F	75.0 °F
Temp salida de aire Evap	50.0 °F	55.0 °F
Presion de Succion	105.0 psi	118.0 psi
Temp Refrig Sat Evaporador	34.0 °F	40.0 °F
Temp de Linea Succion	40.0 °F	50.0 °F
Sobrecalentamiento	6.0 °F	10.0 °F
Temp de entrada de aire Cond	95.0 °F	92.0°F
Temp de salida de aire Cond	125.0 °F	130.0°F
Presion de Descarga	445.0 psi	475.0 psi
Temp.de Refrig Sat Cond	125.0 °F	130.0 °F
Presion de la Linea de Liquido	435.0 psi	465.0 psi
Temp de la linea de liquido	100.0 °F	94.0 °F
Sub-enfriamiento	23.0 °F	33.0 °F
Aprovechamiento en el condensador	5.0 °F	2.0 °F