Análisis de sensibilidad del ciclo Kalina KSC-11 (NH_3–H_2O)

Informe técnico de la campaña «Sensibilidad 2»: análisis de 3 921 puntos de Sensibilidad 1 y de 384 + 424 puntos nuevos de propagación de incertidumbre. Rama `test/anal_terremoto`. Todo número sale de los CSV de `resultados/`; libro de apoyo `datos/Kalina_anal_sensible_2.xlsx`.

1. Resumen

- La región KALINA depende del bloque y del lado frío del ciclo (los barridos de una variable la hallan con fuentes de 90 a 165 °C en C1, 120 a 190 °C en C2, 90 a 290 °C en C3 y 90 a 250 °C en C4): el piso de P_baja (cavitación), la efectividad del condensador y x_b.
- La eficiencia máxima es 14.53 % dentro del rango experimental y 14.82 % fuera (fuente de 170 °C).
- El regenerador pierde peso al subir la temperatura de la fuente.
- Los resultados valen para margen de cavitación cero; con 3 K de margen la región KALINA se reduce de forma importante (sección 6).
- Solo se usó el motor teqp: no hay validación experimental propia del ciclo.

2. Preguntas del profesor y dónde se responden

Pregunta	Sección
1. Rangos donde hay Kalinas	4.1
2. Partir de un KALINA y mover una, dos o más variables	4.2
3. Comportamiento del regenerador y del ciclo en un rango de temperaturas	4.4
4. Datos para preseleccionar equipos	4.5

3. Datos y método

Campaña Sensibilidad 1: 3 921 puntos en cuatro centros KALINA (C1 Húsavík, C2 ancla A*, C3 caliente 150 °C, C4 frío 110 °C) con barridos de una variable, mallas de pares 7×7 y muestreo LHS de 9 variables; 3 663 sin duplicados exactos. Clase KALINA: se cumplen los criterios O1 (título de salida $q_4 \geq 0.90$), O2 ($m_{O2} = T_{burbuja}(P_{baja}, x_b) - T_9 \geq 0$, **margen cero**), O3 ($W_{net} > 0$) y O5 (mezcla bifásica en el separador). Índices globales sobre el LHS de cada bloque con tres variables dummy como piso de ruido, bootstrap y, para F1 a F3, 2 000 permutaciones con corrección de Benjamini–Hochberg; superficies de respuesta sobre las mallas de pares; propagación de incertidumbre con LHS de las 10 variables alrededor de cada centro (tolerancias uniformes supuestas: T_{fuente} ±5 K, $T_{sumidero}$ ±3 K, P ±5 %, x_b ±0.02, η y ε ±0.05; escenario B el doble). Eficiencias y efectividades en [0.40, 0.95]; $T_{sumidero}$ de 5 a 30 °C igual a la temperatura ambiente de diseño; $m_b = 1$.

4. Resultados

4.1 Dónde existe KALINA

D1 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. P_baja tiene un piso por cavitación (O2) que sube con x_b: por debajo del piso de cada bloque no hay KALINA.
Evidencia: En los barridos de una variable la frontera está en 550 kPa (C1 y C3), 350 kPa (C2) y 750 kPa (C4); cada una es el punto medio entre el último nivel sin KALINA y el primero con KALINA (resolución de 50 a 100 kPa; en la malla P_baja×x_b el piso de C1 a x_b 0.82 es 600 kPa, D8). Subir P_baja es el movimiento que más CORREGIBLE rescata: 24 % de los 968 quedan a esa sola variable de un KALINA. Regresión logística de las 9 variables en el LHS sin los NO_CONVERGIO, con las demás en el centro: frontera de P_baja en 613 kPa [438, 765] en C1 (AUC 0.97) y 635 kPa [393, 852] en C3 (AUC 0.93), consistente con los 550 kPa de los barridos; en C2 y C4 el intervalo es demasiado ancho para informar (su límite inferior es -155 y -343 kPa) y no se usa. Con las otras variables libres la frontera de una variable se reproduce solo en parte (L9).
Implicación: Fijar P_baja por encima del piso de cada bloque con margen; el piso depende de x_b (D8) y del margen de cavitación exigido (L7).

D2 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. x_b define una ventana de existencia que cambia con el bloque.
Evidencia: Frontera de x_b en los barridos de una variable: C1 de 0.525 a 0.925; C2 de 0.425 a 0.575; C3 desde 0.375 y C4 desde 0.625 (sin techo hasta 0.95). En C1 x_b es la variable nº 1 para que haya KALINA (rango medio 1.0).
Implicación: No existe un x_b único: elegirlo junto con P_baja y la efectividad del condensador (interacción P_baja×x_b, ver F5).

D3 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. La temperatura de la fuente tiene un techo que depende del bloque; el umbral inferior no está establecido porque coincide con puntos que no convergieron.
Evidencia: Frontera inferior ≈ 358 K (85 °C) en C1, C3 y C4 y 390.65 K en C2. Pero en el cuartil más bajo de T_fuente del muestreo LHS no convergieron 37 de 59 puntos en C4, 28 de 59 en C3 y 22 de 63 en C1; entre los que sí convergieron, el 95 % es KALINA en C4 [78, 99] frente a 36 % si NO_CONVERGIO cuenta como no KALINA. T_fuente es la variable que más separa los NO_CONVERGIO del resto en 4 de los 4 bloques (KS de 0.39 a 0.62). Techo en los barridos de una variable: 440.65 K (C1), 468.15 K (C2), 568.15 K (C3), 528.15 K (C4).
Implicación: No tomar el umbral inferior de T_fuente como límite de diseño hasta reintentar esos puntos con el motor. El techo no es universal: el mismo ciclo admite fuentes más calientes si se reajustan presión y composición. Resolución del barrido: 5 K.

D4 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. El condensador es la restricción que manda: sin una efectividad mínima no hay KALINA, y esa mínima depende del bloque.
Evidencia: ε_cond mínima observada con KALINA en los datos: 0.80 (C1), 0.65 (C2), 0.85 (C3), 0.85 (C4); en C1, C3 y C4 coincide con el límite inferior del muestreo LHS, así que es un mínimo del diseño y no un mínimo físico. Frontera en barridos de una variable: 0.775 (C2) y 0.875 (C3). Con las demás variables en el centro, el barrido fino sitúa la frontera en ≈ 0.92 (C1) y ≈ 0.906 (C4) (U4); la regresión logística del LHS sin NO_CONVERGIO da 0.934 [0.901, 0.968] en C1 (en C2, C3 y C4 su intervalo no es informativo). En C1 y C2 ε_cond es de las 3 variables que deciden la existencia.
Implicación: No dimensionar con un ε_cond mínimo único: partir de U4 (≥ 0.93 en C1 y ≥ 0.91 en C4, orientativo) y comprobar cada diseño; con 0.95 y las demás variables en el centro no hay problema de existencia.

D5 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. El sumidero frío tiene un techo de temperatura en tres de los cuatro bloques.
Evidencia: KALINA deja de existir al subir T_sumidero por encima de 284.4 K (C1), 296.9 K (C3) y 291.9 K (C4). En C2 (centro a 300.15 K) no hay cambio en el barrido. La regresión logística del LHS da intervalos de T_sumidero demasiado anchos (más de la mitad del rango muestreado) para confirmar estos techos, y no se usa como evidencia.
Implicación: El diseño de Húsavík (278 K) no se traslada a climas cálidos sin subir P_baja y la efectividad del condensador.

D6 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. P_alta rara vez limita la existencia, salvo en C2 y C4.
Evidencia: En los barridos de una variable: C1 y C3 sin cambio de clase; C2 pierde KALINA por encima de 3875 kPa; C4 tiene una ventana sin KALINA entre 1625 y 1875 kPa.
Implicación: Elegir P_alta por eficiencia (M2) y no por existencia, comprobando el título de salida (E3).

D8 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. El piso de P_baja sube con x_b: cuanto más rica la mezcla, más alta debe ser la presión baja.
Evidencia: Menor P_baja con KALINA en cada columna de x_b de las mallas P_baja×x_b: C1 de 500 kPa (x_b 0.55 a 0.75) a 600, 690 y 800 kPa (x_b 0.82, 0.90 y 0.95); C2 de 400 kPa (0.45 y 0.50) a 563.64, 700 y 900 kPa (0.55, 0.60 y 0.70); C3 de 500 kPa (0.55 a 0.68) a 650, 800 y 950 kPa (0.75, 0.88 y 0.95; sin KALINA en 0.82); C4 de 500 kPa (0.65 y 0.72) a 910 kPa (0.95).
Implicación: x_b y P_baja no se eligen por separado (coincide con la interacción de F5 de P3): subir x_b para ganar η obliga a subir P_baja y se paga parte de lo ganado. La malla tiene solo 7 niveles de P_baja: el piso real está entre dos niveles. Mecanismo: a P_baja fija la temperatura de burbuja baja al subir x_b (C1 a 690 kPa: 330 K con x_b 0.45, 309 K con 0.60, 296 K con 0.75 y 290 K con 0.90), de modo que m_O2 = T_burbuja − T9 se reduce de 52 K a 0.9 K y hace falta más presión para recuperar el margen.




Figura. Piso de P_baja (menor P_baja con KALINA) en cada columna de x_b de las mallas P_baja × x_b.

4.2 Qué pasa al mover variables desde un KALINA

D7 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. Desde el centro KALINA de cada bloque hay margen amplio en casi todas las variables, pero no en el condensador ni, en C2, en x_b.
Evidencia: Moviendo una variable cada vez (último nivel KALINA contiguo al centro): C1 baja P_baja hasta 600 kPa (centro 690), ε_cond sin margen (0.95; con 0.90 ya no hay KALINA), T_sumidero sube hasta 283.15 K (centro 278.15), x_b de 0.55 a 0.90, T_fuente de 363.15 a 438.15 K. C4: P_baja hasta 800 kPa, ε_cond sin margen, T_sumidero hasta 290.65 K. C3: P_baja hasta 600 kPa, ε_cond hasta 0.90, T_sumidero hasta 295.65 K. C2: P_baja hasta 400 kPa, ε_cond hasta 0.80, x_b solo de 0.45 a 0.55. El barrido fino de ε_cond sitúa la frontera en ≈ 0.92 (C1) y ≈ 0.906 (C4).
Implicación: Un diseño en C1 o C4 no tolera perder efectividad del condensador ni subir T_sumidero más de 5 a 8 K; en C2 x_b debe controlarse a ±0.05. La frontera real está entre el último nivel KALINA y el siguiente.

L6 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Cuantas más variables se mueven a la vez desde el centro, menor es la fracción de puntos KALINA, y el condensador es el par que más la reduce.
Evidencia: Fracción de KALINA (C1, C2, C3, C4): moviendo 1 variable 67, 70, 84 y 71 %; 2 variables 66, 63, 71 y 57 %; 7 a 9 variables 47, 52, 51 y 59 %. En las mallas de pares la de ε_cond×T_sumidero deja KALINA solo el 6 % (C1), 67 % (C2), 16 % (C3) y 10 % (C4); la de ε_reg×η_t es 100 % KALINA en C1 y C2.
Implicación: Los diseños tienen pasos de tamaño distinto (una variable recorre todo su rango, el LHS recorre las nueve), así que la lectura es exploratoria. Mover el condensador junto con T_sumidero es el cambio de dos variables más peligroso.

U1 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Al perturbar las 10 variables con tolerancias nominales, la causa dominante de perder la clase es la efectividad del condensador (frontera local ≈ 0.92 en C1 y ≈ 0.906 en C4), pero no la única: con ε_cond sobre ese umbral todavía se pierden algunos puntos (todos CORREGIBLE por cavitación).
Evidencia: Escenario A (96 puntos del motor por bloque en dos lotes independientes de 48, LHS de las 10 variables; T_fuente ±5 K, T_sumidero ±3 K, P_alta y P_baja ±5 %, x_b ±0.02, η_t, η_p, ε_HRVG, ε_reg y ε_cond ±0.05, esta última recortada a [0.90, 0.95] porque el centro (0.95) es el tope y solo puede variar hacia abajo): P(KALINA) 0.47 en C1 [0.37, 0.57], 0.99 en C2 [0.94, 1.00], 1.00 en C3 [0.96, 1.00] y 0.85 en C4 [0.77, 0.91]; los dos lotes difieren en 0.00 a 0.02 (|z| ≤ 1.0): son compatibles, pero con 48 puntos por lote el error típico de P es 0.05 (C4) a 0.07 (C1), así que esa coincidencia no prueba estabilidad (diferencia mínima detectable entre dos lotes de 48 puntos: 0.29 en el peor caso). Escenario C (igual, pero con ε_cond fija en 0.95): P(KALINA) = 1.00 en los cuatro bloques (48 de 48, IC [0.93, 1.00]) y PRCC de ε_cond = 1.00. Barrido fino de ε_cond (10 niveles de 0.90 a 0.95, resto en el centro): C1 es KALINA desde ε_cond 0.922 (CORREGIBLE con m_O2 −0.1 K en 0.911), C4 desde 0.906 (m_O2 −0.0 K en 0.900), y C2 y C3 lo son en todo el barrido. m_O2 con ε_cond = 0.95: 5.5 K (C1), 11.8 K (C2), 14.9 K (C3) y 8.1 K (C4); entre ε_cond 0.92 y 0.95 el margen cae ≈ 1.9 K por cada −0.01 en C1 y ≈ 1.8 K en C4 (promedio de todo el barrido: 1.2 y 1.7 K; la relación no es lineal). De los 66 puntos que pierden la clase en A, 64 son CORREGIBLE por cavitación (O2) y 2 no convergen. Pero con ε_cond ≥ 0.922 en C1 todavía 11 de 54 puntos no son KALINA (todos CORREGIBLE, con P_baja de 661 a 712 kPa, T_sumidero desde 279.0 K y x_b desde 0.82; es una descripción de esos puntos, no una prueba de qué variable pesa más) y con ε_cond ≥ 0.906 en C4 8 de 84; con la especificación de U4 (≥ 0.93 en C1 y ≥ 0.91 en C4) se pierden 6 de 40 y 5 de 77 puntos.
Implicación: P(KALINA) = 0.47 en C1 no es un riesgo de pérdida del 53 %: sale de muestrear ε_cond solo por debajo del centro (con ε_cond fija da 1.00). La causa dominante de las pérdidas es el condensador, pero no la única: la tolerancia que se pueda garantizar en él es la primera especificación, y conviene controlar también P_baja, T_sumidero y x_b. Con ε_cond en 0.95 los cuatro centros toleran las demás perturbaciones (48 de 48, IC inferior 0.93); el margen de ε_cond antes de salir de KALINA es 0.028 en C1, 0.044 en C4 y ≥ 0.05 en C2 y C3. Las tolerancias son supuestos de escenario (uniformes; incertidumbre estándar ±a/√3), no mediciones.

U4 [DISEÑO REAL, fase C, confianza Media]. La efectividad del condensador es la especificación crítica: con las demás variables en el centro debe superar ≈ 0.92 en Húsavík y ≈ 0.906 en el bloque frío, y cuando todas las variables se mueven la especificación robusta es más alta.
Evidencia: Frontera del barrido fino de ε_cond: C1 entre 0.917 (sin convergencia) y 0.922 (KALINA con m_O2 0.3 K); C4 entre 0.900 (CORREGIBLE) y 0.906 (KALINA con m_O2 0.3 K); C2 y C3 KALINA en todo el barrido de 0.90 a 0.95. La regresión logística del LHS sin NO_CONVERGIO (otras variables en el centro) da una frontera de ε_cond de 0.934 [0.901, 0.968] en C1, que contiene a la del barrido fino (en C4 su intervalo no es informativo). Con todas las variables moviéndose (U1), la especificación de ≥ 0.93 en C1 y ≥ 0.91 en C4 todavía pierde 6 de 40 y 5 de 77 puntos. Margen de cavitación con ε_cond = 0.95: 5.5 K (C1), 11.8 K (C2), 14.9 K (C3) y 8.1 K (C4).
Implicación: Como punto de partida, pedir al condensador una efectividad garantizada de al menos 0.93 (C1) o 0.91 (C4), sabiendo que no basta si P_baja, T_sumidero o x_b se desvían (U1); un diseño que admita ε_cond menor necesita más P_baja o un sumidero más frío (PRCC de T_sumidero negativo, de P_baja positivo).

U2 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Con el doble de tolerancia solo C2 y C3 conservan la clase en la mayoría de los casos; C1 y C4 caen a 17 y 42 %.
Evidencia: Escenario B (tolerancias ×2): P(KALINA) 0.17 en C1 [0.09, 0.30], 0.90 en C2 [0.78, 0.95], 0.65 en C3 [0.50, 0.77] y 0.42 en C4 [0.29, 0.56]. De 90 puntos que pierden la clase, 86 son CORREGIBLE por cavitación (O2). PRCC: C3 ε_cond +0.83 y T_sumidero −0.47; C4 ε_cond +0.79, T_sumidero −0.66 y x_b −0.47. En B ε_cond se muestrea en [0.85, 0.95], también de forma unilateral (media 0.90), de modo que la pérdida de clase vuelve a estar dominada por el condensador.
Implicación: La robustez ordena a los bloques distinto según la tolerancia (A: C3 > C2 > C4 > C1; B: C2 > C3 > C4 > C1). El condensador y el sumidero son las variables que deciden en C1, C3 y C4.

U3 [FLUCTUACIÓN, fase C, confianza Media]. Al perturbar las variables, la eficiencia de los puntos KALINA se mantiene cerca de la del centro; lo que se pierde es la clase, no la eficiencia.

Evidencia: Escenario A (96 puntos por bloque), fracción de KALINA con |η − η del centro| ≤ 1 pp: 0.98 en C1, 0.95 en C3, 0.96 en C4 y 0.66 en C2. η P5–P95: C1 11.1 a 12.9 % (centro 12.0), C3 8.8 a 10.4 % (9.45), C4 10.5 a 12.1 % (11.15), C2 6.3 a 9.3 % (7.94). En B la dispersión crece (C2 de 2.6 a 10.6 %). La banda del modelo de propiedades (±0.7 pp) se suma de forma determinista a P5 y P95.

Implicación: El riesgo de diseño es salir de KALINA por cavitación (U1, U2), no perder eficiencia; C2 es el bloque con η más dispersa. Con 96 puntos por celda los percentiles P5 y P95 son aproximados.

Escenario	Bloque	n	P(KALINA)	IC 95 %	P con m_O2 ≥ 1 K	P con m_O2 ≥ 3 K	P con m_O2 ≥ 5 K	η P5–P50–P95 (%)
A, lote 1	C1	48	0.48	[0.34, 0.62]	0.35	0.12	0.02	11.2–12.2–13.0
A, lote 1	C2	48	0.98	[0.89, 1.00]	0.98	0.98	0.94	5.8–8.0–9.1
A, lote 1	C3	48	1.00	[0.93, 1.00]	0.96	0.94	0.77	8.8–9.6–10.4
A, lote 1	C4	48	0.85	[0.73, 0.93]	0.77	0.58	0.44	10.7–11.3–12.1
A, lote 2	C1	48	0.46	[0.33, 0.60]	0.27	0.17	0.04	11.0–12.1–12.7
A, lote 2	C2	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	1.00	6.5–7.9–9.3
A, lote 2	C3	48	1.00	[0.93, 1.00]	0.96	0.92	0.79	8.8–9.7–10.4
A, lote 2	C4	48	0.85	[0.73, 0.93]	0.77	0.56	0.42	10.5–11.3–12.0
A, lotes 1+2	C1	96	0.47	[0.37, 0.57]	0.31	0.15	0.03	11.1–12.2–12.9
A, lotes 1+2	C2	96	0.99	[0.94, 1.00]	0.99	0.99	0.97	6.3–8.0–9.3
A, lotes 1+2	C3	96	1.00	[0.96, 1.00]	0.96	0.93	0.78	8.8–9.7–10.4
A, lotes 1+2	C4	96	0.85	[0.77, 0.91]	0.77	0.57	0.43	10.5–11.3–12.1
B (tolerancia ×2)	C1	48	0.17	[0.09, 0.30]	0.12	0.06	0.04	10.4–11.3–12.3
B (tolerancia ×2)	C2	48	0.90	[0.78, 0.95]	0.90	0.85	0.71	2.6–7.9–10.6
B (tolerancia ×2)	C3	48	0.65	[0.50, 0.77]	0.58	0.50	0.27	8.5–9.4–11.2
B (tolerancia ×2)	C4	48	0.42	[0.29, 0.56]	0.40	0.33	0.23	9.5–10.9–12.4
A con ε_cond fija en 0.95	C1	48	1.00	[0.93, 1.00]	0.98	0.79	0.27	11.2–12.1–12.9
A con ε_cond fija en 0.95	C2	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	1.00	6.2–7.9–9.3
A con ε_cond fija en 0.95	C3	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	1.00	8.9–9.4–10.3
A con ε_cond fija en 0.95	C4	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	0.92	10.4–11.2–11.9




Figura. Probabilidad de seguir siendo KALINA al perturbar las 10 variables a la vez.




Figura. Barrido fino de ε_cond: m_O2 cruza cero cerca de 0.92 en C1 y de 0.905 en C4; C2 y C3 no lo cruzan.




Figura. Margen de operación desde el centro, una variable cada vez (C1 y C4).

4.3 CORREGIBLE frente a KALINA

F6 [FLUCTUACIÓN, fase C, confianza Media]. Los CORREGIBLE aparentan más eficiencia y potencia que los KALINA, pero la diferencia describe zonas distintas del espacio y no el efecto de violar la cavitación.
Evidencia: Medianas sin parear de η: 10.2 % frente a 7.7 % (+2.47 puntos, IC 95 % [+2.18, +2.70]); dentro de cada bloque la diferencia va de +1.4 a +3.2 puntos, y los puntos de muestreo o malla sin centro elevan el total (+4.4). Solo con el muestreo LHS: +3.1 puntos (IC [+2.46, +3.65]). W_net por kg/s: 82.7 frente a 57.9 (+24.8, IC [+19.0, +29.7]; LHS +40.9). Emparejando cada CORREGIBLE con su vecino KALINA más cercano, la η del vecino es menor en 0.43 puntos (L2).
Implicación: Un CORREGIBLE no sirve como estimador del desempeño real porque incumple cavitación. La diferencia sin parear mezcla zonas distintas del espacio y no es un efecto causal; para el costo de rescatar un punto se usa la cifra pareada de L2.

L1 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Alta]. El 96 % de los CORREGIBLE falla por cavitación (O2) y el 4 % por título de salida (O1).
Evidencia: Entre 968 CORREGIBLE con vecino KALINA: violación dominante O2 96 %, O1 4 %; D mediana 1.17 (P90 10.1). En la base cruda (1 018 CORREGIBLE con duplicados) 255 son zona gris (D ≤ 0.278), 249 de ellos por O2.
Implicación: La frontera práctica de Kalina en este modelo es el piso de P_baja: es la que hay que explorar con mayor resolución.

L2 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Rescatar un CORREGIBLE es posible con un solo cambio en casi la mitad de los casos, y cuesta eficiencia.
Evidencia: 49 % de los 968 CORREGIBLE está a una sola variable de un KALINA (P_baja sube 24 %, ε_cond sube 16 %, x_b baja 3 %, T_fuente baja 3 %). Distancia L1 mediana 0.365; mediana de 2 variables distintas. Emparejando cada CORREGIBLE de los 4 bloques con su KALINA más cercano del mismo bloque, la mediana de la diferencia de η (vecino − CORREGIBLE) es -0.43 puntos (IC [-0.55, -0.36], n = 734; la media es -0.33 [-0.53, -0.13] y en C1 y C4 su IC incluye 0) y -0.56 puntos (IC [-0.69, -0.44], n = 214) si el vecino está a L1 ≤ 0.2. Por diseño: -0.28 en barridos y mallas (vecinos cercanos) y -1.72 en el muestreo LHS (n = 262, vecinos lejanos); a L1 > 0.5, entre los puntos que no son LHS, la diferencia es 1.00 [0.72, 1.38] (n = 87), de signo contrario, así que una dependencia con la distancia no se puede separar del diseño y no se afirma. El ajuste lineal contra la distancia da -0.03 [-0.31, 0.27] a distancia cero, no distinguible de 0. (Con el bloque «sin centro» la mediana sería -0.64 con n = 968; no se usa porque mezcla bloques.)
Implicación: Vale rescatar: con un vecino KALINA a una o dos variables la mediana de η es 0.56 puntos menor, un costo pequeño y menor que la diferencia sin parear de F6, que mezcla zonas distintas; el costo con vecinos lejanos (muestreo LHS) no se puede interpretar. D predice solo débilmente la distancia (Spearman +0.30).

L3 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Media]. Ninguna regla simple separa KALINA de no-KALINA: la región es multivariable.
Evidencia: En el muestreo LHS el mejor corte único tiene ganancia de Gini ≤ 0.072 (C1: x_b ≤ 0.785). Solo hay reglas puras para no-KALINA: C1 x_b > 0.785 y ε_cond ≤ 0.875 (n = 51, 6 % KALINA); C4 T_fuente ≤ 366.25 K y P_alta > 2800 kPa (n = 32, 3 % KALINA).
Implicación: Para declarar zonas seguras hay que combinar al menos 2 a 3 variables; los umbrales de D1 a D6 valen cada uno con las demás variables en el centro del bloque.




Figura. η mediana de KALINA y CORREGIBLE por bloque.

4.4 Regenerador frente a la temperatura de la fuente

E8 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. El regenerador pierde peso al subir T_fuente: su carga y su conductancia caen mientras el pinch sube.
Evidencia: Estudio 4 (T_fuente de 70 a 300 °C, mediana de los KALINA por nivel): Q_reg/Q_i de 0.587 a 0.013, UA de 9.53 a 0.34 kW/K por kg/s y pinch de 13.6 a 40.0 K. En los barridos de una variable la carga ya es baja a 150 °C (Q_reg/Q_i 0.121 en C3 y 0.048 en C4) y η se aplana desde ≈150 °C (C3 entre 9.28 y 9.47 %, C4 entre 12.23 y 12.32 %). KALINA aparece entre 90 y 165 °C (C1), 120 y 190 °C (C2), 90 y 290 °C (C3) y 90 y 250 °C (C4). Mecanismo (barrido de T_fuente en C3, KALINA): el lado caliente del regenerador es el líquido pobre del separador, y Q_reg = m_l·(h5 − h6) (0.809 × 281 = 227 kW por kg/s a 90 °C). Al subir T_fuente se vaporiza casi todo el fluido: m_l/m_b cae de 0.81 a 0.006 (0.65 a 0.008 en C4) y Q_reg de 227 a 3 kW por kg/s, aunque la caída de entalpía por kg de líquido sube de 281 a 503 kJ/kg.
Implicación: Con x_b alto (C1, C3, C4) el regenerador mueve 12 % o menos del calor de entrada desde 150 °C (máximos 0.074, 0.121 y 0.048) y η ya no mejora; con x_b bajo (C2) todavía mueve hasta 0.49 a 150 °C y 0.115 desde 190 °C. En el estudio 4 la mediana es 0.34 a 150 °C, 0.13 a 170 °C y no pasa de 0.04 desde 190 °C. Sugiere dimensionarlo pequeño o evaluar suprimirlo solo con fuentes calientes y x_b alto (no se simuló un ciclo sin regenerador). Entre 70 y 110 °C su carga mediana es de 0.27 a 0.59 del calor de entrada.

E4 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados el regenerador opera con un acercamiento mínimo de 9.7 K (P5) y una conductancia de 0.76 a 13.3 kW/K por kg/s; el pinch depende de la ε_reg muestreada (0.40 a 0.95).
Evidencia: Contraflujo, estados 5→6 y 10→1: pinch mediana 25.0 K (P5–P95 9.65–46.7); LMTD mediana 37.7 K; UA mediana 4.29 kW/K por kg/s (3.14 en el 10 % de mayor η); Q_reg/Q_i mediana 0.21 (0.03 a 1.31). Sin cruces en ningún KALINA. ε_reg fija el pinch (Spearman −0.92 en C1) y el UA (+0.79).
Implicación: Para los diseños óptimos, UA mediana 3.1 y P95 7.6 kW/K por kg/s; es una cota de preselección, no un diseño.




Figura. Q_reg/Q_i de los KALINA en los barridos de T_fuente de una variable.

4.5 Datos para preseleccionar equipos

E1 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados la turbina opera con relaciones de presión de 1.7 a 5.5 (P5–P95) y caídas de entalpía de 65 a 230 kJ/kg.
Evidencia: KALINA (total), n = 2047: r_P mediana 3.47; Δh mediana 152.7 kJ/kg; Wt 10.7 a 145.9 kW por kg/s de m_b; T de entrada 361 a 443 K. Intervalos bootstrap al 95 %: r_P P5 1.70 [1.65, 1.81] y P95 5.51 [5.40, 6.00]; Δh P5 65 [61, 71] y P95 230 [225, 235] kJ/kg. Estas envolventes dependen del diseño de muestreo: restringiendo a los LHS (estudios 3 y 14) o dando el mismo peso a cada combinación centro-estudio, la mediana de 4 de las 11 cantidades de equipo se corre más de 0.15 veces el ancho P5–P95 en el total y de 7 a 10 por bloque. El 10 % de mayor η: r_P 4.26 a 7.25 y Δh 172 a 249 kJ/kg.
Implicación: Citar las envolventes como descriptivas del conjunto muestreado, no de una población. Preseleccionar una turbina radial de una etapa para r_P hasta ~7 (una revisión de ORC de pequeña escala da radial para EPR < 10; cifra de la literatura no verificada). Los diseños de máxima η piden la parte alta del rango.

E2 [EQUIPOS, fase B, confianza Alta]. El Δh de la turbina crece con la relación de presiones.
Evidencia: Regresión Δh sobre r_P: pendiente 30.2 kJ/kg por unidad de r_P (IC 95 % [27.5, 33.3]), R^2 0.65 (n = 507 en el muestreo LHS). Por bandas de r_P: Δh mediana 46 kJ/kg en [1, 1.5) y 236 kJ/kg en [6, 10); η mediana 2.5 % y 10.2 % (descriptivo: sin IC y confundido con P_alta y T_fuente).
Implicación: No conviene operar a r_P bajo; el límite superior lo pone el título de salida (E3) y la existencia (D1).

E3 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. Los diseños de mayor η operan cerca del límite de humedad de la turbina.
Evidencia: Título de salida q4 en KALINA: mínimo 0.9014 (límite O1: 0.90). En el 10 % de mayor η: mediana 0.9355 y P5 0.9101, frente a 0.950 de todo KALINA. q4 baja con P_alta (Spearman −0.66 en C1) y con η_t (−0.72 en C2).
Implicación: Prever protección contra erosión en las últimas etapas o recalentamiento si se sube P_alta; el margen real al límite es ≤ 0.01 en los óptimos.

E5 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados el condensador evacúa de 218 a 1561 kW por kg/s de m_b con un acercamiento de 2.6 a 23.4 K en la salida.
Evidencia: Mediana: 721 kW por kg/s y 9.2 K. En el 10 % de mayor η: 542 a 1275 kW por kg/s. La carga la fija T_fuente (Spearman +0.55 en C1, +0.69 en C2); el acercamiento lo fija ε_cond (−0.60 y −0.69).
Implicación: Elegir el condensador por carga (T_fuente) y por acercamiento (ε_cond); el acercamiento no es un pinch de diseño.

E6 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados el HRVG aporta de 229 a 1695 kW por kg/s de m_b.
Evidencia: Mediana 790 kW por kg/s; T_fuente − T3 de 2.1 a 44.0 K. La carga la fija T_fuente (Spearman +0.56 en C1, +0.69 en C2).
Implicación: El tamaño del intercambiador de calor de la fuente escala con T_fuente y con m_b.

E7 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. La bomba consume entre 2.4 % y 30 % del trabajo de la turbina, pero solo 2.7 a 7.8 % en los diseños óptimos.
Evidencia: W_p/W_t mediana 6.0 %; 10 % de mayor η: 2.7 a 7.8 %. P_alta de 1940 a 4500 kPa (P5–P95).
Implicación: Bomba de presión media; la cavitación (O2) manda sobre el consumo (D1).

4.6 Eficiencia, sensibilidad e interacciones

M1 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. La mayor η muestreada es 14.82 % con la fuente a 170 °C, fuera del rango experimental; dentro del rango es 14.53 %.
Evidencia: 14.82 %: fuente 443.15 K, P_alta 4550 kPa, P_baja 610 kPa, x_b 0.73 (N1-T170-14). 14.53 %: fuente 423.15 K, P_alta 6000 kPa, P_baja 650 kPa, x_b 0.75, η_t 0.85, ε_reg 0.75, ε_cond 0.95 (N10-C3-0016). Mediana de η en KALINA 7.7 % (5.5 % en el muestreo LHS, que depende del diseño); P90 11.5 %. Son los mayores valores entre los puntos muestreados: no se corrió un optimizador. Su margen de cavitación es m_O2 = 0.7 K en el de 14.82 % y 6.7 K en el de 14.53 %.
Implicación: Para una fuente de 150 °C los puntos muestreados llegan a ≈ 14.5 % con P_alta alta (≥ 5000 kPa) y quedan en el borde de la caja muestreada (P_alta 6000 kPa, ε_cond 0.95), de modo que el techo real puede ser mayor; la cifra de 14.8 % necesita 170 °C.

M2 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. Para Húsavík el mejor KALINA llega a 14.0 % subiendo P_alta a 5000 kPa y bajando P_baja a 600 kPa, unos 2.0 puntos sobre el centro.
Evidencia: C1-B3-0127: 394.15 K, P_alta 5000, P_baja 600, x_b 0.82, η_t 0.85, ε_reg 0.75, ε_cond 0.95: η 14.01 %, dentro del rango experimental. El centro de Húsavík (C1-base-0000: P_alta 3300, P_baja 690, ε_cond 0.95) es KALINA con η 12.00 %.
Implicación: Con la misma fuente de 121 °C, ganar ≈ 2.0 puntos exige más presión y quedar cerca del piso de P_baja (600 kPa a x_b 0.82, D8); su margen de cavitación es m_O2 = 3.7 K (L7).

M3 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. Mejores equipos dan 13.95 % en Húsavík sin cambiar las presiones.
Evidencia: C1-B5-0228: η_t 0.95 y ε_reg 0.95 con P_alta 3300 y P_baja 690: η 13.95 %, W_net 124.9 kW por kg/s.
Implicación: η_t y ε_reg son las palancas de equipo; η_t es la variable con mayor efecto sobre η en C1 y C2 (F1).

M4 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. Los otros dos bloques llegan a 13.2 % (C4) y 12.4 % dentro del rango (C2).
Evidencia: C4: N7B-C4-B1-045 con fuente 423.15 K, P_alta 3880, P_baja 800, x_b 0.88: 13.23 %. C2: C2-LHS-0005 con 436.5 K, P_alta 3090, P_baja 660, x_b 0.47, η_t 0.95: 12.37 % (13.12 % fuera del rango). El punto de C4 tiene un margen de cavitación casi nulo (m_O2 = 0.2 K) y el de C2 3.9 K.
Implicación: El bloque con x_b bajo (C2) rinde menos que los de x_b alto, con presiones menores.

M5 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase C, confianza Media]. Los diseños de mayor η tienden a quedar cerca del piso de P_baja; la cercanía a la frontera es real pero depende del diseño de muestreo.
Evidencia: η baja al subir P_baja (PRCC −0.63 en C1) y P_baja tiene piso por cavitación (D1). Con todos los puntos, el 10 % de mayor η está a 0.14 de la frontera frente a 0.37 en el resto (KS 0.357), con 121 de 207 a una sola variable de la frontera (73 de ellos en P_baja); pero esa diferencia mezcla mallas y barridos que ponen puntos junto a la frontera. Solo con el muestreo LHS la diferencia es significativa en C1 (0.62 frente a 0.75, p = 0.016) y no en C2 (0.79 frente a 0.83, p = 0.63), C3 (0.82 frente a 0.90, p = 0.09) ni C4 (0.83 frente a 0.82, p = 0.48).
Implicación: Un óptimo real debe llevar margen en P_baja y ε_cond. La afirmación general sobre todo el espacio queda como tendencia dependiente del diseño, no como resultado demostrado.

R1 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. La superficie de η ajustada solo con celdas KALINA apunta siempre hacia el menor P_baja: el óptimo con restricciones queda en el piso de cavitación.
Evidencia: Ajuste cuadrático sobre las 8 mallas (P_baja×x_b y P_alta×P_baja; R^2 de 0.96 a 1.00): el máximo del ajuste cae en el menor P_baja de la malla (400 a 500 kPa) en las 8; en 7 esa celda es CORREGIBLE (no KALINA) y en C2 (P_alta×P_baja) es KALINA. Por ejemplo C1: 15.1 % a 500 kPa, mientras el mejor KALINA de la malla es 13.3 %. Validación cruzada dejando una celda fuera: R^2 de 0.91 a 1.00 (caída máxima 0.05 respecto del R^2 en la muestra); el máximo del ajuste cae en una celda del borde en 8 de 8 mallas, donde no hay datos KALINA que respalden al polinomio.
Implicación: η crece al bajar P_baja hasta chocar con la restricción de cavitación (O2): es coherente con la elasticidad de η frente a P_baja (F4) y con M5, pero sale de las mismas mallas y no es un argumento independiente. El máximo del polinomio fuera de las celdas KALINA indica dirección, no un diseño factible.

F1 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. Sobre η, η_t tiene el mayor rango medio en C1 y C2, y P_alta y x_b en C3 y C4; las pruebas de permutación solo dicen que son distinguibles del ruido, no el orden entre ellas.
Evidencia: Rango medio entre 6 métodos (1 = mayor; η existe solo en los KALINA: 118 a 137 puntos por bloque): C1 η_t 1.2; C2 η_t 1.3; C3 P_alta 2.0 y x_b 2.2; C4 P_alta 1.8 y x_b 2.7. PRCC de η_t en C1 +0.74; P_baja −0.63. Con 2000 permutaciones de la respuesta y corrección de Benjamini–Hochberg ($q < 0.05$ en al menos 2 métodos) son distinguibles sobre η: C1 P_alta, P_baja, T_fuente, eps_reg, eta_t, x_b; C2 P_baja, T_fuente, eps_reg, eta_t, x_b; C3 P_alta, P_baja, T_fuente, eta_t, x_b; C4 P_alta, P_baja, T_fuente, eta_t, x_b, eps_hrvg. Las variables citadas lo son. La corrección reduce las variables marcadas de 31 (criterio anterior de las 3 dummy) a 22; las pruebas de las dummy dan $p < 0.05$ en el 3.5 % de los casos.
Implicación: Con fuente fría y x_b alto la presión es la palanca; con x_b bajo, la calidad de la turbina.

F2 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. La potencia específica la mueve T_fuente en C1, C2 y C3, y x_b en C4.
Evidencia: W_net por kg/s de m_b (6 métodos): T_fuente rango medio 1.0 (C1, C2) y 1.8 (C3); x_b 1.3 (C4). Le siguen η_t y ε_HRVG. Con la corrección de Benjamini–Hochberg son distinguibles sobre W_net por kg/s: C1 P_baja, T_fuente, eps_hrvg, eta_t, x_b; C2 P_baja, T_fuente, eps_cond, eps_hrvg, eta_t, x_b; C3 P_baja, T_fuente, eps_hrvg, eta_t, x_b; C4 P_baja, T_fuente, eps_hrvg, eta_t, x_b (21 variables frente a 35 con el criterio anterior).
Implicación: Para potencia, subir la fuente; para eficiencia, la presión y la calidad de la turbina.

F3 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. Para que exista KALINA decide P_baja en los cuatro bloques; x_b y ε_cond además en C1 y C2, y en C3 y C4 la lectura depende de cómo se trate NO_CONVERGIO.
Evidencia: Rango medio entre 8 métodos en Y1 (1 = mayor): C1 x_b 1.0, P_baja 2.6, ε_cond 2.8; C2 ε_cond 1.6, P_baja 1.8, x_b 2.6; C3 P_baja 1.0; C4 T_fuente 1.0, P_baja 2.0. Con 2000 permutaciones y corrección de Benjamini–Hochberg ($q < 0.05$ en al menos 2 métodos) son distinguibles: C1 P_baja, eps_cond, x_b, P_alta; C2 P_baja, eps_cond, x_b, T_sumidero, T_fuente; C3 P_baja; C4 T_fuente, P_baja. Signos: P_baja y ε_cond favorecen; x_b alto perjudica en C1 y C2. Sin las filas NO_CONVERGIO los tres primeros son C1 x_b, P_baja, eps_cond; C2 x_b, eps_cond, P_baja; C3 P_baja, x_b, T_sumidero; C4 P_baja, x_b, eps_cond: el conjunto cambia en C3 y C4 (en C4 T_fuente deja de estar entre los tres) y, si los NO_CONVERGIO se cuentan como KALINA, también en C1.
Implicación: P_baja es la variable común de la existencia. Los efectos de T_fuente en C3 y C4 no se pueden separar de los fallos de convergencia (D3) hasta reintentar esos puntos con el motor.

F4 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. η responde casi proporcionalmente a η_t y es sensible a P_baja y T_fuente en el punto base.
Evidencia: Elasticidades locales: η_t 1.03 a 1.15 en los cuatro bloques; P_baja −0.60 a −0.79; T_fuente 1.02 (C1), 1.28 (C4), 0.25 (C3). En C2 T_fuente da 13.2 porque el punto base está sobre una rampa de la frontera: no usar como valor de diseño.
Implicación: Un punto de η_t equivale a un punto porcentual relativo de η; subir P_baja 100 kPa (≈ 14 % en C1) baja η ≈ 9 % en términos relativos.

F5 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. P_baja×x_b y ε_cond×T_sumidero interactúan sobre la existencia; sobre η la interacción es débil o moderada.
Evidencia: $1 - R^2$ del modelo aditivo sobre el indicador KALINA: B2 0.26 a 0.52 y B4 0.33 a 0.52 (C1 a C4). Sobre η: entre 0.00 y 0.18 en casi todos los pares (aditivos, < 0.05, en B1, B3 y B5 salvo B1 y B3 en C2 con 0.08 y 0.05); fuertes solo B6 en C1 (0.28) y B4 en C4 (0.28).
Implicación: Para η dentro de la región KALINA, ajustar variable por variable es una buena primera aproximación; para la frontera no: x_b y P_baja se eligen juntos.




Figura. η frente a P_baja por nivel de x_b; cada curva empieza donde empieza la región KALINA.

5. Contraste con la literatura

Fuente	Dato de la fuente	Este trabajo	Lectura
Planta de Húsavík (informe GRC 2002, texto leído)	Salmuera de 121 °C (90 kg/s, enfriada a 80 °C); mezcla 82 % NH3; líquido saturado a la salida del condensador a 5.4 bar-a y 12.4 °C; potencia neta medida 1 696 y 1 719 kW.	C1: fuente de 121 °C, x_b 0.82; η del centro 12.0 %; primer P_baja con KALINA 600 kPa con sumidero de 5 °C.	x_b y temperatura coinciden. η real estimada ≈ 10.9 % (1 696 kW / (90 kg/s · 4.2 kJ/kg·K · 41 K), suponiendo cp del agua; la fuente no lo declara): el modelo da 1.1 puntos más, coherente con la banda de ±0.7 pp del modelo de propiedades más auxiliares y pérdidas no modeladas. La planta real opera con líquido saturado antes de la bomba, es decir, margen termodinámico cero; la fuente no describe cómo se asegura el NPSH.
Elsayed et al. 2013 (PDF local)	Fracción de amoníaco recomendada entre 0.55 y 0.9.	Ventana de existencia de x_b en C1: de 0.525 a 0.925.	Coinciden.
Verificación propia del proyecto	Benchmark contra Elsayed/Embaye (23 puntos, |Δη| medio 0.27 pp) y banda de η del modelo de propiedades de ±0.4 a ±0.7 pp.	—	Es contraste con modelos publicados, no validación experimental.

No se usó la cifra de 11.7 % de Jailolo: su fuente no se pudo abrir (error de conexión).

6. Amenazas a la validez

L7 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Media]. La clase KALINA exige $m_{O2} \geq 0$, es decir, cero margen de cavitación; exigir 3 K de margen reduce mucho la existencia, sobre todo en Húsavík y en el bloque frío.
Evidencia: El criterio O2 es $m_{O2} = T_{burbuja}(P_{baja}, x_b) - T9 \geq 0$ (la tolerancia de 1 K solo normaliza el índice D). Entre los 2243 KALINA de todos los estudios de Sensibilidad 1 (con duplicados), 2.6 % tienen $m_{O2} < 1$ K, 7.0 % < 3 K y 13.2 % < 5 K (4.0, 10.0 y 20.9 % en C1). En la propagación de incertidumbre con tolerancias nominales (96 puntos por bloque), exigir $m_{O2} \geq 3$ K baja P(KALINA) de 0.47 a 0.15 en C1, de 0.85 a 0.57 en C4 y de 1.00 a 0.93 en C3; en C2 se mantiene en 0.99. Con ε_{cond} fija en 0.95 y exigiendo $m_{O2} \geq 3$ K, P(KALINA) es 0.79 en C1 y 1.00 en C2, 1.00 en C3 y 1.00 en C4: la pérdida de región por exigir margen se concentra en Húsavík.
Implicación: La región KALINA y los pisos de P_{baja} de D1 valen para margen cero; un diseño real con margen de NPSH tendría pisos más altos y menos región. El resultado de Húsavík (P = 0.47) depende de aceptar margen cero.

L4 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Alta]. El 15 % de los KALINA está fuera del rango experimental (líquido > 420 K) y el máximo global es uno de ellos.
Evidencia: Entre los 2047 KALINA (total) con η: 15 % fuera. El máximo global (14.82 %) está fuera; el máximo dentro del rango es 14.53 %. La marca empieza hacia una fuente de 150 °C.
Implicación: Citar siempre el máximo dentro del rango; los puntos fuera son resultados normales del modelo y se muestran aparte.

L5 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza No aplica]. Quedan límites del análisis que ningún barrido cierra.
Evidencia: Solo se usó el motor teqp, sin validación experimental propia del ciclo; el lugar crítico de la mezcla no se vigila; m_b no se barrió (escala las potencias); hay 7 puntos atípicos señalados en el libro 1 (Δh de turbina anormalmente bajo) y no se descartan; el diseño mezcla barridos de una variable, mallas y LHS, por lo que las probabilidades por nivel dependen del diseño; los p-valores e intervalos sobre todos los puntos suponen independencia que los barridos y mallas no cumplen, y la versión sobre el muestreo LHS (+3.1 puntos de η, IC [+2.46, +3.65]) es la más defendible. La propagación de incertidumbre (U1 a U3) usa tolerancias supuestas (uniformes, entradas independientes), 96 puntos por celda en el escenario A (dos lotes de 48) y 48 en B; dos lotes que coinciden son compatibles pero no prueban estabilidad (error típico de P con 48 puntos: 0.05 en C4 y 0.07 en C1); NO_CONVERGIO (515 de 3663 puntos) cuenta como «no KALINA» en los índices de existencia y en P(KALINA), y según los mensajes del motor la mayoría son balances de energía que no cierran o brackets sin extremos evaluables, por lo que los umbrales inferiores de T_{fuente} (D3) y parte de F3 pueden estar sesgados; la campaña vieja usada en L8 y L9 corrió el mismo motor y los mismos centros; la banda del modelo de propiedades se suma de forma determinista y no se muestreó; la importancia por permutación no se implementó; la «confianza» de cada conclusión es la robustez dentro del modelo teqp, no una validación física.
Implicación: Validar con el motor real los 7 atípicos y los óptimos de M1 a M4 antes de citarlos como cifras de diseño.




Figura. Distribución del margen de cavitación m_O2 de los KALINA.

7. Conclusiones restantes

U4 [DISEÑO REAL, fase C, confianza Media]. La efectividad del condensador es la especificación crítica: con las demás variables en el centro debe superar ≈ 0.92 en Húsavík y ≈ 0.906 en el bloque frío, y cuando todas las variables se mueven la especificación robusta es más alta.

Evidencia: Frontera del barrido fino de ε_cond: C1 entre 0.917 (sin convergencia) y 0.922 (KALINA con m_O2 0.3 K); C4 entre 0.900 (CORREGIBLE) y 0.906 (KALINA con m_O2 0.3 K); C2 y C3 KALINA en todo el barrido de 0.90 a 0.95. La regresión logística del LHS sin NO_CONVERGIO (otras variables en el centro) da una frontera de ε_cond de 0.934 [0.901, 0.968] en C1, que contiene a la del barrido fino (en C4 su intervalo no es informativo). Con todas las variables moviéndose (U1), la especificación de ≥ 0.93 en C1 y ≥ 0.91 en C4 todavía pierde 6 de 40 y 5 de 77 puntos. Margen de cavitación con ε_cond = 0.95: 5.5 K (C1), 11.8 K (C2), 14.9 K (C3) y 8.1 K (C4).

Implicación: Como punto de partida, pedir al condensador una efectividad garantizada de al menos 0.93 (C1) o 0.91 (C4), sabiendo que no basta si P_baja, T_sumidero o x_b se desvían (U1); un diseño que admita ε_cond menor necesita más P_baja o un sumidero más frío (PRCC de T_sumidero negativo, de P_baja positivo).

L8 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Baja]. Los rangos KALINA de Sens2 son consistentes con los de la campaña anterior en C2 (91 %) y no en C3 (35 %: 23 puntos, 15 de ellos con un único valor de ε_cond), y lo que sale del rango es una extensión mínima.

Evidencia: De 213 KALINA del libro viejo a distancia ≤ 0.15 de un centro (puntos que Sens2 no tenía), 181 (85.0 %) caen dentro de los rangos KALINA de Sens2 en las 10 variables: C1 7/7, C2 165/182 (90.7 %), C3 8/23 (34.8 %) y C4 1/1; el total está dominado por C2. Los 32 que salen son 17 de C2 con T_fuente de 390 a 392.5 K (mínimo de Sens2 393.15 K) y 15 de C3 que comparten un único valor de ε_cond (0.8418; mínimo de Sens2 0.85), es decir, un solo aporte repetido. C1 y C4 tienen muy pocos KALINA. La prueba solo mira que los KALINA caigan dentro del mínimo-máximo; no cuenta cuántos no-KALINA caen también dentro, y la campaña vieja usó el mismo motor y los mismos centros, de modo que no es una fuente independiente.

Implicación: Los rangos de existencia de C2 son consistentes con una segunda campaña del mismo motor; en C3 la efectividad mínima del condensador observada es algo menor (0.8418), sin definir un rango nuevo. C1 y C4 no permiten concluir.

L9 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Las fronteras de una variable de Sens2 no se reproducen cuando las otras variables cambian a la vez; sirven como guía local, no como regla global.
Evidencia: Contando cada ventana una sola vez (sus dos bordes dan los mismos aciertos), 19 fronteras con n ≥ 5 acuerdan en 0.561 (2 619 evaluaciones frontera-punto, no puntos independientes); con las 5 eficiencias a ±0.10 del centro, 11 fronteras acuerdan en 0.478 (665 evaluaciones), por debajo de predecir siempre la clase mayoritaria del mismo subconjunto (0.598); el resultado depende sobre todo de C2. Con los 5 vecinos más cercanos de Sens2 la clase se predice con exactitud 0.683 frente a 0.647 de la clase mayoritaria; donde hay un punto de Sens2 cercano (L1 ≤ 0.29, primer cuartil) es 0.682 frente a 0.568, y lejos (L1 > 1.09) 0.748 frente a 0.890.
Implicación: Un diseño no debe leerse de una sola frontera: la frontera de una variable depende del valor de las demás (por ejemplo, el piso de P_baja sube con x_b). Para decidir un diseño hay que consultar los puntos de Sens2 más cercanos o recalcular con el motor.

M6 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. La mayor η muestreada sube con T_fuente hasta ≈ 115 a 155 °C y se mantiene entre 12 y 14.5 % hasta ≈ 200 °C; por encima de 210 °C casi todos los KALINA están fuera del rango experimental.
Evidencia: Mayor η muestreada dentro del rango experimental por banda de T_fuente de 20 K (centros en °C): 7.0 % (77), 12.1 (97), 14.0 (117), 13.3 (137), 14.5 (157), 12.3 (177) y 12.3 (197). Por encima de 210 °C, 91 de 92 KALINA están fuera del rango experimental (líquido > 420 K), así que no hay máximo dentro del rango. En la banda de 77 °C 106 puntos son de muestreo y la mayoría no convergió (P(KALINA) 0.16; 0.81 si se excluyen los NO_CONVERGIO). Las bandas tienen de 34 a 1257 puntos y no los mismos diseños de muestreo; son mayores valores muestreados, no óptimos por temperatura.
Implicación: El panorama de η frente a T_fuente que se puede dar hoy es descriptivo: el máximo por temperatura exige optimizar P_alta, P_baja y x_b en cada banda con el motor (etapa C del plan). La meseta de ≈ 12 a 14.5 % coincide con la de E8, donde el regenerador deja de aportar desde ≈ 150 °C.

E9 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. Por kW neto, en los KALINA muestreados el HRVG aporta de 8 a 39 kW (mediana 13) y el condensador evacúa de 7 a 38 kW (mediana 12), y hace falta de 0.007 a 0.13 kg/s de fluido de trabajo.
Evidencia: KALINA (total), n = 2047, ámbito todos, P5 a P95 (mediana): Q_i 8.2 a 38.7 kW por kW neto (12.9); Q_out 7.2 a 37.7 (11.9); Q_reg 0.39 a 33.9 (2.75); W_t 1.02 a 1.43 (1.06); W_p 0.024 a 0.43 (0.064); UA del regenerador 0.006 a 1.43 kW/K por kW neto (0.071); fluido 0.007 a 0.129 kg/s por kW neto. Salen de dividir las cifras por kg/s entre W_net por kg/s; Q_i por kW neto es 100/η en todos los puntos (2 047 de 2 047 dentro del 1 %).
Implicación: Para 100 kW netos y con estas envolventes: HRVG de 818 a 3871 kW (mediana 1294), condensador de 718 a 3771 kW, fluido de trabajo de 0.7 a 12.9 kg/s. Son envolventes de un muestreo numérico, no especificaciones de compra; el flujo volumétrico de la turbina y la altura de la bomba necesitan las densidades de los estados, que no están en el conjunto de datos (se obtendrían con el motor).

8. Trabajo futuro

1. Validar con el motor real los 7 puntos atípicos y los óptimos.
2. Repetir la propagación con tolerancias medidas o acordadas y con más de 200 puntos por celda.
3. Explicar con un balance termodinámico por qué el regenerador pierde peso al subir T_fuente.
4. Contrastar con más plantas reales cuando se consigan sus datos.

Anexo. Reproducibilidad

Scripts en `scripts/sens2/` (p1–p4, u1, s2_*), semilla 20261017, motor teqp, intérprete del proyecto. Informe de validación: `docs/VALIDACION_SENS2.md`.