楼(地)面荷载,预留大型设备运输路径、路径楼(地)面应预留设备运输荷载。

5.1.17 医院内科研、教学用房应按科研用途和教学要求进行设置。

5.2 门诊部用房

5.2.1 门诊部应设在靠近医院交通入口处,应与医技用房邻近,与急诊有便捷的通道,并应处理好门诊内各部门的相互关系,流线应合理并符合感染控制要求。

5.2.2 (本条删除)

5.2.2A 门诊空间应包括公共区域、诊疗区域、医辅工作区域、交通区域等。各区域应符合下列规定:

1 公共区域宜设门厅、中庭、一站式服务、预检分诊、自助服务、挂号缴费、门诊药房、候诊、公共卫生间、商业服务等空间和用房,以及为患者服务的其他公共设施;

2 诊疗区域应设诊室、治疗室、专科检查室、分诊护士站等,可设专科配套的宣教和康复用房、采血用房、检验用房等,可在门诊设立治疗中心或日间治疗中心;

3 医辅工作区域宜设医生办公室、会议室、示教室、医护更衣室、医护卫生间、医护休息室、仓储用房、污洗间、污物间等;

4 交通区域宜包含医疗街、电梯厅、诊区走廊、楼梯间及前室等;

5 预检分诊功能与设施应设于门诊入口处附近,便于合理指导就诊、分流和特殊患者转运。

5.2.3 候诊区域设置应符合下列要求:

1 门诊宜分科候诊,并设分诊护士站,可根据科室性质对门诊量较少的科室合并候诊;

2 利用走道单侧候诊时,走道净宽不应小于 2.40m,两侧候诊时,走道净宽不应小于 3.00m;

3 可采用自助服务、分诊排队、分层挂号收费等进行服务导

流与分流。

5.2.3A 门诊基本诊疗单元应符合下列规定：

1 门诊科室应独立成区，满足科室功能设置要求，科室内应有相关诊室、检查、治疗、康复等用房；

2 宜采用模块化、尽端式布局，单科或多科合并一个门诊诊疗单元；不同诊疗单元之间不宜穿越；

3 宜采用多学科治疗（MDT）门诊、虚拟化线上诊疗等的不同组织形式和布置；

4 诊室宜按一医一患一诊室布置。

5.2.4 常规诊室设置应符合下列要求：

1 双人诊室的开间净尺寸不应小于 3.00m，使用面积不应小于 12.00m^2；

2 单人诊室的开间净尺寸不应小于 2.50m，使用面积不应小于 8.00m^2。

5.2.4A 内科、外科诊疗单元用房设置应符合下列规定：

1 宜各自独立成区。

2 宜设置标准诊室及相关的检查、治疗室等用房。

3 采用一体化诊疗单元部署模式的内外科二级专科，可设置诊断、检查、治疗、宣教、康复一体化的相关功能用房。

4 内科门诊可设雾化吸入室。

5 外科门诊宜设清创换药室、石膏间、门诊手术室等。门诊手术室可与日间手术中心合并设置。

5.2.5 妇科、产科用房设置应符合下列要求：

1 妇科、产科可合并一区设置，也可各自独立成区；

2 妇科应设诊室、妇科检查室，宜设腔内治疗室、阴道镜检查室、LEEP 刀治疗室、其他治疗室等检查治疗用房；

3 产科宜设孕妇学校、胎心监测室、产后康复室、专用卫生间等，产后康复室可独立成区设置；

4 妇产科可设门诊手术室、人流手术室、宫腔镜检查室及配

套的医护准备间、患者准备间、患者术后观察恢复室、洁净物品库、污物间等，门诊手术室与人流手术室可与医院日间手术中心合并设置；

5 各室应有阻隔外界视线的措施；

6 妇科门诊诊室、检查治疗室宜设置通风设施。

5.2.6 儿科用房设置应符合下列要求：

1 应自成一区，可设单独出入口；

2 应设预检分诊、诊室、母婴室、儿科专用卫生间、隔离诊室和隔离卫生间等用房；

3 可单独设置挂号、药房、注射、采血、检验和输液、雾化吸入治疗室等用房；

4 候诊区面积应按不小于 $2m^2$/人设计；

5 走廊距离地面 0.6m 处宜加设幼儿专用扶手；

6 候诊区附近宜设置儿童活动区，儿童活动区墙体与地面应为软质材料，墙体上应设置警示性标识；

7 设置儿童预防保健、儿童康复用房的，应相对独立成区，设置评估、诊断、保健治疗、儿童康复等功能用房。

5.2.7 耳鼻喉科用房设置应符合下列要求：

1 应设诊室、治疗室，诊室内配置综合治疗台；

2 可设置内镜检查室及配套清洗间、测听室、前庭功能检测室、脑干诱发电位检测室、门诊手术室、门诊治疗室、过敏原检测及脱敏治疗后观察室等用房。

5.2.8 眼科用房设置应符合下列要求：

1 应设诊室、治疗室、各类检查室等用房，可设初检（视力、眼压、屈光）、配镜中心等设施和用房；

2 初检室和诊室宜具备明暗转换装置；

3 可设置专用门诊眼科手术室、准分子激光手术室等。

5.2.9 口腔科用房设置应符合下列要求：

1 宜设诊室、X 射线检查室、技工室、模型室、清洗消毒间、库

房、空气压缩机房等用房；可设口腔种植手术室、门诊手术室、数字化工作室、儿童牙科诊室、纯水机房等。

2 诊疗单元每椅中距不应小于1.80m，椅中心距墙不应小于1.20m；独立诊疗室尺寸不宜小于3m×5m，净使用面积不宜小于15m^2；半开放诊疗室牙椅相对独立诊疗空间宽度宜为2.6m～3.0m，每台牙椅隔断区间净使用面积不宜小于9m^2。

3 技工室宜考虑有良好的通风设施。

4 每台牙椅应布置上下水、医用压缩空气、医用负压吸引等设施，宜配置医用纯水。

5.2.9A 中医门诊用房设置应符合下列规定：

1 宜设诊室、针灸治疗室、推拿诊断治疗室等，可设针刀治疗室、牵引治疗室、灸法治疗室、熏蒸治疗室等；

2 针灸治疗室一个单元宜设置4个～6个床位，针灸治疗室和灸法治疗室应设置通风设施；

3 针刀治疗室应分为准备间和治疗室。

5.2.9B 皮肤科门诊用房设置应符合下列规定：

1 应设诊室、专科检查室；

2 设有性病诊疗的，应设性病诊室和性病治疗室；

3 宜根据不同治疗类型设置不同功能的治疗室，包括激光、冷冻、光疗、药浴、皮肤护理等；

4 可设置皮肤病理室、皮肤外科门诊手术室等，皮肤外科门诊手术室也可与日间手术中心合并设置。

5.2.9C 医学美容科用房设置应符合下列规定：

1 宜设置诊室、评估室、照相室、注射室、治疗室等；

2 可根据不同的美容治疗类型设置不同的治疗室；

3 可单独设置门诊手术室，并设置配套的准备间、术后恢复室、观察室等。

5.2.9D 其他门诊用房设置应符合下列规定：

1 肿瘤科、疼痛科、肛肠科等科室可独立或合并设置，并根据

专科特点设置诊室、治疗室和检查室；

2 宜设综合门诊诊疗单元，开设护理、影像、营养、药学、多学科治疗(MDT)等门诊，护理门诊需要进行置管、换药等操作的，应设置治疗室；

3 药学门诊可设在门诊药房附近，兼作药物咨询室；

4 超声医学科门诊可设在超声科；

5 设置专家门诊、高级专家门诊、涉外国际门诊的，宜根据不同服务和运营模式设置一体化诊疗单元。

5.2.10 门诊手术用房设置应符合下列要求：

1 门诊手术用房可与手术部或日间手术中心合并设置。

2 集中设置的门诊手术用房应由护士站、患者更衣室、谈话间、医护更衣室、手术室、麻醉物品准备室、手术物品准备间、预麻室、复苏室、术后休息观察室和污物间等组成，预麻室、复苏室可合并设置。手术室平面尺寸不宜小于 $20m^2$。

5.2.11 门诊公共卫生间设置应符合下列要求：

1 （本款删除）

2 男厕每 100 人次设大便器不应小于 1 个、小便器不应小于 1 个；

3 女厕每 100 人次设大便器不应小于 3 个；

4 应按本标准第 5.1.13 条的要求设置。

5.2.12 预防保健用房设置应符合下列要求：

1 应设宣教、档案、儿童保健、妇女保健、免疫接种、更衣、办公等用房；

2 可增设心理咨询用房。

5.3 急诊部用房

5.3.1 急诊部设置应符合下列要求：

1 自成一区，应单独设置出入口，大型医院可分设急诊出入口与急救出入口；