P	3.8 МПа
T	295 °C

P	120.9 КПа
T	105 °C
x	83 %

P	120.9 КПа
T	105 °C
x	100 %

P	4 КПа
T	30 °C

P	14.6 МПа
T	313 °C

P	165 КПа
T	114.2 °C
x	85.7 %

P	120.9 КПа
T	105 °C

P	4 КПа
T	30 °C

P	75 КПа
T	30 °C

P	14.7 МПа
T	277 °C

P	70 КПа
T	94.2 °C

P	164 КПа
T	114 °C
x	85.7 %

P	114 КПа
T	103.5 °C
x	84.2 %

P	78 КПа
T	92.8 °C
x	82.8 %

P	51 КПа
T	82.1 °C
x	97.9 %

P	33 КПа
T	71.4 °C
x	95.8 %

P	20 КПа
T	60.7 °C
x	93.6 %

P	3.8 МПа
T	105 °C

P	3.81 МПа
T	94.2 °C

P	70 КПа
T	83.5 °C

P	71 КПа
T	72.8 °C

P	72 КПа
T	62.1 °C

P	73 КПа
T	51.4 °C

P	74 КПа
T	40.7 °C

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Семичаев А.В.		
Пров.		Поздеева И.Г.		
Т.контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Тепловая схема для парапроизводящей установки РИТМ-400

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

НИЯУ МИФИ ИЯФиТ

Копировал

Формат А1