现场复查报告

SITE-0231

场所	SITE-0231
访查日期	2026-10-20
巡查员	许雅芳

复查结果

项目	结果
F-1001	F-1001（扶手损坏）：已改善，扶手重新锁固并通过摇晃测试
F-1050	新发现 F-1050（入口处人行道开裂）：入口处人行道出现约 1.2 米开裂，有绊倒风险，须于 2026-11-19 前复查修复进度