現場複查報告

SITE-0231

場所	SITE-0231
訪查日期	2026-10-20
稽查員	許雅芳

複查結果

項目	結果
F-1001	F-1001（扶手損壞）：已改善，扶手重新鎖固並通過搖晃測試
F-1050	新發現 F-1050（入口人行道龜裂）：入口處人行道出現約 1.2 公尺龜裂，有絆倒風險，須於 2026-11-19 前複查修復進度