

Sparte KL
Kunde Muster Klima
Adresse Musterstraße 1, 47051 Duisburg
Vertriebler Admin
Erfasst am 03.10.2026 23:15
Status Individuell – zu prüfen
Erfassungsart Katalog

Ampel: Individuell – Montagekombination 5 Innengeräte / 2 Außengeräte nicht hinterlegt

Objekt & Anlage

KO01 · Gebäudeart

EFH

KO02 · Baujahr Haus

1995

KO03 · Kunde ist Eigentümer?

Ja

KO06 · Geräteserie

Climate 3200i (Standard)

KO04 · Anzahl Außengeräte

2

KO05 · Anzahl zu klimatisierender Räume

5

KO07 · Bestehende Klimaanlage demontieren?

Nein

KO08 · WLAN-Steuerung (Internet-Gateway)?

als Eventualposition

KO09 · Bemerkung

– keine Angabe –

Räume

KR01#1 · Raum 1: Raumbezeichnung

Wohnen

KR08#1 · Raum 1: Raumfläche in m²

50

KR09#1 · Raum 1: Deckenhöhe

bis 2,5 m

KR10#1 · Raum 1: Wärmelast

normal

KR02#1 · Raum 1: Lage des Raums

Erdgeschoss

KR03#1 · Raum 1: Hauptzweck

hauptsächlich kühlen

KR04#1 · Raum 1: Montageort Innengerät

Außenwand

KR05#1 · Raum 1: Entfernung Innen- zu Außengerät

bis 5 m

Räume

KR06#1 · Raum 1: Kondensatpumpe erforderlich?

Nein

KR11#1 · Raum 1: Wanddurchbruch

Außenwand bis 32 cm (in Pauschale)

KR07#1 · Raum 1: Zuordnung zum Außengerät

1

KR01#2 · Raum 2: Raumbezeichnung

Essen

KR08#2 · Raum 2: Raumfläche in m²

55

KR09#2 · Raum 2: Deckenhöhe

bis 2,5 m

KR10#2 · Raum 2: Wärmelast

stark (Süd-/Westseite, große Fenster, Dachgeschoss)

KR02#2 · Raum 2: Lage des Raums

Erdgeschoss

KR03#2 · Raum 2: Hauptzweck

hauptsächlich kühlen

KR04#2 · Raum 2: Montageort Innengerät

Außenwand

KR05#2 · Raum 2: Entfernung Innen- zu Außengerät

bis 5 m

KR06#2 · Raum 2: Kondensatpumpe erforderlich?

Nein

KR11#2 · Raum 2: Wanddurchbruch

Außenwand bis 32 cm (in Pauschale)

KR07#2 · Raum 2: Zuordnung zum Außengerät

1

KR01#3 · Raum 3: Raumbezeichnung

Kind 1

KR08#3 · Raum 3: Raumfläche in m²

20

KR09#3 · Raum 3: Deckenhöhe

bis 2,5 m

KR10#3 · Raum 3: Wärmelast

normal

KR02#3 · Raum 3: Lage des Raums

Erdgeschoss

KR03#3 · Raum 3: Hauptzweck

hauptsächlich kühlen

KR04#3 · Raum 3: Montageort Innengerät

Außenwand

KR05#3 · Raum 3: Entfernung Innen- zu Außengerät

bis 5 m

KR06#3 · Raum 3: Kondensatpumpe erforderlich?

Nein

Räume

KR11#3 · Raum 3: Wanddurchbruch

Außenwand bis 32 cm (in Pauschale)

KR07#3 · Raum 3: Zuordnung zum Außengerät

2

KR01#4 · Raum 4: Raumbezeichnung

Kind 2

KR08#4 · Raum 4: Raumfläche in m²

20

KR09#4 · Raum 4: Deckenhöhe

bis 2,5 m

KR10#4 · Raum 4: Wärmelast

normal

KR02#4 · Raum 4: Lage des Raums

Erdgeschoss

KR03#4 · Raum 4: Hauptzweck

hauptsächlich kühlen

KR04#4 · Raum 4: Montageort Innengerät

Außenwand

KR05#4 · Raum 4: Entfernung Innen- zu Außengerät

bis 5 m

KR06#4 · Raum 4: Kondensatpumpe erforderlich?

Nein

KR11#4 · Raum 4: Wanddurchbruch

Außenwand bis 32 cm (in Pauschale)

KR07#4 · Raum 4: Zuordnung zum Außengerät

2

KR01#5 · Raum 5: Raumbezeichnung

Büro

KR08#5 · Raum 5: Raumfläche in m²

20

KR09#5 · Raum 5: Deckenhöhe

bis 2,5 m

KR10#5 · Raum 5: Wärmelast

normal

KR02#5 · Raum 5: Lage des Raums

Erdgeschoss

KR03#5 · Raum 5: Hauptzweck

hauptsächlich kühlen

KR04#5 · Raum 5: Montageort Innengerät

Außenwand

KR05#5 · Raum 5: Entfernung Innen- zu Außengerät

bis 5 m

KR06#5 · Raum 5: Kondensatpumpe erforderlich?

Nein

KR11#5 · Raum 5: Wanddurchbruch

Außenwand bis 32 cm (in Pauschale)

Räume

KR07#5 · Raum 5: Zuordnung zum Außengerät

2

Außengerät

KA01 · Montageort Außengerät

an der Außenwand

KA02 · Montagehöhe

unter 2 m

Elektroinstallation

KE01 · Geeignete Stromversorgung nahe Außengerät?

Nein

KE02 · Entfernung zum Sicherungskasten

0–5 m

KE03 · Freie Sicherungsplätze vorhanden?

Ja

Zugänglichkeit

KZ01 · Erreichbarkeit der Montageorte

vom Boden/Leiter

Einschätzung

S01 · Einschätzung des Kunden

warm

S02 · Wiedervorlage am

– keine Angabe –

Auslegung

Auslegung Klimaanlage

Serie Bosch Climate 3200i

Raum 1 Wohnen

Fläche 50,0 m² · Deckenhöhe bis 2,5 m (Faktor 1,0) · Wärmelast normal (60 W/m²) · Kühllast 3,00 kW · Klasse 12 (Innengerät 3,5 kW) · Außengerät 1

Raum 2 Essen

Fläche 55,0 m² · Deckenhöhe bis 2,5 m (Faktor 1,0) · Wärmelast stark (90 W/m²) · Kühllast 4,95 kW · Klasse 18 (Innengerät 5,3 kW) · Außengerät 1

Raum 3 Kind 1

Fläche 20,0 m² · Deckenhöhe bis 2,5 m (Faktor 1,0) · Wärmelast normal (60 W/m²) · Kühllast 1,20 kW · Klasse 9 (Innengerät 2,6 kW) · Außengerät 2

Raum 4 Kind 2

Fläche 20,0 m² · Deckenhöhe bis 2,5 m (Faktor 1,0) · Wärmelast normal (60 W/m²) · Kühllast 1,20 kW · Klasse 9 (Innengerät 2,6 kW) · Außengerät 2

Raum 5 Büro

Fläche 20,0 m² · Deckenhöhe bis 2,5 m (Faktor 1,0) · Wärmelast normal (60 W/m²) · Kühllast 1,20 kW · Klasse 9 (Innengerät 2,6 kW) · Außengerät 2

Außengerät 1

CL5000M 53/2 E · Multi-Split, Kombination 12+18 · 2 Innengeräte (Raum 1, 2)

Auslegung

Außengerät 2

CL5000M 79/3 E · Multi-Split, Kombination 9+9+9 · 3 Innengeräte (Raum 3, 4, 5)

Montage

Antwort: 5 Innengeräte / 2 Außengeräte – nicht hinterlegt

AMPEL – individuell: Montagekombination 5 Innengeräte / 2 Außengeräte nicht hinterlegt