

INFORME DE TRABAJO / INSPECCIÓN

SOLICITUD 119801 14 de septembre 2020

INSTALACIÓN NUEVA ☒ REUBICACIONES ☐ MEJORAMIENTO ☒ COMPLEMENTARIO ☐ OTROS ☐

NOMBRE: Felipe Neri Julliri Condori

DIRECCIÓN: Faustino Maldonado DISTRITO: Tamboyo

CÓDIGO DE REFERENCIA: 200-20-07-800

CANTIDAD DE MEDIDORES A INSTALAR  MANTTO. RESPOSICION 

DATOS GENERALES DE BT

TENSIÓN DE RED 220 Voltios ☒ 380/220 Voltios ☐ FASES DE CONEXIÓN S N - -

TIPO DE ACOMETIDA			
Monofásico	☒	Aérea	☒
Trifásico	☐	Subterránea	☐
		Autoportante	☐
		Covencional	☒
			Poste
			Medio Vano

DATOS GENERALES DEL MEDIDOR

Propiedad: Empresa ☒ Usuario ☐ Monofásico ☒ Trifásico ☐

Nº Medidor: 20882982 Lectura Inicial: 2065 Tipo: HxE135x Nº Hilos 2 Dig.: 06

Marca: Haxin 6 Año de Fabr.: 2020 Cap. Amp. 5-100 Amp Const.: 2000 rpm/vol

MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

	Contratista	Supervisión		Contratista	Supervisión		Contratista	Supervisión		Contratista	Supervisión
C. Concén 1Ø	/		Cajatoma	/		Termo-m. Bip.	/		Tornillos	/	
C. Concén 3Ø	/		Conector Al-Cu	/		Termo-m Trip.	/		Tubo Fº Gº	/	
C. Concén 3Ø			Separador	-		Clavo 4" pulg.	-		Remaches	02	
C. Concén 4Ø	/		Tubo Bastón	(		Clavo de Acero	-		Caja de ITM	-	
PVC FLEX	/		Templador	/		Cinta Aislante	-		Otros	,	
C. NYY	/										

Precinto de Medidor N°: _____ Precinto bornera N°: 349322 Precinto de Cajatoma N°: 38735

TÉCNICO INSTALACIÓN

ING. RESPONSABLE

RESULTADO DE CAMPO (Sólo para ser llenado por el Supervisor de ELSE)

Nivel de tensión		Código de equipo usado		Calificación de Trabajo realizado
Giro en vacío		Ajuste del conexionado	Bueno Malo	BUENO MALO
Potencia Instalada		Fecha: / / Hora:		

DECLARACIÓN DEL CLIENTE (solo para ser llenado por el Supervisor de ELSE)

SE ENTREGÓ EL CONTRATO	☐ SÍ ☐ NO	Cómo Califica el servicio proporcionado por los Técnicos	☐ BUENO	☐ REGULAR	☐ MALO
OBSERVACIONES					

[illegible]

NOMBRE p. EL CLIENTE
DNI:

d. ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

ACTA DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA

SOLICITUD

119801

14 de Septiembre del 2026

INST. NUEVA



REUBICACIÓN



MEJORAMIENTO



SERV. COM.



OTROS



DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE:

Felipe Neri Julliri Conderi

DIRECCIÓN:

Faustino Maldonado

CÓDIGO COMERCIAL: ESE

2000005456

CÓDIGO DE RUTA:

200-20-07-800

DATOS DE LA RED

NOMINAL:

220 Voltios



380/220 Voltios



440/220 Voltios



TIPO DE ACOMETIDA

Aérea



Subterránea



Autoportante



Covencional



Fases

S N - -

DATOS GENERALES DEL MEDIDOR

Monofásico



Nº Medidor

20883982

Constante

2000 imp/kwh

Precintos de Medidor

—

Trifásico



Marca

Hexin 6

Cap. Amp.

5-100 AMP

Precintos de Cajatoma

38735

Lectura

3065

Año de Fab.

2020

INSTALACIÓN DE LAS CONEXIONES EJECUTADAS

CONEXIÓN SIMPLE



CONEXIÓN DOBLE



CONEXIONES MÚLTIPLES



Cantidad:

01

Descripción	DETALLE DE MATERIALES INSTALADOS	ELSE	USUARIO
Cable de Acometida	Cable — X — mm²	—	/
Caja de Medición y Protección	— — — — — unid.	—	/
Empalme/Conexión de Acometida	— — — — — unid.	—	✓
Medidor Electrónico	— — — — — unid.	—	✓
Sistema de Protección y Seccionamiento	Termomagnético: — — — — — A	—	✓

PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

Continuidad de Servicio

SI

Nivel de Tensión Entregado

220V

Giro/Pulso en Vacío

NO

Nº de Equipo Utilizado

M240129407

OBSERVACIONES:

EN LA FECHA DOY CONFORMIDAD AL TRABAJO REALIZADO.

POR CLIENTE:

NOMBRE:

DNI:

VÍNCULO:

TECNICO INSTALACION

ING. RESPONSABLE

ACTA DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA

SOLICITUD

119838

14 de Septiembre del 2020

INST. NUEVA



REUBICACIÓN



MEJORAMIENTO



SERV. COM.



OTROS



DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE:

Dante Alberto Sonco Castelo

DIRECCIÓN:

Calle Faustino Maldonado 1-12A

CÓDIGO COMERCIAL: ESE

2000025909

CÓDIGO DE RUTA:

200-20-07-1850

DATOS DE LA RED

NOMINAL:

220 Voltios



380/220 Voltios



440/220 Voltios



TIPO DE ACOMETIDA

Aérea



Subterránea



Autoportante



Covencional



Fases

S N - -

DATOS GENERALES DEL MEDIDOR

Monofásico



Nº Medidor

2302841

Constante

1600 IMP/kWh

Precintos de Medidor

-

Marca

Hiking

Cap. Amp.

5-60 AMP

Precintos de Cajatoma

36092

Trifásico



Lectura

16672

Año de Fab.

2013

INSTALACIÓN DE LAS CONEXIONES EJECUTADAS

CONEXIÓN SIMPLE



CONEXIÓN DOBLE



CONEXIONES MÚLTIPLES



Cantidad: -

Descripción	DETALLE DE MATERIALES INSTALADOS	ELSE	USUARIO
Cable de Acometida	Cable <u>-</u> X <u>-</u> mm ²	<u>-</u>	<u>✓</u>
Caja de Medición y Protección	<u>-</u> unid.	<u>-</u>	<u>✓</u>
Empalme/Conexión de Acometida	<u>-</u> unid.	<u>-</u>	<u>✓</u>
Medidor Electrónico	<u>-</u> unid.	<u>-</u>	<u>✓</u>
Sistema de Protección y Seccionamiento	Termomagnético: <u>-</u> A	<u>-</u>	<u>✓</u>

PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

Continuidad de Servicio

SI

Nivel de Tensión Entregado

220v

Giro/Pulso en Vacío

NO

Nº de Equipo Utilizado

H240129407

OBSERVACIONES:

EN LA FECHA DOY CONFORMIDAD AL TRABAJO REALIZADO.

POR CLIENTE:

NOMBRE:

DNI:

VÍNCULO:

TÉCNICO INSTALACIÓN

ING. RESPONSABLE

FICHA DE FACTIBILIDAD

SOLICITUD No.: 2026200000000119837

FECHA DE SOLICITUD: 07/09/2026

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre: HUAMAN CCOPA JANET Dirección: PVIE: CALLE LOS CEDROS F-22B
Utilización: _____ Tarifa: BT5B Potencia Instalada (declarada): 3.20 KW

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE

Teléfono: 979777710 Código Vecino _____ Tipo de Medidor Solicitado: ☐ 1Ø ☐ 3Ø ☐ Convencional ☐ Prepago ☐ Inteligente
Material de Construcción Noble ☐ Adobe ☐ Postes en Predio ☐ Madera ☐ CAC ☐ No Existe

DATOS GENERALES DE RED

ELSE ☐ Aérea ☒ Provisional ☐
Particular ☐ Subterránea ☐ Definitiva ☐

PARÁMETROS DE RED

Conductor: Tipo ☐ Nivel de Tensión de Red
Sección (mm2) ☐ ☐ 220 V ☐ 380 V

Tipo/ Subtipo de conexión: C12 Fecha y Hora de la Visita Técnica: ____/____/____:____

REFERENCIA DE SUMINISTROS (SE INDICAN DEL MISMO LADO)

Lado Izquierdo Suministro Nuevo Lado Derecho
☐ ☒ ☐

Metrado de Factibilidad

Medidor Electrónico _Ø_Hilos _____
Cable de Cu ____ x ____ mm2 _____
Cajatoma ELSE _____
Interrup. Termomag. ____ x ____ A _____
Conector Bimetálico / Cobertor _____
Separador de PVC 5 vías _____
Templador para Acometida _____
Tubo Curvado PVC (Bastón) _____
Armella Tirafón _____
Mástil _____
Murete _____
Otros _____

Sólo para ingreso de esquema eléctrico (Obligatorio)

OBSERVACIONES

Requiere Murete ☐ Requiere Accesorios para Banco de Medidores ☐ No se Ubica Predio ☐ Requiere Cable de Carga ☐
Requiere Mástil de F° G° ☐ No Existen Redes ☐ Redes Provisionales ☐ Presenta punto de riesgo ☐
DMS (Atribuible al usuario) ☐ Datos Erróneos ☐ Predio con Deuda ☐ Otras Causas _____

Levantó Observación ☐ Si ☐ No ☐ Fecha: ____/____/____

DATOS FINALES:

Medidores Solicitados 1 Medidores Instalados _____ Nivel de Tensión: 220.00 Potencia: ☐ Hasta 3 kW ☐ Mayor a 3 kW Acometida: ☐ Aérea ☐ Subte. ☐ Mixta

RECOMENDACIONES:

Firma - Técnico Supervisor

FACTIBLE:

7 días ☐ 21 días ☐
56 días ☐ 360 días ☐

Ë##_!!!!,ÉFì

2026200000000119837

POR LA EMPRESA

Fecha: ____/____/____

SOLICITUD 119837 14 de septiembre 2026

INSTALACIÓN NUEVA ☐ REUBICACIONES ☐ MEJORAMIENTO ☒ COMPLEMENTARIO ☐ OTROS ☐

NOMBRE: Janet Humana CCOPI

DIRECCIÓN: Calle Los Cedros F 223 DISTRITO Tambopeto

CÓDIGO DE REFERENCIA: 200-20-08-1800

CANTIDAD DE MEDIDORES A INSTALAR ☐ MANTTO. RESPOSICION ☐

DATOS GENERALES DE BT

TENSIÓN DE RED 220 Voltios ☐ 380/220 Voltios ☒ FASES DE CONEXIÓN S N - -

TIPO DE ACOMETIDA

Monofásico ☒ Aérea ☒ Autoportante ☒ Poste ☒
Trifásico ☐ Subterránea ☐ Convencional ☐ Medio Vano ☐

DATOS GENERALES DEL MEDIDOR

Propiedad: Empresa ☒ Usuario ☐ Monofásico ☒ Trifásico ☐
Nº Medidor: 1867611 Lectura Inicial: 54778 Tipo: DDS238 Nº Hilos 02 Dig.: 06
Marca: Hikid 6 Año de Fabr.: 2011 Cap. Amp. 5-60AMP Const.: 1600 IMP/

MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Contratista	Supervisión	Contratista	Supervisión	Contratista	Supervisión	Contratista	Supervisión
C. Concén 10 <u>18</u>		Cajatoma <u>-</u>		Termo-m. Bip. <u>-</u>		Tornillos <u>-</u>	
C. Concén 30 <u>-</u>		Conector Al-Cu <u>62</u>		Termo-m Trip. <u>-</u>		Tubo Fº Gº <u>-</u>	
C. Concén 30 <u>-</u>		Separador <u>-</u>		Clavo 4" pulg. <u>-</u>		Remaches <u>02</u>	
C. Concén 40 <u>-</u>		Tubo Bastón <u>01</u>		Clavo de Acero <u>-</u>		Caja de ITM <u>-</u>	
PVC FLEX <u>-</u>		Templador <u>02</u>		Cinta Aislante <u>-</u>		Otros <u>-</u>	
C. NYY <u>-</u>							

Precinto de Medidor Nº: - Precinto bornera Nº: 349315 Precinto de Cajatoma Nº: 1

TECNICO INSTALACIÓN

ING. RESPONSABLE

RESULTADO DE CAMPO (Sólo para ser llenado por el Supervisor de ELSE)

Nivel de tensión Código de equipo usado
Giro en vacío Ajuste del conexionado Bueno Malo
Potencia Instalada Fecha: / / Hora:
Calificación de Trabajo realizado BUENO MALO

DECLARACIÓN DEL CLIENTE (solo para ser llenado por el Supervisor de ELSE)

SE ENTREGÓ EL CONTRATO SI NO Cómo Califica el servicio proporcionado por los Técnicos BUENO REGULAR MALO
OBSERVACIONES

EN LA FECHA DOY CONFORMIDAD AL TRABAJO REALIZADO CÓDIGO COMERCIAL ESE

NOMBRE p. EL CLIENTE
DNI:

p. ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

ACTA DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA

SOLICITUD 119837

14 de septiembre del 2025

INST. NUEVA ☐ REUBICACIÓN ☐ MEJORAMIENTO ☒ SERV. COM. ☐ OTROS ☐

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE: Jane + Muaman CLOP
DIRECCIÓN: Calle Los Cedros F-223
CÓDIGO COMERCIAL: ESE 2000022303 CÓDIGO DE RU 20-08-1800

DATOS DE LA RED

NOMINAL:	TIPO DE ACOMETIDA		
220 Voltios ☐	Aérea ☐	Autoportante ☒	Fases <u>S N - -</u>
380/220 Voltios ☒	Subterránea ☐	Covencional ☐	
440/220 Voltios ☐			

DATOS GENERALES DEL MEDIDOR

Monofásico ☒	Nº Medidor <u>1867611</u>	Constante <u>1600 imp</u>	Precintos de Medidor <u>—</u>
Trifásico ☐	Marca <u>Harkin 6</u>	Cap. Amp. <u>5-60 Amp</u>	Precintos de Cajatoma <u>—</u>
	Lectura <u>54778</u>	Año de Fab. <u>2011</u>	

INSTALACIÓN DE LAS CONEXIONES EJECUTADAS

CONEXIÓN SIMPLE ☐	CONEXIÓN DOBLE ☐	CONEXIONES MÚLTIPLES ☐	Cantidad: <u>—</u>
Descripción	DETALLE DE MATERIALES INSTALADOS	ELSE	USUARIO
Cable de Acometida	Cable <u>2</u> X <u>16</u> mm ²	☒	☐
Caja de Medición y Protección	<u>—</u> unid.	☐	☒
Empalme/Conexión de Acometida	<u>02</u> unid.	☒	☐
Medidor Electrónico	<u>—</u> unid.	☐	☒
Sistema de Protección y Seccionamiento	Termomagnético: <u>—</u> A	☐	☒

PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

Continuidad de Servicio <u>SI</u>	Nivel de Tensión Entregado <u>220v</u>
Giro/Pulso en Vacío <u>no</u>	Nº de Equipo Utilizado <u>H240129407</u>

OBSERVACIONES: —

EN LA FECHA DOY CONFORMIDAD AL TRABAJO REALIZADO.

POR CLIENTE:
NOMBRE:
DNI:
VÍNCULO:

TÉCNICO INSTALACIÓN

ING. RESPONSABLE

FICHA DE FACTIBILIDAD

SOLICITUD No.: 2026200000000119775

FECHA DE SOLICITUD: 07/09/2026

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre: VERA REYNER, ANDRES Dirección: PVIE JR. LA BAJADA 17E-3B
Utilización: _____ Tarifa: BT5B Potencia Instalada (declarada): 1.00 KW

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE

Teléfono: 974216555 Código Vecino: _____ Tipo de Medidor Solicitado: 1Ø 3Ø ☐ Convencional ☐ Prepago ☐ Inteligente
Material de Construcción Noble ☐ Adobe ☐ Postes en Predio ☐ Madera ☐ CAC ☐ No Existe

DATOS GENERALES DE RED

ELSE ☐ Aérea ☒ Provisional ☐
Particular ☐ Subterránea ☐ Definitiva ☐

PARÁMETROS DE RED

Conductor: Tipo ☐ Nivel de Tensión de Red
Sección (mm2) ☐ ☐ 220 V ☐ 380 V

Tipo/ Subtipo de conexión: C11 Fecha y Hora de la Visita Técnica: ____/____/____:____

REFERENCIA DE SUMINISTROS (SE INDICAN DEL MISMO LADO)

Lado Izquierdo Lado Derecho
Suministro Nuevo ☒

Metrado de Factibilidad

Medidor Electrónico _Ø_Hilos _____
Cable de Cu ____ x ____ mm2 _____
Cajatoma ELSE _____
Interrup. Termomag. ____ x ____ A _____
Conector Bimetálico / Cobertor _____
Separador de PVC 5 vías _____
Templador para Acometida _____
Tubo Curvado PVC (Bastón) _____
Armella Tirafón _____
Mástil _____
Murete _____
Otros _____

Sólo para ingreso de esquema eléctrico (Obligatorio)

OBSERVACIONES

Requiere Murete ☐	Requiere Accesorios para Banco de Medidores ☐	No se Ubica Predio ☐	Requiere Cable de Carga ☐
Requiere Mástil de F° G° ☐	No Existen Redes ☐	Redes Provisionales ☐	Presenta punto de riesgo ☐
DMS (Atribuible al usuario) ☐	Datos Erróneos ☐	Predio con Deuda ☐	Otras Causas _____

DATOS FINALES:

Medidores Solicitados 0 Medidores Instalados _____ Nivel de Tensión: 220.00 Potencia: ☐ Hasta 3 kW ☐ Mayor a 3 kW Acometida: ☐ Aérea ☐ Subte ☐ Mixta

RECOMENDACIONES:

Firma - Técnico Supervisor

FACTIBLE:

7 días ☐ 21 días ☐
56 días ☐ 360 días ☐

È##_!!!!,Èì

2026200000000119775

Fecha: ____/____/____

POR LA EMPRESA

SOLICITUD 119775 14 de Septiembre - 2026

INSTALACIÓN NUEVA ☐ REUBICACIONES ☒ MEJORAMIENTO ☒ COMPLEMENTARIO ☐ OTROS ☐

NOMBRE: Andres Vera Reynel

DIRECCIÓN: La laguna 17C 3B DISTRITO Tambo pará

CÓDIGO DE REFERENCIA: 200-20-04-3760

CANTIDAD DE MEDIDORES A INSTALAR ☐

MANTTO. RESPOSICIÓN ☒

DATOS GENERALES DE BT

TENSIÓN DE RED 220 Voltios ☐ 380/220 Voltios ☒ FASES DE CONEXIÓN R N - -

TIPO DE ACOMETIDA

Monofásico ☒

Aérea ☒

Autoportante ☒

Poste ☒

Trifásico ☐

Subterránea ☐

Covencional ☐

Medio Vano ☐

DATOS GENERALES DEL MEDIDOR

Propiedad: Empresa ☒

Usuario ☐

Monofásico ☒

Trifásico ☐

Nº Medidor: 19688293 Lectura Inicial: 4817

Tipo: HXESX Nº Hilos 03 Dig.: 06

Marca: Hexin 6 Año de Fabr.: 2020

Cap. Amp. 5-100Amp Const.: 2000imp/kWh

MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Contratista	Supervisión	Contratista	Supervisión	Contratista	Supervisión	Contratista	Supervisión
C. Concén 10 <u>09</u>		Cajatomas	<u>-</u>	Termo-m. Bip.	<u>-</u>	Tornillos	<u>03</u>
C. Concén 30 <u>-</u>		Conector Al-Cu	<u>02</u>	Termo-m Trip.	<u>-</u>	Tubo Fº Gº	<u>-</u>
C. Concén 30 <u>-</u>		Separador	<u>-</u>	Clavo 4" pulg.	<u>-</u>	Remaches	<u>02</u>
C. Concén 40 <u>-</u>		Tubo Bastón	<u>01</u>	Clavo de Acero	<u>-</u>	Caja de ITM	<u>-</u>
PVC FLEX <u>-</u>		Templador	<u>01</u>	Cinta Aislante	<u>-</u>	Otros	<u>-</u>
C. NYY <u>-</u>							

Precinto de Medidor Nº: -

Precinto bornera Nº: -

Precinto de Cajatomas Nº: -

TÉCNICO INSTALACIÓN

Carlos

ING. RESPONSABLE

RESULTADO DE CAMPO (Sólo para ser llenado por el Supervisor de ELSE)

Nivel de tensión

Código de equipo usado

Calificación de Trabajo realizado

Giro en vacío

Ajuste del conexionado Bueno Malo

BUENO MALO

Potencia Instalada

Fecha: -/-/- Hora: -

DECLARACIÓN DEL CLIENTE (solo para ser llenado por el Supervisor de ELSE)

SE ENTREGÓ EL CONTRATO

SI NO

Cómo Califica el servicio proporcionado por los Técnicos

BUENO

REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

EN LA FECHA DOY CONFORMIDAD AL TRABAJO REALIZADO

CÓDIGO COMERCIAL ESE

NOMBRE
DNI:

p. EL CLIENTE

p. ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

ACTA DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA

SOLICITUD

119775

14 de Septiembre del 2020

INST. NUEVA



REUBICACIÓN



MEJORAMIENTO



SERV. COM.



OTROS



DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE: Andres Vera Reynar

DIRECCIÓN: Jr La Bajada 17E-3B

CÓDIGO COMERCIAL: ESE

2000065302

CÓDIGO DE RUTA:

200-20-07-3760

DATOS DE LA RED

NOMINAL:

220 Voltios



380/220 Voltios



440/220 Voltios



TIPO DE ACOMETIDA

Aérea



Subterránea



Autoportante



Covencional



Fases

R N - -

DATOS GENERALES DEL MEDIDOR

Monofásico



Nº Medidor

19658293

Constante

2000 Amp/hu

Precintos de Medidor

—

Marca

HRX16

Cap. Amp.

5-100 AMP

Precintos de Cajatoma

—

Trifásico



Lectura

4517

Año de Fab.

2020

INSTALACIÓN DE LAS CONEXIONES EJECUTADAS

CONEXIÓN SIMPLE



CONEXIÓN DOBLE



CONEXIONES MÚLTIPLES



Cantidad:

01

Descripción	DETALLE DE MATERIALES INSTALADOS	ELSE	USUARIO
Cable de Acometida	Cable 2 X 16 mm ²	✓	—
Caja de Medición y Protección	— unid.	—	✓
Empalme/Conexión de Acometida	02 unid.	✓	—
Medidor Electrónico	— unid.	—	✓
Sistema de Protección y Seccionamiento	Termomagnético: — A	—	✓

PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

Continuidad de Servicio

S1

Nivel de Tensión Entregado

209V

Giro/Pulso en Vacío

No

Nº de Equipo Utilizado

4240129407

OBSERVACIONES:

EN LA FECHA DOY CONFORMIDAD AL TRABAJO REALIZADO.

POR CLIENTE:

NOMBRE:

DNI:

VÍNCULO:

TÉCNICO INSTALACIÓN

ING. RESPONSABLE