

## 0043 DE – Température final de compression dT / dT ‡

### Descriptif

Cette alarme protège le bloc de compression si le circuit d'huile est bloqué ou un niveau d'huile trop bas dans le compresseur. Le SIGMA CONTROL 2 va vérifier l'élévation de la température finale de compression. L'alarme s'arrête le compresseur si la valeur dépasse les paramètres dans le menu 10.5.5 ADT

### Remèdes

- ☐ Vérifier le capteur et le circuit d'huile avant de redémarrer le compresseur
- ☐ Vérifier la connexion électrique du capteur PT100
- ☐ Vérifier la connexion des connecteurs sur l'IOM. Les connecteurs doivent être insérés dans le module E/S de sorte que le joint ne soit plus visible *(Le fabricant a modifié les connecteurs pour éviter les faux-contacts. Les nouveaux connecteurs possèdent un guidage conique visant à garantir le placement précis des connecteurs.)*



- ☐ Faire un update du software
- ☐ Ajuster la valeur d'alarme à 10 ° C / s. (Menu 10.5.5)

