

0068 Purgeur de condensats x

Description

Le Sigma Control 2 surveille l'état de la purge des condensats des filtres. Si la surveillance est active, elle est généralement effectuée. Les réglages de cette surveillance se trouvent dans le menu 10.6.

Les messages "warning" et "alarme" sont sélectionnables. S'il y a un 0 logique à l'entrée numérique respective, le message correspondant est activé et, si nécessaire, le compresseur est arrêté.

Remèdes

- Vérifier le fonctionnement de l'évacuation des condensats
 - Vérifier l'évacuation correcte des condensats
 - Vérifier les réglages dans le menu 10.6
 - Remplacer l'unité de service si nécessaire
 - Vérifier les connexions électriques de l'évacuation des condensats jusqu'à l'entrée numérique de l'iom
 - Vérifiez l'état correct de l'entrée numérique dans le menu 1.5.
-
- Utiliser Kaeser Connect pour le dépannage