



- Commande de la machine
 - SC2 MCS
 - dry

SIGMA CONTROL 2 – Version logicielle dry_5.1.1

La version logicielle dry_5.1.1 pour les compresseurs à vis sans huile équipés d'un bloc **GHH** et du SIGMA CONTROL 2 est disponible.



La version logicielle dry_5.1.1 ne peut pas être utilisée pour les compresseurs à vis sans huile avec des blocs SIGMA XG.

Changements par rapport à la version dry_5.1.0 :

Variation de vitesse du compresseur pendant la phase de démarrage

Pour les machines à vitesse variable, la variation de vitesse au démarrage à de très basses températures a été optimisée.

Le cas échéant, la vitesse en phase de démarrage est réduite pour empêcher l'avertissement « 0029 p63 > %.1p | marche » et la signalisation de défaut « 0022 p63 > %.1p | marche ».

Signalisation de défaut « 0022 p63 > %.1p | marche »

Le point de commutation pour la signalisation de défaut « 0022 p63 > %.1p | marche » est maintenant fonction de la température. Une pression plus élevée est admise à des températures basses.

Surveillance du filtre à air

Les signalisations ne sont réinitialisées que si la valeur mesurée pendant la marche en charge est supérieure à SP + SD pendant 2 minutes.

Comportement en cas de défaut du sécheur frigorifique

Le menu 10.4.4 <Sécheur frigorifique> permet désormais de définir le comportement en cas de signalisations du sécheur frigorifique. Les deux options de réglage suivantes sont proposées :

- Compresseur Arrêt
Signalisation de défaut - le compresseur s'arrête (réglage de base en usine/à la livraison)
- Compresseur MARCHE
Avertissement - le compresseur ne s'arrête pas et continue de débiter

SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003975 00	Christoph Tendra	29.11.2024

p100 7.3 bar	
10.4.4 Sécheur frigorifique	
Mode fonct.	CONTINUOUS
.....	
En cas de défaut du sécheur:	
Compresseur Arrêt	
.....	

Plage de réglage du capteur p1

La plage de réglage pour l'échelonnement du capteur p1 est désormais de -1,00 bar à 6,00 bar.

Réglage du régulateur PI pour le client

Le technicien du Service peut débloquer le réglage du régulateur PI de la partie puissance du compresseur pour le client.

À cet effet, il faut activer l'accès client dans le menu 10.4.1.1.1 <Régul. pression>.

p100 7.3 bar	
10.4.1.1.1 Régul. pression	
pNw	1.0bar
pN	1.0bar Y 1.0%
.....	
Accès client :	☒
KP	1.0% / bar DZ 1.00bar

Paramétrage de la surveillance des vibrations

Pour les machines à vitesse variable, la vitesse de rotation maximale possible du moteur est désormais affichée dans le menu 10.4.2.1 <Vibration> pour faciliter le paramétrage de l'appareil de surveillance des vibrations VSE100.

p100 7.3 bar	
10.4.2.1 Vibration	
All-err	1.0mm/s
20mA	1.0mm/s
4mA	1.0mm/s
.....	
n710max.	1/min

Régulation T100

La régulation T100 par les vannes V32, V53 et V54 a été améliorée.

SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003975 00	Christoph Tendra	29.11.2024

Signalisation de défaut « 0125 p63 > %.1p | toujours »

La signalisation de défaut « 0125 p63 > %.1p | toujours » a été ajoutée. Cela évite que le compresseur ne s'arrête avec une signalisation de diagnostic alors que les temporisations de la signalisation de défaut « 0022 p63 > %.1p | marche » sont encore en cours. Cela évite aussi éventuellement de remplacer inutilement le capteur.

Régulation du ventilateur du sécheur rotatif

Une erreur de calcul du débit pour les machines à vitesse constante a été éliminée.

Informations d'ordre général



Si le logiciel installé n'est pas une version dry_x.x.x standard mais un logiciel spécial, la mise à jour doit toujours être concertée préalablement avec le Global Service Support (servicesupport@kaeser.com).



La mise à jour du logiciel doit être effectuée systématiquement en cas d'échange du MCS (Main Control System), d'un module E/S (IOM) ou d'un MCSIO (Main Control System Input Output Module).

- Déclarez les mises à jour du logiciel à l'adresse mail service@kaeser.com en précisant le logiciel utilisé et les références de série du compresseur.

Le logiciel nécessaire est disponible dans le KAESER TECHNICAL SUPPORT sous le lien ci-dessous.

[Logiciel SIGMA CONTROL 2](#)