НА-200.00.000 ТЗ

Техническое задание на насосный агрегат НА-200

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ. Создан для демонстрации системы EIS. Не является документацией реального изделия.

1 Наименование и область применения

Насосный агрегат НА-200 предназначен для перекачивания воды и нейтральных жидкостей в системах теплоснабжения промышленных объектов.

2 Состав изделия

В состав насосного агрегата НА-200 входят: насос центробежный, электродвигатель, муфта соединительная, рама опорная.

3 Технические требования

3.1 Основные параметры

3.1.1 Подача должна составлять 200 м3/ч.

3.1.2 Напор (номинальное значение): 50 м.

3.1.3 Частота вращения (номинальное значение): 2950 мин$^{-1}$.

3.1.4 Мощность электродвигателя (номинальное значение): 55 кВт.

3.2 Требования к рабочей среде и давлению

3.2.1 Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 80 °С.

3.2.2 Рабочее давление не должно превышать 1,6 МПа.

3.2.3 Испытательное давление должно составлять 2,4 МПа.

3.3 Требования к вибрации, шуму и нагреву

3.3.1 Виброскорость: не выше 4,5 мм/с.

3.3.2 Уровень звука не должен превышать 85 дБА.

3.3.3 Температура нагрева подшипникового узла: не выше 90 °С.

3.4 Условия эксплуатации и электропитание

3.4.1 Температура окружающего воздуха в диапазоне от -40 до +40 °С.

3.4.2 Электродвигатель должен иметь степень защиты не ниже IP55 по ГОСТ 14254.

3.4.3 Номинальное напряжение электродвигателя (номинальное значение): 380 В.

3.5 Надёжность и масса

3.5.1 Назначенный ресурс не должен быть менее 25000 ч.

3.5.2 Масса: не выше 950 кг.

4 Нормативные ссылки

Испытания проводятся по ГОСТ 6134-2007. Степень защиты — по ГОСТ 14254-2015.