



АКТ
ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТСО
ООО «Натура Сиберика» производственная площадка Клин
(технический аудит)

Город: Москва

«18» мая 2026 г.

Представитель

Консультирующей организации: Инженер ТСО ООО «АБ-САФЕТИ» Литвинцев А.Н.

лицензия ГУ МВД России по г. Москве № 1730 от 16.01.1996 г.; лицензия
УФСБ России по г. Москве и Московской обл. серия ГТ № 0094241 от
11.10.2016 г.; лицензия МЧС России № 77-Б/07193 от 10.07.2019г.

Должность, наименование организации, Ф.И.О., № лицензий

Настоящий акт составлен по результатам проверки технического состояния средств ТСО в составе: система видеонаблюдения объекта, расположенного по адресу: МО, г. Клин, Волоколамское шоссе, 4, территория АО «КЛИНАВТОТРАНС».

Видеонаблюдение: 3 видеорегистратора LTV 32 канала, 84 IP-камеры, блок питания IpponSmartWinnerII 3000 + IpponSmartWinnerII 2000/3000 ВР.

Выявленные недостатки:

1. Нарушение эксплуатации кабельных линий. Вдоль медной слаботочной линии СВН проложен силовой кабель, что создает помехи.

Рекомендации:

1. Убрать силовой кабель со слаботочной линии.

Инженер ТСО ООО «АБ-САФЕТИ»

Литвинцев А.Н.