


SR207-201
KS201-351
DIST. I/O

NOD	1.177	1
MTU	02	2
KANAL	14	3
TAG	_ST0	4



Apparat nr.	Antal	Fabrikat	Typ, Benämning, Data etc
-M1	1	ABB	180kW, 300A, 400VAC
-U1	1	ABB	FRO ACS800-01-363A-3
Rev	Ändring	Datum	Inr av Godk Förfatag

Anl.	PILOTANLÄGGNING DRI	Text	KOMPRESSOR TOPPGAS	Orig. format	A4	Dok. status	ARBETSHANDLING
Avdeln.	KOMPRESSOR	Process/ Anl. 346PU101		Anl.del			
Leverantör	ÅF PÖRYR AB	HYBRIT HYBRIT reterens		Ritm. nr		Rev	00
		POSSID-FRISK STEEL		346PU101-0001-EA			