Version 1.8 2018-06-28

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

HYBRIT AB

HYBRIT3_A4BL2.DWG

SR207-201
KS201-876
DIST. I/O

FÄLT

FÄLT (EX-ZON)

DOS880 EX ☒ SIL ☒

| | | |
|---|---|---|
| NOD | 1.149 | 1 |
| MTU | 10 | 2 |
| KANAL | 14 | 3 |
| TAG | _MV1 | 4 |

1
2
SK

.M1
FQAR-PG 2x1,0

SV665

1
2
SK

-MV1
2
1

VENTILPANEL:XXX
UTTAG:XXX

DIS880 EX ☒ SIL ☒

| | | |
|---|---|---|
| NOD | 1.149 | 1 |
| MTU | 10 | 2 |
| KANAL | 15 | 3 |
| TAG | _GSO | 4 |

1
2

.M2
FQAR-PG 2x2x1,0

1
2
3
4

-S1
4
1
2
3

FAIL CLOSE

DIS880 EX ☒ SIL ☒

| | | |
|---|---|---|
| NOD | 1.149 | 1 |
| MTU | 10 | 2 |
| KANAL | 16 | 3 |
| TAG | _GSS | 4 |

3
4
SK

| Apparat nr. | Antal | Fabrikat | Typ, Benämning, Data etc |
|---|---|---|---|
| -MV1 | 1 | XYZ | 24VDC, FC, SIL2, Ex nA |
| -S1 | 1 | XYZ | IND.VAKT 2NC |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Rev | Ändring | Datum | Inf av | Godk | Företag |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI
Avdeln. GASVÄRMNING
Leverantör ÅF-PÖYRY AB

Text BnB 1 TILL RGH BRÄNNARE
HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL
Process/ Anl. 341SV665
HYBRIT referens
Ritn. nr 341SV665-0001-EA

Orig. format A4
Dok. status ARBETSHANDLING
Anl.del
Rev 00