


SR207-201
KS201-541
DIST. I/O

FÄLT

FÄLT (EX-ZON)


DOS880 EX SIL

NOD	1.116	1
MTU	07	2
KANAL	04	3
TAG	MV1	4



DIS880 EX SIL

NOD	1.116	1
MTU	07	2
KANAL	05	3
TAG	GSO	4



Apparat nr.	Antal	Fabrikat	Typ, Benämning, Data etc.
-MV1	1	Lucifer	24VDC, SIL2, Ex me, Namur 34.1N3102
-S1	1	Fagerberg	Indikeringsbox 007-M6-SBB-7RM62, Ex ed

Rev	Nytt I/O-nummer	Datum	Inf av	Godk	Förstag
1	2020-03-26	ARA			

Anl.	PILOTANLÄGGNING DRI
Avdeln.	GASRENING KYLGAS
Leverantör	ÅF-PÖRY AB

Text	ON/OFF VENTIL
Process/Anl.	353SV520
HYBRIT referens	

Orig. format	A4
Anl.del	
Rith. nr	353SV520-0001-EA
Rev	01

Dok. status	ARBETSHANDLING
-------------	----------------

