

SR207-201
KS201-541
DIST. I/O


FÄLT (EX-ZON)

FÄLT

DOS880 EX SIL

NOD	1.116	1
MTU	07	2
KANAL	13	3
TAG	MV1	4

.M1
FOAR-PG 2x10




VENTILPANEL:XXX
UTTAG:XXX

DIS880 EX SIL

NOD	1.116	1
MTU	07	2
KANAL	14	3
TAG	GSO	4

.M2
FOAR-PG 2x2x10



FAIL CLOSE

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får inte
delgivas tredje man, kopieras, mångfålligas eller
på annat sätt utnyttas utan bolagets medgivande.

HYBRIT AB

Apparat nr.	Antal	Fabrikat	Typ, Benämning, Data etc.
-MV1	1	Lucifer	24VDC, SIL1, Ex me, Namur 34.1N3102
-S1	1	Fagerberg	Indikeringsbox 007-M6-SBB-7RM62, Ex ed

Rev	Nytt I/O-nummer	Datum	Inf av	Godk	Förstag
1	2020-03-26	ARA			
Rev	Ändring				

Anl.	PILOTANLÄGGNING DRI	Text	ON/OFF VENTIL UTLOPP KONDENSOR	Orig. format	A4	Dok. status	ARBETSHANDLING
Avdeln.	GASRENING KYLGAS			Anl.del			
Leverantör	ÅF-PÖRY AB			Rith. nr	353SV524		
Rev							

HYBRIT A4BL2DW6