

SR207-201
KS201-541
DIST. I/O


FÄLT (EX-ZON)

FÄLT

DOS880 EX SIL

NOD	1.116	1
MTU	06	2
KANAL	04	3
TAG	MV1	4

.M1
FOAR-PG 2x10




VENTILPANEL:XXX
UTTAG:XXX

DIS880 EX SIL

NOD	1.116	1
MTU	06	2
KANAL	05	3
TAG	GSO	4

.M2
FOAR-PG 2x2x10



FAIL OPEN

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får inte
delgivas tredje man, kopieras, mångfåttas eller
på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

HYBRIT AB

Apparat nr.	Antal	Fabrikat	Typ, Benämning, Data etc
-MV1	1	Lucifer	24VDC, SIL2, Ex me, Namur 341N3102
-S1	1	Fagerberg	Indikeringsbox 007-M6-SBB-7RM62, Ex ed

1	Nytt I/O-nummer	2020-03-26	ARA		
Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Förstag

Anl.	PILOTANLÄGGNING DRI	Text	ON/OFF VENTIL	VENTURI SKRUBBER	Orig. format	A4	Dok. status	ARBETSHANDLING
Avdeln.	GASRENING TOPPGAS				Anl.del			
Leverantör	ÅF-PÖRY AB				Ritn. nr	345SV521		
Rev								

345SV521-0001-EA
01