Version 1.8 2018-06-28

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

HYBRIT AB

HYBRITA3_A4BL2.DWG

SR207-201
KS201-876
DIST. I/O

FÄLT

FÄLT (EX-ZON)

DOS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.149
MTU	10
KANAL	08
TAG	_MV1

1 → 1
2 → 2
SK → SK

.M1
FQAR-PG 2x1,0

SV545
1
2
SK
-MV1
2
1

VENTILPANEL:XXX
UTTAG:XXX

DIS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.149
MTU	10
KANAL	09
TAG	_GSO

1 → 1
2 → 2

.M2
FQAR-PG 2x2x1,0

1
2
-S1
4
1
3
2
3
4

FAIL OPEN

DIS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.149
MTU	10
KANAL	10
TAG	_GSS

3 → 1
4 → 2
SK → SK

Apparat nr.	Antal	Fabrikat	Typ, Benämning, Data etc
-MV1	1	XYZ	24VDC, FO, SIL2 Ex nA
-S1	1	XYZ	IND.VAKT 2NC

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI
Text BnB 2 TILL RGH BRÄNNARE
Orig. format A4
Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. GASVÄRMNING
Process/ Anl. 252SV545
Anl.del
Leverantör ÅF-PÖYRY AB
HYBRIT referens
Ritn. nr 252SV545-0001-EA
Rev 00