Version 1.8 2018-06-28

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

HYBRIT AB

SR207-201
KS201-876
DIST. I/O

FÄLT

FÄLT (EX-ZON)

DOS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.149	1
MTU	10	2
KANAL	11	3
TAG	_MV1	4

1
2
SK

.M1
FQAR-PG 2x1,0

SV546

1
2
SK
-MV1
2
1

VENTILPANEL:XXX
UTTAG:XXX

DIS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.149	1
MTU	10	2
KANAL	12	3
TAG	_GSO	4

1
2

.M2
FQAR-PG 2x2x1,0

1
2
-S1
4
1
3
2
3
4

FAIL CLOSE

DIS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.149	1
MTU	10	2
KANAL	13	3
TAG	_GSS	4

3
4
SK

Apparat nr.	Antal	Fabrikat	Typ, Benämning, Data etc
-MV1	1	XYZ	24VDC, FC, SIL2, Ex nA
-S1	1	XYZ	IND.VAKT 2NC

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI
Text BnB 3 TILL RGH BRÄNNARE
Orig. format A4
Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. GASVÄRMNING
Process/ Anl. 252SV546
Anl.del
Leverantör ÅF-PÖYRY AB
HYBRIT referens
Ritn. nr 252SV546-0001-EA
Rev 00

HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL

HYBRITA3_A4BL2.DWG