

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-RU.АЮ64.В.01169

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019823

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРПОСТ». ОГРН: 1171690001031. Юридический адрес: 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 50, помещение 26. Фактический адрес: 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 50, помещение 26. Телефон: +7(843) 278-94-65. Факс: +7(843) 278-94-65. Адрес электронной почты: 220388art@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРПОСТ». Юридический адрес: 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 50, помещение 26. Фактический адрес: 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 50, помещение 26. Телефон: +7(843) 278-94-65. Факс: +7(843) 278-94-65. Адрес электронной почты: 220388art@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные (ТУ 5262-007-37431611-2011) глухие однопольные типа ДПМ 01.00, двухпольные типа ДПМ 02.00 и с остеклением более 25% от площади дверного полотна однопольные типа ДПМО 01.00, двухпольные типа ДПМО 02.00 (остекление - стекло СПМ-4 толщиной 24 мм, ТУ 5824-007-34202034-2010), с выпадающими порогами и без порогов, с вентиляционными решетками до 25 % от площади дверного полотна и без них, с клапанами сброса и узлами стыковочными УС-1, УС-1в, УС-1вп, УС-1вв к дымоосу (ТУ 4854-009-13358737-03) и без них. Габаритные размеры: одностворчатые ширина от 686 до 1150 мм, высота от 1456 до 2500 мм; двухстворчатые ширина от 1160 до 1960 мм, высота от 1550 до 2510 мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Предел огнестойкости EI 60 по ГОСТ Р 53307-2009 для дверей типов: ДПМ 01.00, ДПМ 02.00. Предел огнестойкости EIW 60 по ГОСТ Р 53308-2009 для дверей типов: ДПМО 01.00, ДПМО 02.00.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2/К2170-ФЗ, № 2/К2171-ФЗ, № 2/К2172-ФЗ, № 2/К2173-ФЗ от 21.12.2017 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 7819/АО от 31.01.2017 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

21.12.2017

по

20.12.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись
И.И. Далбинш
А.В. Марутаев

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Марутаев

инициалы, фамилия