

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-RU.АЮ64.В.00844

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013779

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРПОСТ». ОГРН: 1171690001031. Место нахождения: 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 50, помещение 26. Фактический адрес: 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 50, помещение 26. Телефон: +7(843) 278-94-65. Факс: +7(843) 278-94-65. Адрес электронной почты: 220388art@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРПОСТ». Место нахождения: 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 50, помещение 26. Фактический адрес: 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 50, помещение 26. Телефон: +7(843) 278-94-65. Факс: +7(843) 278-94-65. Адрес электронной почты: 220388art@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые изготовленные в соответствии с ТУ 5262-007-37431611-2011: однопольные глухие ДПМ 01.00 и с остеклением до 25% от площади дверного полотна ДПМО 01.00; двупольные глухие ДПМ 02.00 и с остеклением до 25% от площади дверного полотна ДПМО 02.00. Остекление - стекло СПМ-4 толщиной 24, изготовленное по ТУ 5824-007-34202034-2010. Габаритные размеры: одностворчатые ширина от 686мм до 1150мм, высота от 1456мм до 2500мм; двустворчатые ширина от 1160мм до 1960мм, высота от 1550мм до 2510мм. Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 25.12.10.000. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Предел огнестойкости - EI 60 по ГОСТ Р 53303-2009, ГОСТ Р 53307-2009.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний № 2/К1336-ФЗ, № 2/К1337 от 21.02.2017 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7819/АО от 31.01.2017 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

21.02.2017

по

20.02.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Марутаев

инициалы, фамилия