

MAXIMA DEMANDA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. ARICATO DISTRITO DE PHARA DE LA
PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

CUADRO DE MAXIMA DEMANDA DEL PROYECTO					
ZONA O CARGA		Sistema	Maxima demanda	Factor de simultaneidad	Potencia Diversificada
		1Ø /3Ø	(w)		(w)
TG	A-01 TABLERO DE DISTRIBUCION TDN-101	1Ø	1,119	0.70	783
	A-02 TABLERO DE DISTRIBUCION TDN-102	1Ø	3,337	0.65	2,169
	A-03 TABLERO DE DISTRIBUCION TDN-103	1Ø	2,622	0.60	1,573
	A-04 TABLERO DE DISTRIBUCION TDN-104	1Ø	673	0.90	606
	A-05 RESERVA 5%	1Ø	388	1.00	388
	TOTAL (w)		8139		5519
	POTENCIA INSTALADA (KW)				8.14
	MAXIMA DEMANDA (KW)				5.52
	FACTOR DE SIMULTANEIDAD				0.60
	MAXIMA DEMANDA DIVERSIFICADA TOTAL (KW)				3.31