LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos candidatos 1–24

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P001	0.0	425715.0	8436650.0	13	10.6	-4.66	0.241	1	REV
P002	47.1	425745.2	8436613.8	13	10.6	0.78	0.319	0	CAMPO
P003	94.3	425775.3	8436577.5	15	12.4	1.33	0.311	2	REV
P004	169.9	425715.1	8436531.9	15	12.4	0.94	0.430	0	CAMPO
P005	245.4	425654.9	8436486.2	15	12.4	-1.12	0.422	2	REV
P006	316.4	425610.4	8436430.8	17	14.2	1.06	0.444	0	CAMPO
P007	387.5	425566.0	8436375.4	15	12.4	0.99	0.394	2	CAMPO
P008	445.0	425536.4	8436326.1	13	10.6	-0.08	0.362	2	REV
P009	515.1	425515.3	8436259.2	13	10.6	-0.22	0.387	2	REV
P010	585.2	425494.3	8436192.4	13	10.6	-1.28	0.350	2	REV
P011	635.4	425462.5	8436153.5	13	10.6	1.05	0.300	2	CAMPO
P012	696.4	425481.5	8436095.5	13	10.6	0.69	0.338	2	CAMPO
P013	750.7	425476.1	8436041.5	13	10.6	-3.27	0.269	2	REV
P014	790.4	425437.9	8436030.8	13	10.6	0.78	0.311	2	CAMPO
P015	862.2	425412.0	8435963.8	15	12.4	0.93	0.421	0	CAMPO
P016	934.0	425386.0	8435896.9	15	12.4	1.10	0.420	0	CAMPO
P017	1005.8	425360.1	8435829.9	13	10.6	0.92	0.345	2	CAMPO
P018	1054.0	425364.1	8435781.9	13	10.6	0.10	0.336	0	CAMPO
P019	1102.0	425367.6	8435734.0	13	10.6	-1.10	0.276	2	REV
P020	1128.0	425357.6	8435710.0	13	10.6	0.68	0.246	2	CAMPO
P021	1154.4	425353.6	8435684.0	13	10.6	-0.58	0.304	2	REV
P022	1215.7	425352.3	8435622.6	13	10.6	0.89	0.362	0	CAMPO
P023	1277.0	425351.0	8435561.3	15	12.4	0.36	0.389	0	CAMPO
P024	1338.4	425349.6	8435500.0	17	14.2	1.34	0.598	0	CAMPO

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.