LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos candidatos 73–96

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P073	4398.8	425101.8	8432770.7	15	12.4	0.88	0.399	2	CAMPO
P074	4470.5	425063.3	8432710.2	17	14.2	1.47	0.449	0	CAMPO
P075	4542.3	425024.8	8432649.6	15	12.4	-1.66	0.378	2	REV
P076	4590.8	424988.4	8432617.6	13	10.6	0.93	0.318	2	CAMPO
P077	4643.8	424963.7	8432570.6	13	10.6	-1.54	0.333	2	REV
P078	4696.9	424939.0	8432523.6	13	10.6	1.09	0.360	2	CAMPO
P079	4768.7	424920.4	8432454.3	13	10.6	-0.25	0.380	2	REV
P080	4836.7	424884.2	8432396.7	13	10.6	-0.47	0.392	2	REV
P081	4916.7	424819.6	8432349.6	13	10.6	1.15	0.418	0	CAMPO
P082	4996.7	424754.9	8432302.5	13	10.6	-0.41	0.418	2	REV
P083	5076.7	424690.2	8432255.4	13	10.6	0.99	0.408	2	CAMPO
P084	5151.0	424641.1	8432199.7	13	10.6	0.94	0.401	0	CAMPO
P085	5225.2	424591.9	8432144.1	13	10.6	-0.23	0.402	2	REV
P086	5299.5	424542.8	8432088.4	13	10.6	1.39	0.334	2	CAMPO
P087	5336.5	424534.0	8432052.4	13	10.6	-0.57	0.329	2	REV
P088	5407.2	424545.3	8431982.6	13	10.6	-2.23	0.343	2	REV
P089	5462.6	424518.9	8431933.9	13	10.6	0.61	0.342	0	CAMPO
P090	5518.0	424492.6	8431885.2	15	12.4	1.00	0.371	2	CAMPO
P091	5581.2	424491.2	8431822.0	15	12.4	1.08	0.349	2	CAMPO
P092	5626.3	424515.4	8431783.9	13	10.6	-1.40	0.298	2	REV
P093	5678.7	424506.8	8431732.2	13	10.6	-1.64	0.270	2	REV
P094	5727.0	424459.2	8431724.2	13	10.6	0.78	0.305	2	CAMPO
P095	5776.3	424425.2	8431688.4	13	10.6	0.88	0.351	2	CAMPO
P096	5848.1	424397.9	8431622.1	15	12.4	1.17	0.418	0	CAMPO

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.