




RECTOR:
DR. PAULINO MACHACA ARI
VICERECTOR ACADEMICO:
DR. MARIO S. CUENTAS ALVARADO
VICERECTOR DE INVESTIGACION:
DR. ARIEL VELAZCO CARDENAS

U.E.I
UNIDAD EJECUTORA
DE INVERSIONES

**SUB-UNIDAD
DE ESTUDIOS**



ARQUITECTO ENCARGADO DE INVERSIONES:
ING. WILBER F. CAYRO ROJAS
ARQUITECTO ENCARGADO DE ESTUDIOS:
ING. ANDRES A. QUIZA ANAZCO

**INSTALACIONES
ELECTRICAS**

**ALIMENTACIÓN
CUARTO NIVEL**

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL EN
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
ALTIPLANO, DISTRITO DE
PUNO -PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO"

OBJETIVO:
"ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA PARA
LABOR ADMINISTRATIVA
EN LA UNIVERSIDAD"

DISEÑADOR/PROYECTO INSTALACIONES ELECTRICAS:
ING. ANTERO NEFTALI AJROTA MAQUERA

UBICACIÓN:
BARRIO BELLAVISTA
AV. EL SOL N° 329

UBICACIÓN:
DPTO. PUNO
PROV. PUNO
DISTR. PUNO

FECHA:
FEBRERO 2023

INDICADA

IE-AL4

LEYENDA GENERAL			
SÍMBOLOS	DESCRIPCION	CAJAS (mm)	ALTURA s.n.p.l (m)
	INVESTIGACIÓN COMPACTA TIPO PÉDESTAL PROTECTORIO	—	—
	TABLEROS GENERALES ELECTRICOS PARA SALIDAS NORMALES DE USO GENERAL EN LOS SECTORES EMPOTRADOS SALIDAS INDICADAS	ESPECIAL	1.80m desde nivel superior
	TABLEROS DE COMBINACION ELECTRICOS PARA SALIDAS NORMALES DE USO GENERAL EN TODOS LOS SECTORES QUE CORRESPONDA	ESPECIAL	1.80m desde nivel superior
	TABLEROS DE TRANSFERENCIA RA UNICADO ENTRE EL GRUPO ELECTROGENO Y EL DE	ESPECIAL	1.80m desde nivel superior
	SUB TABLEROS GENERALES (SOT)	ESPECIAL	1.80m desde nivel superior
	TABLEROS DE FUERA CONTROL DE ELECTROGENOS	ESPECIAL	1.80m desde nivel superior
	BUNOS DE BAJA TENSION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	—	—
	BUNOS ELECTRICOS DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN POCO DE PUESTA A TIERRA	—	—
	POCO DE PUESTA A TIERRA CONVENCIONAL	—	—
	CIRCUITO DE ALIMENTACIONES	—	—
	CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCION	—	—
	REPRESENTACIÓN DEL NUMERO DE CONDUCTORES QUE TEN UN CIRCUITO	—	—
	GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO 380V/220V	—	—
	CIRCUITO DERIVADO DE TABLEROS GENERALES A SUB TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTROGENO (PUE DE 2")	—	—
	CAJAS DE TRASE MEDIDAS DE 150x150x100mm PARA EMPOTRAR EN MURO	—	—
	CABLE CABLEADO DE 15 MMS. CABLE DE 7 MMS PARA PUESTA A TIERRA	—	—

CUARTO NIVEL
Escala 1:75