RESUMEN DE CÁLCULOS

Ítem	Resultado	Unidad	Valor	Desarrollo
01	Usuarios potenciales	ud	353	Proyección geométrica por localidad
02	**Demanda máxima**	**kW**	**171.486**	**Doméstica + alumbrado + servicios**
03	Potencia aparente de carga	kVA	190.540	P / FP
04	Longitud eléctrica por fase	m	6,758.120	Catenaria EDS de 110 vanos
05	Resistencia de fase	Ω	5.433	Temperatura de cálculo 75 °C
06	Reactancia de fase	Ω	3.091	Disposición horizontal 1.2 / 1.2 / 2.4 m
07	Corriente de la línea	A	11.356	Barrido radial con ambos transformadores
08	**Tensión BT de llegada**	**V**	**371.067**	**Generador + T1 + línea + T2**
09	Pérdida activa de la línea	kW	2.102	3 I^2 R
10	**Generación requerida**	**kW**	**183.326**	**Carga + pérdidas + auxiliares**
11	**Potencia aparente del generador**	**kVA**	**212.481**	**Potencias activa y reactiva de fuente**
12	Ik3 subtransitoria MT de llegada	A	53.385	Impedancias de fuente, T1 y línea
13	Ik3 subtransitoria BT de llegada	A	1,149.840	Incluye T2 y relación MT/BT
14	**D/C máximo de flexión tipo**	**-**	**0.598**	**Momentos de la envolvente del modelo**
15	Apoyos con carga ascendente	ud	46	Vertical mínima negativa
16	Rotura mínima de retenida	kN	60.000	Especificación de suministro
17	Margen de potencia nominal	kW	16.674	Referencia de 200 kW menos necesidad
18	Margen con 25 kW para Limbani	kW	-8.326	Balance de oferta compartida

Caso: 10 kV, fuente equivalente 1.05 pu.

Geometría de gabinete y datos tipo de equipos.