

CONDICIÓN DE EQUILIBRIO

Momento actuante <= Momento Resistente

$$Ma = Fp \cdot (h+t) \leq Mr = \frac{P}{2} \cdot (a + 4P/3b) + Cb \cdot t^3$$

C: Coeficiente definido por la densidad del terreno y el ángulo del Talud (960Kg/m³)

σ : Presión admisible del terreno <2.5 Kg/cm²>

γ_c : Peso específico del concreto <2200 Kg/m³>

Fp: Fuerza que admite la punta del poste.

a: ancho del macizo

b: largo del macizo

t: Profundidad del macizo

t1: Profundidad enterrada del poste

Long Poste

Peso Poste

Peso Equipo

Diámetro en la punta: d0

Diámetro en la base: d2

h: Altura libre del poste <m>

Diámetro a nivel del suelo: d1

A1

A2

Volumen tronco conico

Volumen macizo

Peso macizo

P : Peso total (poste+equipo+macizo)

Ma: Momento actuante

Mr: Momento resistente

960
2.5
2200
300

Kg

0.90
0.90
1.45
1.30
13.00
1650.00
350.00
0.160
0.355
11.70

m

m

m

m

m

Kg.

Kg.

m

m

m

m

m²

m²

m³

m³

Kg.

Kg.

Kg-m

Kg-m

F.S=	1.95	>1.5
------	------	------

