

CAJA DE CONCRETO



CORTA A-A





PAT

Profundidad Excavacion (m)	Diametro Excavacion (m)	Volumen Excavacion (m3)	Volumen Compactacion (m3)
2.70	0.80	1.410	1.358

ITEM	DESCRIPCION	PAT-1 CANT.
1	Varilla de Cobre de 16mm x 2400mm, con Hilo y C/Tuerca + Contratuerca en el Extremo Inferior	01
2	Conector de Bronce Tipo AB (ANDERSON) P/Varilla de 16mm de Diámetro y cable Cu de 25mm2	01
3	Caja de Concreto P/PT 400mm x 400mm x 350mm	01
4	Cemento Conductivo de 25kg.	01
5	Tierra Organica	1.239m3
6	Protector Antirrobo de A°G° 102x102x6.4mm, con Agujero de 18 mm Ø	01
7	Conductor de Cobre Aislado, Tipo CPI de 25mm2, 7Hilos	15m
8		

REVISIÓN N°	FECHA	V°B°	APROBADO	ELPU S.A.A.
00			ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. L.A.C.C.	DETALLE DE PUESTA A TIERRA TIPO: PAT-1x3	LAMINA N°: LD-13
APROBADO:	ELPU			
FECHA:	NOV-2025			