



4

SEÑAL DE PELIGRO





3

SEÑAL DE FASES




2

SEÑAL DE CODIGO
DE ESTRUCTURA
MT Y BT

1

SEÑAL DE SISTEMA

AZUL ELECTRICO:
SISTEMA DE UTILIZACION
MT
(Dentro del area de
consecion)



NOTA:

A) LAS PLACAS DE SEÑALIZAION 3, 4 Y 5 SON TAMAÑO A4 Y TIENEN FONDO AMARILLO CATERPILAR CON LETRAS NEGRAS

B) LA SEÑALIZACION SE PINTARA EN EL LADO QUE NO ESTA LA MARCA DEL FABRICANTE

C) EL DETALLE 2 SERÁN TANTO PARA MT Y BT Y SERA DE FONDO BLANCO, BORDE Y LETRAS NEGRAS TAMAÑO A4

D) EL DETALLE 1 SERÁN TANTO PARA MT Y BT EN CASO DE DISTRIBUCION

E) UNIDADES EN METROS

F) EN MT, LA SEÑAL DE DERIVACION SERA PINTADO DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LOS NOMBRES, QUE SEA LEGIBLE Y CLARA (NUMERAL 5 DEL DETALLE REAL)

REVISIÓN N°	FECHA	APROBADO	V°B°
00		ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	ING. L.A.C.C.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T., EN 13.2 KV, MONOFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. ARICATO DEL DISTRITO DE PHARA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	ING. L.A.C.C.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. L.A.C.C.	DETALLE DE SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE ESTRUCTURAS SEGUN ELPU	LAMINA N°: LD-14
APROBADO:	ELPU			
FECHA:	NOV-2025			