LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-14

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos candidatos 49–72

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P049	2899.7	425290.8	8434069.3	13	10.6	0.88	0.308	2	CAMPO
P050	2979.3	425315.8	8433993.6	13	10.6	1.18	0.378	2	CAMPO
P051	3037.2	425350.1	8433947.0	13	10.6	-0.20	0.346	2	REV
P052	3095.1	425384.3	8433900.4	13	10.6	-2.82	0.364	2	REV
P053	3177.8	425376.6	8433818.0	13	10.6	1.55	0.364	2	CAMPO
P054	3225.8	425395.3	8433773.8	13	10.6	0.86	0.315	0	CAMPO
P055	3273.8	425413.9	8433729.5	13	10.6	-2.08	0.353	2	REV
P056	3348.2	425417.1	8433655.1	13	10.6	1.67	0.353	2	CAMPO
P057	3430.1	425489.3	8433616.4	13	10.6	-4.09	0.302	2	REV
P058	3477.5	425458.3	8433580.6	13	10.6	-2.08	0.319	2	REV
P059	3524.8	425427.2	8433544.9	13	10.6	0.92	0.302	2	CAMPO
P060	3563.2	425412.9	8433509.3	15	12.4	1.07	0.356	2	CAMPO
P061	3631.3	425410.7	8433441.2	15	12.4	1.37	0.410	0	CAMPO
P062	3699.5	425408.5	8433373.1	13	10.6	-5.12	0.384	2	REV
P063	3767.6	425406.3	8433304.9	13	10.6	1.50	0.383	0	CAMPO
P064	3835.8	425404.1	8433236.8	13	10.6	-3.77	0.333	2	REV
P065	3891.8	425363.5	8433198.3	15	12.4	0.81	0.384	2	CAMPO
P066	3961.6	425339.4	8433132.7	15	12.4	1.20	0.414	0	CAMPO
P067	4031.4	425315.3	8433067.2	15	12.4	-1.92	0.389	2	REV
P068	4088.3	425278.6	8433023.8	15	12.4	0.87	0.374	0	CAMPO
P069	4145.2	425241.9	8432980.3	13	10.6	1.31	0.362	2	CAMPO
P070	4213.3	425210.0	8432920.0	13	10.6	-0.33	0.381	2	REV
P071	4281.5	425178.1	8432859.8	13	10.6	0.92	0.363	2	CAMPO
P072	4340.1	425140.0	8432815.2	13	10.6	-2.78	0.352	2	REV

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.