LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-16

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos candidatos 97–111

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P097	5919.9	424370.6	8431555.7	15	12.4	1.10	0.418	0	CAMPO
P098	5991.6	424343.2	8431489.3	13	10.6	-3.82	0.392	2	REV
P099	6063.4	424315.9	8431423.0	15	12.4	1.39	0.419	0	CAMPO
P100	6135.1	424288.6	8431356.6	15	12.4	-1.17	0.368	2	REV
P101	6180.7	424253.7	8431327.3	13	10.6	0.97	0.308	0	CAMPO
P102	6226.2	424218.8	8431298.1	13	10.6	-3.23	0.311	2	REV
P103	6274.2	424175.1	8431278.4	13	10.6	1.03	0.317	0	CAMPO
P104	6322.2	424131.3	8431258.7	13	10.6	1.15	0.357	2	CAMPO
P105	6399.8	424075.5	8431204.7	13	10.6	0.33	0.412	0	CAMPO
P106	6477.4	424019.7	8431150.8	13	10.6	-0.36	0.373	2	REV
P107	6536.0	423992.6	8431098.8	13	10.6	-0.55	0.350	2	REV
P108	6594.6	423965.5	8431046.9	13	10.6	1.10	0.313	2	CAMPO
P109	6638.6	423971.3	8431003.3	13	10.6	-1.09	0.280	2	REV
P110	6676.7	423952.4	8430970.2	13	10.6	-0.07	0.255	2	REV
P111	6696.4	423945.2	8430951.9	13	10.6	0.55	0.194	1	CAMPO

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.