




RECTOR:
DR. PAULINO MACHACA ARI
VICE-RECTOR ACADEMICO:
DR. MARIO S. CUENTAS ALVARADO
VICE-RECTOR DE INVESTIGACION:
DR. ARIEL VELAZCO CARDENAS

U.E.I
UNIDAD EJECUTORA
DE INVERSIONES

**SUB-UNIDAD
DE ESTUDIOS**



APRE LANCIO EJECUTORIA DE INVERSIONES
ING. WILBER F. CAYRO ROJAS
APRE SUB-UNIDAD DE ESTUDIOS
ING. ANDRES A. QUIZA ANAZCO

INSTALACIONES
ELECTRICAS

ALIMENTACIÓN QUINTO
NIVEL NIVEL

PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL EN
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
ALTIPLANO, DISTRITO DE
PUNO -PROVINCIA DE PUNO
- DEPARTAMENTO DE PUNO"

OBJETIVO
"ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA PARA
LABOR ADMINISTRATIVA
EN LA UNIVERSIDAD"

DESARROLLO PROYECTO INSTALACIONES ELECTRICAS

ING. ANTERO NEFTALI AJROTA MAQUERA

BARRIO BELLAVISTA

AV. EL SOL N° 329

DPTO. PUNO

PROV. PUNO

DISTR. PUNO

INDICADA

IE-AL5

LEYENDA GENERAL		
SÍMBOLOS	DESCRIPCION	CAJAS (mm) ALTURA s.n.p.t. (m)
	SUBESTACION COMPACTA TIPO PEDESTAL PROTEGIDO	—
	TABLEROS GENERALES ELECTRICOS PARA SALIDAS NORMALES DE USO GENERAL EN LOS SECTORES EMPUJADOS SALIDAS INDICADAS	ESPECIAL 1.80m
	TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICOS PARA SALIDAS NORMALES DE USO GENERAL EN TODOS LOS SECTORES QUE CORRESPONDA	ESPECIAL 1.80m
	TABLEROS DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ENTRE EL GRUPO ELECTROGENO Y EL DE	ESPECIAL 1.80m
	GRUPO ELECTROGENO (G.E.)	ESPECIAL 1.80m
	TABLEROS DE FUERZA CONTROL DE ELECTROBOMBAS	ESPECIAL 1.80m
	BLOQUE DE BAJA TENSION, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIAL 1.80m
	BLOQUE ELECTRICOS DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIAL 1.80m
	POZOS DE PUESTA A TIERRA CONVENCIONAL	—
	GRUPOS DE ALIMENTACIONES	—
	CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCION	—
	REPRESENTACION DEL NUMERO DE CONDUCTORES QUE TIEN UN CIRCUITO	—
	GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO 380V/220V	—
	CIRCUITO DERIVADO DE TABLEROS GENERALES A SUS TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTROGENOS POR EL 2° EMPUJADO DE TIPO S PASEO	—
	CABLE DE BAJA TENSION DE 10KV ESPESOR 1.2mm DE 150x150x20mm	—
	CABLE DE BAJA TENSION DE 10KV CORRE DE 1 HAZ PARA PUESTA A TIERRA	—

QUINTO NIVEL
Escala 1:75