




RECTOR:
DR. PAULINO MACHACA ARI
VICE-RECTOR ACADEMICO:
DR. MARIO S. CUENTAS ALVARADO
VICE-RECTOR DE INVESTIGACION:
DR. ARIEL VELAZCO CARDENAS

U.E.I
UNIDAD EJECUTORA
DE INVERSIONES

**SUB-UNIDAD
DE ESTUDIOS**



AREE UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
ING. WILBER F. CAYRO ROJAS
AREE SUB-UNIDAD DE ESTUDIOS
ING. ANDRES A. QUIZA ANAZCO

DESARROLLO:
**INSTALACIONES
ELECTRICAS**

PLANO:
SEGUNDO NIVEL

PROYECTO:
**"MEJORAMIENTO DE LA
GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION UNIVERSITARIA
DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
ALTIPLANO, DISTRITO DE
PUNO -PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO"**

OBJETIVO:
**"ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA PARA
LABOR ADMINISTRATIVA EN
LA UNIVERSIDAD"**

DESARROLLO/PROYECTO INSTALACIONES ELECTRICAS
ING. ANTERO NEFTALI AJROTA MAQUERA

UBICACION:
BARRIO BELLAVISTA
AV. EL SOL N° 329

UBICACION:
DPTO. PUNO
PROV. PUNO
DISTR. PUNO

FECHA:
SUB UNIDAD DE
ESTUDIOS

FECHA:
FEBRERO 2023

FECHA:
INDICADA

IE-T2

LEYENDA GENERAL			
SIMBOLOS	DESCRIPCION	CAJAS (mm)	ALTURA a.n.p.t. (m)
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA SALIDAS NORMALES DE USO GENERAL EN TODOS LOS SECTORES QUE CORRESPONDA	ESPECIAL	1.80m, borde superior
	INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN CIRCUITO	---	---
	TUBERIA DE PVC-P, CON 3 CONDUCTORES (FASE, TIERRA Y NEUTRO) EN PISO, MURO Y TECHO	---	---
	TOMACORRIENTE SHUNKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA CON TAPA BORDON (P=55 (15A, 220V)	RECTANG. 100x55x50	0.40m.
	TOMACORRIENTE SHUNKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA CON TAPA BORDON (P=55 (15A, 220V)	RECTANG. 100x55x50	0.40m.
	TOMAS EN PISO PARA RED DATA Y TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA EN CAJA POP UP 6 MODULOS (3 TOMAS)	SEGUN FABRIC.	PISO
	TOMAS EN PISO PARA RED DATA Y TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA EN CAJA POP UP 6 MODULOS (3 TOMAS)	SEGUN FABRIC.	PISO
	BUZON TIPO A, CAJA DE PASO	SEGUN FABRIC.	PISO
	CAJA DE PASO DE PISO (POP) CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	CUADRAO 100x100x50	0.40m, borde inferior
	TOMACORRIENTE SHUNKO SIMPLE CON LINEA A TIERRA (15A, 220V)	RECTANG. 100x55x50	TECHO
	CAJA DE PASO DE PISO (POP) CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	SEGUN FABRIC.	0.40m, borde inferior
	CAJA DE PASO DE PISO (POP) CON MARCO TAPA Y CERRADURA PARA CABLEADO DE DIFERENTES CIRCUITOS	SEGUN FABRIC.	0.40m, borde inferior
	UPS "SISTEMA" DE ALIMENTACION ININTERRUMPTIDA, DISPOSITIVO QUE PERMITE TENER FLUJO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE BATERIAS.	SEGUN FABRIC.	---
	FLUXOMETRO ELECTRONICO C/N SENSOR PARA BAÑO	SEGUN FABRIC.	---
	FLUXOMETRO ELECTRONICO C/N SENSOR PARA MONITORIO	SEGUN FABRIC.	---

PRIMER NIVEL
Escala 1:75

0.