TESTDOCUMENT I: FUNCTIONALITEIT EN BASIS TESTEN

SLOJ ZERO TEST OPSTELLING

Getest door:

Gecontroleerd door:

Test datum:

Test formulier nummer:

Schouten, Luijckx, Oostveen en de Jong

TESTDOCUMENT I

Functionaliteit en basis (15 punten)

Fysieke test

Alleen uit te voeren als tanks gevuld zijn met water en systeem geopend is.

Test punt	Beschrijving		Ja	Nee
1.1	installatie. ✓ Klepper	geen in de gehele n dienen handmatig open e worden		
	Opmerkingen			

Test punt	Beschrijving		Ja	Nee
	Installatie niet i druk van 0 bar	n bedrijf, projecteert een op de displays		
1.2	Opmerkingen			

Schouten, Luijckx, Oostveen en de Jong

TESTDOCUMENT I

Functionaliteit en basis (15 punten)

Elektrotechnische test:

Systeem aangesloten op drie-fase net 400VAC 50Hz

Test punt	Beschrijving		Ja	Nee
2.1	continu zonder	ingeschakeld en		
	Opmerkingen			

Test punt	Beschrijving	Ja	Nee
2.2	Beide pompen tegelijk inschakelen op vol vermogen zonder dat: ✓ Automaat 10F1 afschakelt ✓ MCB 40Q1 / 40Q2 afschakelen ✓ Buitenstaande automaten afschakelen		
	Opmerkingen		

Test punt	Beschrijving	Ja	Nee	Waardes
	Inkomende spanning 400V.			L1-L2:
	Gemeten op 10S1			L1-L3:
	Tussen L1-L2, L1-L3, L2-L3, L1-N, L2-			L2-L3:
	N, L3-N			L1-N:
2.3				L2-N:
				L3-N
	Opmerkingen			

Test punt	Beschrijving	Ja	Nee
	PLC reageert op alle inputs display)	(check op	
2.4	Opmerkingen		

TESTDOCUMENT I

Schouten, Luijckx, Oostveen en de Jong

Functionaliteit en basis (15 punten)

Meet- en regel test:

Test punt	Beschrijving	Ja	Nee
3.1	Pomp 1 inschakelen: ✓ Handmatige functie activeren (20S3) ✓ Schakel kleppen om op de schakelkast. Neem waar dat de flow omdraait. (
	Opmerkingen		

Test punt	Beschrijving		Ja	Nee
	Control': ✓ Schake functie ✓ Op Ren functie	kelen volgens 'Remote lkast in handmatige zetten (20S3) note Control 2 keer de aan (24S1) opvragen met een pauze van 1 seconde.		
3.2		l de kleppen door de aan drie seconde in gedrukt te 1		
	Opmerkingen			

Test punt	Beschrijving	Ja	Nee
3.3	Druk loopt bij vol vermogen (pomp 1 en 2		
3.3	actief) niet hoger op dan 8,1BAR		
2.4	Druk loop bij half vermogen (pomp 1 of 2)		
3.4	niet hoger op dan 6,1 BAR		
	Druk loopt bij half vermogen (pomp 1 of		
3.5	2) niet bij de niet-draaiende pomp hoger		
	op dan 1,5 BAR		
	Opmerkingen		

Schouten, Luijckx, Oostveen en de Jong

TESTDOCUMENT I

Functionaliteit en basis (15 punten)

Functie testen:

Test punt	Beschrijving	Ja	Nee
4.1	Functie automatisch programma: Voorwaarden: ✓ Tank 1 is gevuld . ✓ Tank 2 is volledig leeg (Vlotter LAAG geeft een laag signaal af). Functie test: ✓ Bij inschakelen slaan beide pompen aan . ✓ Bij 'Vlotter MIDDEN' slaat er één pomp af. ✓ Blij 'Vlotter HOOG' slaan alle pompen af.		

Test punt	Beschrijving	Ja	Nee
4.2	Functie demo programma: Voorwaarden: ✓ Automatisch programma is ingeschakeld Functie test: ✓ Druk de uitknop (20S2/ 24S2) 10 seconden in ✓ Tank 2 wordt gevuld tot Vlotter HOOG ✓ Omkeer schakeling schakelt kleppen om ✓ Tank 1 wordt gevuld totdat Vlotter LAAG in Tank 2 laag is		

TESTDOCUMENT I

Schouten, Luijckx, Oostveen en de Jong

Functionaliteit en basis (15 punten)

Test punt	Beschrijving		Ja	Nee
4.3	geactiv Functie test: ✓ Druk de in. Pom ✓ Druk de nogmae en pom ✓ Druk de	atig programma eerd e aan knop (24S1) eenmaal p 1 gaat nu aan e aan knop (24S1) als in. Pomp 2 gaat nu aan p 1 valt af e aan knop (24S1) als in. Beide pompen		

Test punt	Beschrijving		Ja	Nee
4.4	geactive ✓ Pompel Functie test: ✓ Druk de drie see klepper ✓ Druk de in zoda ✓ Druk de drie see	atig programma		

Schouten, Luijckx, Oostveen en de Jong

TESTDOCUMENT I

Functionaliteit en basis (15 punten)

Tijden controle:

Test punt	Beschrijving	Ja	Nee	Waardes
5.1	Pomp 1 doet er maximaal xxx aantal seconden over om tank 1			Tijd in seconden:
	over te pompen naar tank 2.			

Test punt	Beschrijving	Ja	Nee	Waardes
5.2	Pomp 1+2 doen er maximaal xxx aantal seconden over om tank 1 over te pompen naar tank 2.			Tijd in seconden: