

ПАРАМЕТР		ед. изм.	ПРЕДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ИСХОДНОЙ ВОДЕ		НОРМА СанПиН 1.2.3658-21 (не более)		ПАРАМЕТР	ТИП И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЕНИЙ (см. в ячейке таблицы), УДАЛЯЕМЫХ ФИЛЬТРУЮЩИМИ ЗАГРУЗКАМИ *						
								УМЯГЧЕНИЕ	КОМПЛЕКС Стандарт	КОМПЛЕКС Стандарт Б	КОМПЛЕКС Органик	КОМПЛЕКС Органик Б	КОМПЛЕКС Органик Плюс	КОМПЛЕКС Органик Плюс Б
Жо	жёсткость общая	мг-экв/л	15	15	7		Жо	10 ... 15	10 ... 15	10 ... 15	10 ... 15	10 ... 15	10 ... 15	10 ... 15
Fe3+	железо окисленное	мг/л	0,3	3	0,3		Fe3+		1 ... 3	1 ... 3	1 ... 3	1 ... 3	1 ... 3	1 ... 3
Fe2+	железо растворённое	мг/л	0,3	30	0,3		Fe2+		3 ... 30	3 ... 30	3 ... 30	3 ... 30	3 ... 30	3 ... 30
Mn2+	марганец растворённый	мг/л	0,1	3	0,1		Mn2+		1 ... 3	1 ... 3	1 ... 3	1 ... 3	1 ... 3	1 ... 3
H2S	сероводород	мг/л	0,03	1	0,03		H2S		0,1 ... 1,0	0,1 ... 1,0	0,1 ... 1,0	0,1 ... 1,0	0,1 ... 1,0	0,1 ... 1,0
NH3	аммиак	мг/л	2	6	2		NH3		2 ... 6	2 ... 6	2 ... 6	2 ... 6	2 ... 6	2 ... 6
	запах (сероводород)	балл	2	5	2		запах (H2S)		2 ... 4	2 ... 4	2 ... 4	2 ... 4	2 ... 4	2 ... 4
	мутность	ЕМФ	2,6	100	2,6		мутность		10 ... 20	10 ... 20	10 ... 20	10 ... 20	10 ... 20	10 ... 20
	цветность	град	20	100	20		цветность		10 ... 15	10 ... 15	15 ... 30	15 ... 30	15 ... 30	15 ... 30
ПМО	перманганатная окисляемость	мгО2/л	5	20	5		ПМО		1 ... 3	1 ... 3	4 ... 8	4 ... 8	9 ... 18	9 ... 18
ОМЧ	общее микробное число	КОЕ/мл	50	200	50		ОМЧ			95 ... 99%		95 ... 99%		95 ... 99%
CL2	хлор свободный	мг/л	0	0,1	0,1		CL2							
pH	водородный показатель	ед	6 ... 9	5 ... 9	6 ... 9		pH							
T	температура воды	°C	5 ... 35	5 ... 35	5 ... 35		T							
TDS	солесодержание	мг/л	4000	4000	1000		TDS							