





DESTRUCT ISOMETRIC

ИЗОМЕТРИЯ ДЕМОНТАЖА




NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ

1. PID DRG No 2-200-B-5015-210374D, 2-200-B-5015-210374
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП 2-200-B-5015-210374D,
2-200-B-5015-210374
2.  DESTUCT AREA
ОБЛАСТЬ ДЕМОНТАЖА

LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ
300K02	N/A	N/A	12.1
DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	NDT/ НЕРАЗРУШ. ИСП.	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ
32 barg	24 barg	N/A	N/A
DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА
85°C	55°C	N/A	N/A

KEY PLAN / СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

KTL-2, DMC-2 / КТЛ-2, ДМК-2



CONSTRUCT ISOMETRIC

ИЗОМЕТРИЯ МОНТАЖА

KMGP

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
SHOP MATERIAL			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
FIELD MATERIALS			
25	1	1 1/2"	FLG BLIND 300# RTJ LTCS A350 LF2 CL.1
26	1	1 1/2"	GASKET 300# SS RTJ OVAL RING
27	8	M20	X115 STUD BOLT A320 GR L7M WITH 2 NUTS
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
PIPE SUPPORT			
40			
41			
42			
43			
44			

U01	04/07/2022	CONSTRUCTION OR USE	KAV	OK	OK
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG



ТЕЇЗШЕВРОЙА

TENGIZCHEVROIL

TITLE			TA23 THERMOWELLS REPLACEMENT PIPING ISOMETRIC 021-GS1 008-6"-300K02-NI КР23 ЗАМЕНА ТЕРМОКАРМАНОВ ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА 021-GS1 008-6"-300K02-NI		
DRAWN BY KAV	CHECKED BY OK	PROJ No	FE-21-0374		
ENGINEER OK	SUPERVISOR YI	DRAWING No.	021-0200-LLL-ISO-20056-01		
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE:	N.T.S.	DATE:	01/05/22