



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- SCREEN TO BE TIED BACK & ISOLATED.
ЭКРАН СЛЕДУЕТ ЗАКРЕПИТЬ И ИЗОЛИРОВАТЬ.
- GENERAL ABBREVIATIONS:
СОКРАЩЕНИЯ:
BK - BLACK - ЧЕРНЫЙ
BL - BLUE - СИНИЙ
BN - BROWN - КОРИЧНЕВЫЙ
SCR - SCREEN - ЭКРАН
O/SCR - OVERALL - ОБЩИЙ ЭКРАН
PR - PAIR - НОМЕР ПАРЫ
NUMBER
I/O CARD - ПЛАТА ВВОДА/ВЫВОДА:
RACK - СТОЙКА
SLOT - ГНЕЗДО
CHANNEL - КАНАЛ
I.S. - ИСКРОВОЗОПАСНАЯ
CIRCUIT - ЦЕПЬ
F&G - СПИГ
- CABLE CORDS SHOULD BE LABELLED AS PER STANDARD J-ST-5009.
МАРКИРОВКА ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ J-ST-5009.
- PLC NEW EQUIPMENT HAS BEEN ORDERED IN PR21795288
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЛК ЗАКАЗАНО В PR21795288
- POWER SUPPLY FROM SPARE UPS 24VDC DISTRIBUTION TERMINALS.
ПИТАНИЕ ПОДВЕСТИ С РЕЗЕРВНЫХ КЛЕММ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 24 ПОСТ. ТОКА ОТ ИВП

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  DENOTED EXTENT OF DESTRUCT
ОБОЗНАЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ДЕМОНТИРОВАТЬ

REFERENCE DRAWINGS
ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

F-2100-J-6313
INSTRUMENT JB TERMINATION DIAGRAM
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛКОВОК КИП
F-2100-J-5209
INSTRUMENT CABLE BLOCK DIAGRAM
СТРУКТУРНАЯ БЛОК-СХЕМА
КАБЕЛЯ КИП

APPROVED FOR
CONSTRUCTION

27 JAN 2020

KMGP

PROJECT DRAWING CREATED BASED ON REVISION 2
OF THE MASTER DRAWING
ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СОЗДАН НА ОСНОВЕ РЕВИЗИИ 2
КОНТРОЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА

FOR PROJECT: F-005-035-16



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE

MS-15 MANIFOLD UPGRADE
INSTRUMENT LOOP DIAGRAM
90-XFU-2101143-01 FLAME DETECTOR

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МАНИФОЛЬДА НА ГЗУ-15
ПЕТЕЛЬНАЯ СХЕМА КИП
90-XFU-2101143-01 ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ

PROJ No.

F-005-035-16

DRAWING No.

F-2100-J-6256-03516D

REV

01

REV	DATE	REVISIONS	TT	NN	GN	SCALE	DRN	CHK
1	19.06.21	As built						
0	28/03/19	APPROVED FOR CONSTRUCTION	AK			NTS	KAM	NN
A	27/08/18	ISSUED FOR COMMENT	KAM	NN	GN	ENG	SUPV	MGR
			BY	CHK	ENG			
			SUPV	MGR	OPER			